

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5»

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547
электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru;
телефон доверия: (34370) 66694

Предписание № 8 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Школа-интернат №53»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

ОГРН 1026601724533, ИНН 6629012280

отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

юридический адрес: Российская Федерация, 624130, Свердловская область,

г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16

**во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному**

(наименование органа ГПН)

**надзору № 8 от « 11 » февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 40 мин.
« 15 » марта 2021 г. по 10 ч. 00 мин. « 18 » марта 2021 г.**

**государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по
(должность, звание, фамилия, имя отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
пожарному надзору капитаном внутренней службы Долгих Андреем Владиславовичем;**

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по
пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Мезянкиным Кириллом Сергеевичем**

была проведена плановая выездная проверка в отношении деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53», осуществляющего свою деятельность на объектах расположенных по адресам:

624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16 (категория высокого риска);

624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 2 (категория высокого риска);

624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 3 (категория высокого риска);

624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 5 (категория высокого риска);

624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, стр. 6 (категория высокого риска).

совместно с: **Зам. директора по АХР Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53» Демченко Андреем Владимировичем**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Место выявленных нарушений: здание Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53» расположенное по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16.				
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах территории МАОУ «Школа-интернат №53», а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, а также не обеспечено ручное открывание при организации круглосуточного персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.08.2022	
Место выявленных нарушений: здание Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53» расположенное по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16 стр. 5.				
2.	2. На первом этаже: коридор № 5, рекреация 7, часть рекреации № 10 в районе помещения 2104, часть рекреации № 13 в районе помещения 4101, коридор № 14, рекреация № 16, коридор № 17 из поэтажного плана БТИ спального корпуса. На втором этаже: коридор и рекреации № 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 из поэтажного плана БТИ спального корпуса. На третьем этаже: часть коридора № 1 от помещения 1301 до помещения 1303, часть рекреации № 3 в районе помещения 2301, коридор № 4 в районе помещений 2302, 2303, 2310, 2309, 2308, 2306, 2307, часть рекреации № 6 в районе помещения 2304, 2305, коридор № 7, рекреация № 9, часть рекреации № 12 в районе помещения 4306, часть коридора № 13 от помещения 5303 до помещения 5306 из поэтажного плана БТИ спального корпуса. На четвертом этаже: часть коридора № 1 от помещения 1401 до помещения 1407, часть рекреации № 3 в районе помещения 2401, часть рекреации № 6 в районе помещения 2404, коридор № 7, рекреация № 9, коридор № 10, рекреация № 12, коридор № 13 из поэтажного плана БТИ спального корпуса интерната выполнено горючими материалами (линолеум) с неустановленными показателями пожарной опасности	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которое устанавливает не более высокие требования чем п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	18.08.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС №5
МЧС России» по пожарному надзору
« 18 » марта 20 21 года


А.В. Долгих
(подпись)
М.П.


Государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС №5
МЧС России» по пожарному надзору
« 18 » марта 20 21 года


К.С. Мезянкин
(подпись)
М.П.

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)
« 18 » 03 20 21 года



Долгих А.В.
(должность, фамилия, инициалы)