

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5»**

**ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА**

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Обьездное шоссе, 3  
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547  
электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru;  
телефон доверия: (34370) 66694

г. Новоуральск,  
ул. объездное шоссе, 3  
(место составления акта)

« 09 »      Декабря      2015 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 312**

**по адресу/адресам:**      Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, 16.  
(место проведения проверки)

**На основании**      Поручения Заместителя Председателя Правительства Российской  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Федерации Д.О. Рогозина от 22.09.2015 г. № РД-П4-6456, распоряжения главного  
государственного инспектора Российской Федерации по пожарному Б.А. Борзова от 02.10.2015  
года № 43-4737-19, в соответствии с распоряжением о проведении внеплановой выездной  
проверке от «01» декабря 2015 года № 312 заместителя руководителя органа государственного  
пожарного надзора Федерального государственного казённого учреждения «Специальное  
управление ФПС № 5 МЧС России» Пожарко Александра Сергеевича – заместителя главного  
государственного инспектора Федерального государственного казённого учреждения  
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» по пожарному надзору

**была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:**

Объекта защиты – здание образования, воспитания и подготовки кадров Муниципального автономного общеобразовательного учреждения – «Школа-интернат №53» (сокращенное наименование – МАОУ «Школа-интернат № 53»), правообладатель (оперативное управление) – Муниципальная автономная общеобразовательная школа – интернат «Школа-интернат № 53». ОГРН 1026601724533, ИНН 6629012280. Юридический адрес: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, 16.

(наименование юридического лица, фамилия, имя (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:** \_\_\_\_\_

с \_\_\_\_\_

до \_\_\_\_\_

**Продолжительность:** \_\_\_\_\_

Общая продолжительность проверки:

2 дня / 2 часа 27 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом федерального государственного пожарного надзора

Федерального государственного казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5

МЧС России», 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Объездное шоссе, 3,

тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 666537, 66539, 66547,

электронный адрес: oqpn-sufps5@mail.ru; сайт: sufps5.far.ru, телефон доверия: (34370) 66694

(наименование органа государственного контроля (надзора)  
или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МАОУ «Школа-интернат № 53» Ермолаев Юрий Анатольевич получил копию распоряжения от 01 декабря 2015 г. № 312 - 04.12.2015 в 11 часов 00 минут.

С оригиналом распоряжения от 01 декабря 2015 г. № 312 и служебным удостоверением – ознакомлен Директор МАОУ «Школа-интернат № 53» Ермолаев Юрий Анатольевич – 08.12.2015 г. в 10 часов 18 минут.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившее проверку:**

Жиганов Владимир Валентинович –

государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»

по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:**

Директор МАОУ «Школа-интернат № 53» Ермолаев Юрий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**Общая характеристика пожарной опасности объекта:**

ул. Чурина, 16 ул. – здание образования, воспитания и подготовки кадров, трёхэтажное отдельно стоящее, без подвала, чердачное. Введено в эксплуатацию в 1957 г. и принадлежит МАОУ «Школа-интернат № 53» на праве оперативного управления. Наружные и внутренние несущие стены здания – кирпичные, внутренние перегородки – кирпичные, перекрытия междуэтажные и чердачное – сборные из железобетонных плит, внутренние стены лестничных клеток – кирпичные, марши и площадки лестниц – железобетонные на несущих незащищенных металлических балках. Строительные конструкции чердачного помещения деревянные, кровля шиферная по деревянной обрешетке. По огнестойкости здание соответствует IV степени. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф4.1 – здания общеобразовательных учреждений. Здание обеспечено электрической энергией, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением (канализацией), центральным водяным отоплением, естественной вентиляцией, телефонной связью. Для выхода на кровлю с западной стороны здания предусмотрена наружная пожарная лестница. Здание защищено установкой автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) с применением дымовых и ручных пожарных извещателей, оборудовано речевой системой оповещения людей о пожаре (далее – СОУЭ) и обеспечено ручными углекислотными огнетушителями ОУ-3. Системы АПС и СОУЭ, огнетушители содержатся в исправном состоянии. Для эвакуации из помещений первого этажа предусмотрено 4 эвакуационных выхода, из помещений 2 и 3 этажей по 2 эвакуационных выхода

через коридор в северную и южную лестничные клетки. Количество и размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

При проведении внеплановой выездной проверки было установлено, что место проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей и установки новогодней елки с применением электрических гирлянд и иллюминации для проведения праздничных новогодних и рождественских мероприятий, не подготовлено. Данные мероприятия будут проводиться с установкой новогодней елки 24 декабря 2015 года в спортзале (на момент проверки елка не установлена). Связи с этим нарушения требований пожарной безопасности к вышеуказанным мероприятиям не выявлено.

В рамках внеплановой выездной проверки проведен внеплановый инструктаж о мерах пожарной безопасности с сотрудниками МАОШ «Школа-интернат № 53» и проведена фактическая тренировка по отработке плана эвакуации в случае пожара.

**В ходе проведения проверки:**

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

**Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не направлялись**

**Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены**

**Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:**

1. *Сопровождаемое письмо № 51774/01-16 от 09.12.2015.*

**Подписи лиц, проводивших проверку:**



Жиганов Владимир Валентинович –  
государственный инспектор ФГКУ  
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС  
России» по пожарному надзору

**С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями**

получил (а) :

Директор МАОУ «Школа-интернат № 53» Ермолаев  
Юрий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 09 » \_\_\_\_\_ 20 15 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)