

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5»

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547
электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru;
телефон доверия: (34370) 66694

« 29 » июня 20 16 г.
(дата составления акта)
11 час. 00 мин.
(время составления акта)

г. Новоуральск
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 159

по адресу/адресам: г. Новоуральск Свердловской области, ул. Чурина, 16, строение 5
(место проведения проверки)

На основании распоряжения от «27» мая 2016 года № 159 заместителя руководителя
органа федерального государственного пожарного надзора Федерального государственного
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),
казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Объекта защиты – здание спального корпуса Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 53» (сокращенное наименование –
МАОУ «Школа-интернат № 53»), правообладатель (оперативное управление) – Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 53». ОГРН 1026601724533,
ИНН 6629012280. Юридический адрес: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, 16.

(наименование юридического лица, фамилия, имя (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с

до

Общая продолжительность проверки: 19 дней / 1 час 17 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом федерального государственного пожарного надзора
Федерального государственного казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5

(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)

МЧС России», 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3,
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 666537, 66539, 66547,

электронный адрес: oqpn-sufps5@mail.ru;

телефон доверия: (34370) 66694

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) :
(заполняется при проведении выездной проверки)

Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОУ «Школа-интернат № 53» 30.05.2016 г. в 11 часов 35 минут

С оригиналом распоряжения с представлением служебного удостоверения – ознакомлен Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОУ «Школа-интернат № 53» 02.06.2016 г. в 10 часов 30 минут *Ю. Ермолаев*

(фамилии, имена, отчества [в случае, если имеется], подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а) , проводившее проверку: Наумов Станислав Сергеевич –
государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»
по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОУ «Школа-интернат № 53»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено:

ул. Чурина, 16 строение 5 – общественное здание спального корпуса, четырехэтажное отдельно стоящее, изрезанное в плане, с размерами в осях 90,8×14,8 м, с цокольным этажом и не отапливаемым чердаком. В здании размещаются спальные комнаты для проживания 258 детей различного возраста и классные помещения для обучения 125 детей, учащихся начальных классов. Здание спального корпуса соединено теплым переходом со столовой. Введено в эксплуатацию в 2000 г. и принадлежит МАОУ «Школа-интернат № 53» на праве оперативного управления. Наружные и внутренние несущие стены здания – кирпичные, внутренние перегородки – кирпичные и из листов ГВЛ по металлическому каркасу, перекрытия междуэтажные, над цокольным этажом и покрытия – сборные из железобетонных плит. Кровля рулонная и металлическая. Здание оборудовано двумя лестничными клетками, соединяющимися поэтажными коридорами, а также предусмотрен лифт для транспортирования пожарных подразделений. Ширина коридора 2,8 м. Коридоры разделены перегородками с samozакрывающимися дверями, расположенными на расстоянии 53 и 37 м от торцов коридора при допустимых 60 м. Сообщение между цокольным и первым этажом предусмотрено по отдельной лестнице расположенной в лестничной клетке. Стены лестничных клеток – кирпичные, марши и площадки лестниц – железобетонные. По огнестойкости здание соответствует II степени. По функциональной пожарной опасности общественное здание относится к классу Ф1.1 – спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений. Здание обеспечено электрической энергией, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением (канализацией), центральным водяным отоплением, естественной и принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, телефонной связью. Здание защищено АПС с применением дымовых пожарных извещателей, оборудовано внутренним противопожарным водопроводом (далее – ВПВ), речевой СОУЭ и обеспечено ручными углекислотными огнетушителями ОУ-3. Системы АПС и СОУЭ, ВПВ и огнетушители содержатся в исправном состоянии. В здании спального корпуса организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на каждом этаже. Обслуживающий персонал обеспечен индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания от продуктов горения и ручными электрическими фонарями.

Для эвакуации из помещений первого этажа предусмотрено 3 эвакуационных выхода: по коридору через вестибюль; два выхода по коридору через северную и южную лестничные

клетки. Из помещений 2, 3 и 4 этажей по два выхода по коридору через северную и южную лестничные клетки. Из цокольного этажа предусмотрено 2 эвакуационных выхода через коридор непосредственно наружу. Количество и размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

В здании спального корпуса предусмотрены следующие помещения:

цокольный этаж: узлы ввода, веткамера, машинное помещение лифта, кладовые, санузлы, спортзалы;

1 этаж: учебные помещения для 125 учащихся начальных классов, библиотека, музей, вспомогательные помещения;

2 этаж: 4-местные спальные помещения для учащихся начальных классов (на 74 чел.), помещения отдыха, вспомогательные помещения;

3 этаж: 3-местные спальные помещения для учащихся средних классов (на 110 чел.), помещения отдыха, вспомогательные помещения;

4 этаж: 2-местные спальные помещения для учащихся старших классов (на 74 чел.), помещения отдыха, вспомогательные помещения;

Для целей наружного пожаротушения на территории МАОУ «Школа-интернат № 53» предусмотрено 4 пожарных гидранта, которые содержатся в исправном состоянии.

В ходе проведения проверки:

МАОУ «Школа-интернат № 53»

выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений

(нормативных) правовых актов: не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не направлялись

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): отсутствуют

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1.
- 2.
- 3.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Наумов Станислав Сергеевич –
государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС
России» по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями
получил:

Демченко

Заместитель директора МАОУ «Школа-интернат №
53» по АХР

Демченко Андрея Владимировича

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » июня 20 16 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Пронумеровано, прошнуровано,
заверено и скреплено печатью на
4 листах

Государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 5
МЧС России» по пожарному надзору
С.С. Наумов

