

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5»**

**ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА**

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3  
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547  
электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru;  
телефон доверия: (34370) 66694

« 29 » \_\_\_\_\_ июня 20 16 г.  
(дата составления акта)  
11 \_\_\_\_\_ час. 00 \_\_\_\_\_ мин.  
(время составления акта)

г. Новоуральск  
(место составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ \_\_\_\_\_ 157**

по адресу/адресам: \_\_\_\_\_ г. Новоуральск Свердловской области, ул. Чурина, 16, строение 2  
(место проведения проверки)

На основании \_\_\_\_\_ распоряжения от «27» мая 2016 года № 157 заместителя руководителя  
\_\_\_\_\_ органа федерального государственного пожарного надзора Федерального государственного  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),  
\_\_\_\_\_ казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»

**была проведена плановая выездная проверка в отношении:**

Объекта защиты – нежилое здание (столовая) Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 53» (сокращенное наименование –  
МАОУ «Школа-интернат № 53»), правообладатель (оперативное управление) – Муниципальное  
автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 53». ОГРН 1026601724533,  
ИНН 6629012280. Юридический адрес: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, 16.

(наименование юридического лица, фамилия, имя (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

\_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Общая продолжительность проверки: \_\_\_\_\_ 19 дней / 33 минуты  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: \_\_\_\_\_ отделом федерального государственного пожарного надзора  
\_\_\_\_\_ Федерального государственного казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5

(наименование органа государственного контроля (надзора)  
или органа муниципального контроля)

МЧС России», 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3,  
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 666537, 66539, 66547,

электронный адрес: oqpn-sufps5@mail.ru;

телефон доверия: (34370) 66694

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) :**  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОУ «Школа-интернат № 53» 30.05.2016 г. в 11 часов 35 минут

С оригиналом распоряжения с представлением служебного удостоверения – ознакомлен Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОУ «Школа-интернат № 53» 02.06.2016 г. в 10 часов 30 минут *Железко*

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо (а), проводившее проверку:** Наумов Станислав Сергеевич –  
государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»  
по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:**

Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОУ «Школа-интернат № 53»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проверки установлено:**

ул. Чурина, 16 строение 2 – **общественное здание столовой**, одноэтажное отдельно стоящее, с цокольным этажом и вентиляционной надстройкой, запроектировано на 290 посадочных мест при четырехразовом ежедневном питании. Здание столовой соединено теплым переходом со спальным корпусом. Введено в эксплуатацию в 2001 г. и принадлежит МАОУ «Школа-интернат № 53» на праве оперативного управления. Наружные и внутренние несущие стены здания – кирпичные, внутренние перегородки – кирпичные и из листов ГВЛ по металлическому каркасу, перекрытия над цокольным этажом и покрытия – сборные из железобетонных плит. Сообщение между цокольным и первым этажом предусмотрено по лестнице расположенной в лестничной клетке, стены лестничной клетки – кирпичные, марши и площадки лестниц – железобетонные. Надстройка предназначена для вытяжной венткамеры. Сообщение надстройки с этажами столовой осуществляется через лестничную клетку. По огнестойкости здание соответствует II степени. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф3.2 – здания организаций общественного питания. Здание обеспечено электрической энергией, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением (канализацией), центральным водяным отоплением, естественной и принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, телефонной связью. Здание защищено АПС с применением дымовых пожарных извещателей, оборудовано внутренним противопожарным водопроводом (далее – ВПВ), речевой СОУЭ и обеспечено ручными углекислотными огнетушителями ОУ-3. Системы АПС и СОУЭ, ВПВ и огнетушители содержатся в исправном состоянии. Для эвакуации из помещений первого этажа предусмотрено 2 эвакуационных выхода: по лестнице в осях 5-6, Д-Е через вестибюль; через коридор в осях 1-5, Ж-И непосредственно наружу через тамбур по оси К между осями 4/2-5. Из цокольного этажа предусмотрено 3 эвакуационных выхода: через вестибюль; через коридор и тамбур в стене по оси В, между осями 3-4; через лестничную клетку в осях Ж-Е, 1-1/2. Количество и размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Для целей наружного пожаротушения на территории МАОУ «Школа-интернат № 53» предусмотрено 4 пожарных гидранта, которые содержатся в исправном состоянии.

**В ходе проведения проверки:** МАОУ «Школа-интернат № 53»  
**выявлены нарушения обязательных требований или требований,**

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не направлялись

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): отсутствуют

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1.
- 2.
- 3.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Наумов Станислав Сергеевич –  
государственный инспектор ФГКУ  
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС  
России» по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

(подпись)

Заместитель директора МАОУ «Школа-интернат № 53» по АХР

Демченко Андрея Владимировича

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » июня 20 16 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Пронумеровано, прошнуровано,  
заверено и скреплено печатью на  
\_\_\_\_\_ листах

Государственный инспектор ФГКУ  
«Специальное управление ФПС № 5  
МЧС России» по пожарному надзору  
\_\_\_\_\_ С.С. Наумов

