

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5»**

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547
электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru;
телефон доверия: (34370) 66694

« 29 » июня 20 16 г.
(дата составления акта)
11 час. 00 мин.
(время составления акта)

г. Новоуральск
(место составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 156**

по адресу/адресам: г. Новоуральск Свердловской области, ул. Чурина, 16,
(место проведения проверки)

На основании распоряжения от «27» мая 2016 года № 156 заместителя руководителя
органа федерального государственного пожарного надзора Федерального государственного
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),
казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Объекта защиты – здание образования, воспитания и подготовки кадров (учебный корпус)
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 53»
(сокращенное наименование – МАОУ «Школа-интернат № 53»), правообладатель (оперативное
управление) – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат
№ 53». ОГРН 1026601724533, ИНН 6629012280. Юридический адрес: Свердловская область, г.
Новоуральск, ул. Чурина, 16.

(наименование юридического лица, фамилия, имя (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

_____ с _____ до _____

Общая продолжительность проверки: 19 дней / 53 минуты
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом федерального государственного пожарного надзора
Федерального государственного казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)

МЧС России», 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3.

тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 666537, 66539, 66547,

электронный адрес: oqpn-sufps5@mail.ru;

телефон доверия: (34370) 66694

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) :
(заполняется при проведении выездной проверки)

Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОУ «Школа-интернат № 53» 30.05.2016 г. в 11 часов 35 минут

С оригиналом распоряжения с представлением служебного удостоверения – ознакомлен Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОУ «Школа-интернат № 53» 02.06.2016 г. в 10 часов 30 минут *Желто*

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки :

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а) , проводившее проверку : Наумов Станислав Сергеевич –
государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»
по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали :

Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОУ «Школа-интернат № 53»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено :

ул. Чурина, 16 – здание образования, воспитания и подготовки кадров, трёхэтажное отдельно стоящее, без подвала, чердачное. Введено в эксплуатацию в 1957 г. и принадлежит МАОУ «Школа-интернат № 53» на праве оперативного управления. Наружные и внутренние несущие стены здания – кирпичные, внутренние перегородки – кирпичные, перекрытия междуэтажные и чердачное – сборные из железобетонных плит, внутренние стены лестничных клеток – кирпичные, марши и площадки лестниц – железобетонные на несущих незащищенных металлических балках. Строительные конструкции чердачного помещения деревянные, кровля шиферная по деревянной обрешетке. По огнестойкости здание соответствует IV степени. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф4.1 – здания общеобразовательных учреждений. Здание обеспечено электрической энергией, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением (канализацией), центральным водяным отоплением, естественной вентиляцией, телефонной связью. Для выхода на кровлю с западной стороны здания предусмотрена наружная пожарная лестница. Здание защищено установкой автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) с применением дымовых и ручных пожарных извещателей, оборудовано речевой системой оповещения людей о пожаре (далее – СОУЭ) и обеспечено ручными углекислотными огнетушителями ОУ-3. Системы АПС и СОУЭ, огнетушители содержатся в исправном состоянии. Для эвакуации из помещений первого этажа предусмотрено 4 эвакуационных выхода, из помещений 2 и 3 этажей по 2 эвакуационных выхода через коридор в северную и южную лестничные клетки. Количество и размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Для целей наружного пожаротушения на территории МАОУ «Школа-интернат № 53» предусмотрено 4 пожарных гидранта, которые содержатся в исправном состоянии.

В рамках проверки проведен внеплановый инструктаж о мерах пожарной безопасности с работниками организации.

В ходе проведения проверки: МАОУ «Школа-интернат № 53»

выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений

(нормативных) правовых актов: не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не направлялись

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): отсутствуют

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Свидетельство о гос регистрации права учебный корпус на 1 л. в 1 экз.
2. Свидетельство о гос регистрации столовая на 1 л. в 1 экз.
3. Свидетельство о гос регистрации медблок на 1 л. в 1 экз.
4. Свидетельство о гос регистрации спальный корпус на 1 л. в 1 экз.
5. Свидетельство о гос регистрации склад на 1 л. в 1 экз.
6. Кадастровый паспорт на склад на 4 л. в 1 экз.
7. Устав учреждения на 20 л. в 1 экз.
8. Распоряжение о приеме на работу на 1 л. в 1 экз.
9. Распоряжение о предоставлении отпуска на 1 л. в 1 экз.
10. Протокол испытания огнезащиты на 3 л. в 1 экз.
11. Акт проверки работоспособности АПС и СОУЭ на 2 л. в 1 экз.
12. Акт проверки ВНПВ на 2 л. в 1 экз.
13. Суточный акт проверки ПГ на 1 л. в 1 экз.
14. Акт осмотра ВНПВ на 1 л. в 1 экз.
15. Акт осмотра огнезадерживающих клапанов на 1 л. в 1 экз.
16. Акт осмотра п/п дверей на 1 л. в 1 экз.
17. Акт проверки ПСПТ на 1 л. в 1 экз.
18. Акт обследования пожарных лестниц на 3 л. в 1 экз.
19. Приказ о введении инструкций ПБ на 5 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Наумов Станислав Сергеевич –
государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС №5
МЧС России» по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Демченко

Заместитель директора МАОУ «Школа-интернат № 53» по АХР

Демченко Андрея Владимировича

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » июня 20 16 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Пронумеровано, прошнуровано,
заверено и скреплено печатью на
4 листах

Государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 5
МЧС России» по пожарному надзору
С.С. Наумов

