

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5»**

**ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА**

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Объездное шоссе, 3  
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547  
электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru; сайт: sufps5.far.ru  
телефон доверия: (34370) 66694

« 07 » марта 20 14 г.  
(дата составления акта)  
11 час. 00 мин.  
(время составления акта)

г. Новоуральск  
(место составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 24**

по адресу/адресам: г. Новоуральск Свердловской области, ул. Чурина, 16, строение 2  
место проведения проверки

На основании распоряжения от « 05 » февраля 2014 года № 24 руководителя  
органа государственного пожарного надзора Федерального государственного  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),  
казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Объекта защиты – здание столовой Муниципальной автономной общеобразовательной школы – интернат «Школа-интернат № 53 среднего (полного) общего образования» (сокращенное наименование – МАОШ «Школа-интернат № 53»), правообладатель (оперативное управление) – Муниципальная автономная общеобразовательная школа – интернат «Школа-интернат № 53 среднего (полного) общего образования». ОГРН 1026601724533, ИНН 6629012280. Юридический адрес: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, 16.

Дата и время проведения проверки:

с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Общая продолжительность проверки: 17 дней / 1 час 17 минут  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора Федерального государственного казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России».

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Объездное шоссе, 3.

тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 666537, 66539, 66547.

электронный адрес: oqpn-sufps5@mail.ru; сайт: sufps5.far.ru.

телефон доверия: (34370) 66694

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) :**  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОШ «Школа-интернат № 53» 06.02.2014 г. в 11 часов 15 минут

С оригиналом распоряжения с представлением служебного удостоверения – ознакомлен Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОШ «Школа-интернат № 53» 12.02.2014 г. в 11 часов 20 минут

*07.03.14 10<sup>00</sup>*  
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
**Лицо (а), проводившее проверку:** Наумов Станислав Сергеевич –  
государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»  
по пожарному надзору.

**При проведении проверки присутствовали:**

Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОШ «Школа-интернат № 53»

**В ходе проверки установлено:**

ул. Чурина, 16 строение 2 – **общественное здание столовой**, одноэтажное отдельно стоящее, с цокольным этажом и вентнадстройкой, запроектировано на 290 посадочных мест при четырехразовом ежедневном питании. Здание столовой соединено теплым переходом со спальным корпусом. Введено в эксплуатацию в 2001 г. и принадлежит МАОШ «Школа-интернат № 53» на праве оперативного управления. Наружные и внутренние несущие стены здания – кирпичные, внутренние перегородки – кирпичные и из листов ГВЛ по металлическому каркасу, перекрытия над цокольным этажом и покрытия – сборные из железобетонных плит. Сообщение между цокольным и первым этажом предусмотрено по лестнице расположенной в лестничной клетке, стены лестничной клетки – кирпичные, марши и площадки лестниц – железобетонные. Надстройка предназначена для вытяжной венткамеры. Сообщение надстройки с этажами столовой осуществляется через лестничную клетку. По огнестойкости здание соответствует II степени. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф3.2 – здания организаций общественного питания. Здание обеспечено электрической энергией, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением (канализацией), центральным водяным отоплением, естественной и принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, телефонной связью. Здание защищено АПС с применением тепловых и дымовых пожарных извещателей, оборудовано внутренним противопожарным водопроводом (далее – ВПВ), речевой СОУЭ и обеспечено ручными углекислотными огнетушителями ОУ-3. Системы АПС и СОУЭ, ВПВ и огнетушители содержатся в исправном состоянии. Для эвакуации из помещений первого этажа предусмотрено 2 эвакуационных выхода: по лестнице в осях 5-6, Д-Е через вестибюль; через коридор в осях 1-5, Ж-И непосредственно наружу через тамбур по оси К между осями 4/2-5. Их цокольного этажа предусмотрено 3 эвакуационных выхода: через вестибюль; через коридор и тамбур в стене по оси В, между осями 3-4; через лестничную клетку в осях Ж-Е, 1-1/2. Количество и размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Для целей наружного пожаротушения на территории МАОШ «Школа-интернат № 53» предусмотрено 4 пожарных гидранта, которые содержатся в исправном состоянии. Техническое обслуживание систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения осуществляется по договору № 649/03-09/14-32 от 01.10.2014 г. обществом с ограниченной

6  
ответственностью «Энергосервис» имеющей лицензию МЧС № 4-2/00718 от 30.03.2011 г. на данный вид деятельности, а также электрических сетей и оборудования, осуществляется по договору № 06/14-06 от 01.01.2014 г. обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервис». Техническое обслуживание установок АПС и СОУЭ осуществляется по договору № 51/14-47 от 01.01.2014 г. обществом с ограниченной ответственностью «Технадзор» имеющей лицензию МЧС № 4-Б/01103 от 07.08.2013 г. на данный вид деятельности.

**В ходе проведения проверки:** МАОШ «Школа-интернат № 53»  
**выявлены нарушения обязательных требований или требований,**  
**установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений**  
**(нормативных) правовых актов: выявлено**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Чурина, 16, строение № 2

1. В здании общественного назначения (столовая) помещения (обеденного зала, административно-бытового назначения) расположенные на 1 и цокольном этажах оборудованы тепловыми пожарными извещателями, при требуемых по нормам дымовых пожарных извещателей *чем нарушены требования ст. 1, 6 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, 4, 5, 6, 151 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 3, 4, 14, таблица № 1 п. 9 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03 от 30.06.2003 года, что не противоречит ст. 42, 46, 54, 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложения А (обязательное), пункт А3, А4, А10, таблица А.1 пункт 9 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».*


*Лицо, допустившее нарушение: Заместитель директора по АХР МАОШ «Школа-интернат № 53» Демченко Андрей Владимирович.*

**выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):** не направлялись

**выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):** Отсутствуют

**Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):**

  
И.О. Долженко

  
И.О. Долженко

**Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):**

**Прилагаемые к акту документы:**

1. Распоряжение от 05.02.2014 г. № 24 на 1 л. в 1 экз.
2. Копия уведомления от 06.02.2014 г. № 326-18/5 на 2 л. в 1 экз.
3. Предписание от 07.03.2014 г. № 24/1/1 на 4 л. в 1 экз.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Наумов Станислав Сергеевич –  
государственный инспектор ФГКУ  
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС  
России» по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями  
получил: 

Директор МАОШ «Школа-интернат № 53» Ермолаев  
Юрий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество, в случае, если имеется, должность руководителя, иного  
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 02 » 03 20 14 г.

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

Подпись уполномоченного представителя юридического лица/  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя

Пронумеровано, прошнуровано,  
заверено и скреплено печатью на  
4 листах.

Государственный инспектор ФГКУ  
«СУ ФПС № 5 МЧС России по  
пожарному надзору

