

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5»**

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Объездное шоссе, 3
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547
электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru; сайт: sufps5.far.ru
телефон доверия: (34370) 66694

г. Новоуральск
(место составления акта)

« 07 » марта 20 14 г.
(дата составления акта)
11 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 25**

по адресу/адресам: г. Новоуральск Свердловской области, ул. Чурина, 16, строение 3
(место проведения проверки)

На основании распоряжения от « 05 » февраля 2014 года № 25 руководителя
органа государственного пожарного надзора Федерального государственного
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),
казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Объекта защиты – здание медицинского блока Муниципальной автономной общеобразовательной школы – интернат «школа-интернат № 53 среднего (полного) общего образования» (сокращенное наименование – МАОШ «Школа-интернат № 53»), правообладатель (оперативное управление) – Муниципальная автономная общеобразовательная школа – интернат «Школа-интернат № 53 среднего (полного) общего образования». ОГРН 1026601724533, ИНН 6629012280. Юридический адрес: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, 16.

Дата и время проведения проверки:

с

до

Общая продолжительность проверки:

17 дней / 52 минуты
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора Федерального государственного казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»,

(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Обьездное шоссе, 3.
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 666537, 66539, 66547.
электронный адрес: oqpn-sufps5@mail.ru; сайт: sufps5.far.ru,
телефон доверия: (34370) 66694

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) :
(заполняется при проведении выездной проверки)

Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОШ «Школа-интернат № 53» 06.02.2014 г. в 10 часов 30 минут

С оригиналом распоряжения с представлением служебного удостоверения – ознакомлен
Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОШ «Школа-интернат № 53» 12.02.2014 г. в 11 часов 10 минут

07.03.14

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо (а), проводившее проверку: Наумов Станислав Сергеевич –
государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»
по пожарному надзору.

При проведении проверки присутствовали:

Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОШ «Школа-интернат № 53»

В ходе проверки установлено:

ул. Чурина, 16, строение 3 – здание медицинского блока, одноэтажное отдельно стоящее, с подвалом, бесчердачное. Введено в эксплуатацию в 1990 г. и принадлежит МАОШ «Школа-интернат № 53» на праве оперативного управления. Наружные несущие стены здания – кирпичные, внутренние перегородки – кирпичные и из листов ГВЛ по металлическому каркасу, перекрытие надподвальное и покрытия – сборные из железобетонных плит. По огнестойкости здание соответствует II степени огнестойкости. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф3.4 – поликлиники и амбулатории. Здание обеспечено электрической энергией, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением (канализацией), центральным водяным отоплением, естественной вентиляцией, телефонной связью. Здание защищено АПС с применением дымовых и ручных пожарных извещателей, оборудовано звуковой СОУЭ и обеспечено ручными углекислотными огнетушителями ОУ-3. Системы АПС, СОУЭ и огнетушители содержатся в исправном состоянии. Для эвакуации из помещений первого этажа предусмотрено 3 эвакуационных выхода через коридор наружу. Количество и размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

В подвале здания медицинского блока предусматривается баня-сауна на единовременное посещение 6 человек. По функциональной пожарной опасности помещения бани-сауны относится к классу Ф3.6 – бани. На момент проверки баня-сауна в не эксплуатируется (Приказ от 05.02.2014 года № 08а).

Для целей наружного пожаротушения на территории МАОШ «Школа-интернат № 53» предусмотрено 4 пожарных гидранта, которые содержатся в исправном состоянии. Техническое обслуживание систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения осуществляется по договору № 649/03-09/14-32 от 01.10.2014 г. обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервис» имеющей лицензию МЧС № 4-2/00718 от 30.03.2011 г. на данный вид деятельности, а также электрических сетей и оборудования, осуществляется по договору № 06/14-06 от 01.01.2014 г. обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервис». Техническое обслуживание установок АПС и СОУЭ осуществляется по договору № 51/14-47 от 01.01.2014 г. обществом с ограниченной ответственностью «Технадзор» имеющей лицензию МЧС № 4-Б/01103 от 07.08.2013 г. на данный вид деятельности.

В ходе проведения проверки: МАОШ «Школа-интернат № 53»

В ходе проведения проверки: МАОШ «Школа-интернат № 53»
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов: не выявлено
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): не направлялись

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний): Отсутствуют

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при
проведении выездной проверки:

(подпись проверяющего)

(подпись или печать уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется
при проведении выездной проверки:

(подпись проверяющего)

(подпись или печать уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение от 05.02.2014 г. № 23 на 1 л. в 1 экз.
2. Копия уведомления от 06.02.2014 г. № 329-18/5 на 2 л. в 1 экз.
- 3.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Наумов Станислав Сергеевич –
государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС
России» по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями
получил:

Директор МАОШ «Школа-интернат № 53» Ермолаев
Юрий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 07 » 05 20 14 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись или печать уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пронумеровано, прошнуровано,
заверено и скреплено печатью на
5 листах.

Государственный инспектор ФГКУ
«СУ ФПС № 5 МЧС России по
пожарному надзору

