

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5»

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Объездное шоссе, 3
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547
электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru; сайт: sufps5.far.ru
телефон доверия: (34370) 66694

« 07 » марта 20 14 г.
(дата составления акта)
11 час. 00 мин.
(время составления акта)

г. Новоуральск
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 26

по адресу/адресам: г. Новоуральск Свердловской области, ул. Чурина, 16, строение 5
(место проведения проверки)

На основании распоряжения от « 05 » февраля 2014 года № 26 руководителя
органа государственного пожарного надзора Федерального государственного
казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Объекта защиты – здание спального корпуса Муниципальной автономной общеобразовательной школы – интернат «школа-интернат № 53 среднего (полного) общего образования» (сокращенное наименование – МАОШ «Школа-интернат № 53»), правообладатель (оперативное управление) – Муниципальная автономная общеобразовательная школа – интернат «Школа-интернат № 53 среднего (полного) общего образования». ОГРН 1026601724533, ИНН 6629012280. Юридический адрес: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, 16.

(наименование юридического лица, фамилия, имя (в случае если имеется) ичество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с

до

Общая продолжительность проверки: 17 дней / 1 час 47 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора Федерального
государственного казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России».

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Объездное шоссе, 3.
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 666537, 66539, 66547.

электронный адрес: oqpn-sufps5@mail.ru; сайт: sufps5.far.ru.

телефон доверия: (34370) 66694

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) :
(заполняется при проведении выездной проверки)

Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОШ «Школа-интернат № 53» 06.02.2014 г. в 11 часов 00 минут

С оригиналом распоряжения с представлением служебного удостоверения – ознакомлен
Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОШ «Школа-интернат № 53» 12.02.2014 г. в 11 часов 15 минут

(фамилия, имя, отчество по случаю, если имеется), должность, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо (а), проводившее проверку: Наумов Станислав Сергеевич -
государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»
по пожарному надзору.

При проведении проверки присутствовали:

Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОШ «Школа-интернат № 53»

В ходе проверки установлено:

ул. Чурина, 16 строение 5 – **общественное здание спального корпуса**, четырехэтажное отдельно стоящее, изрезанное в плане, с размерами в осях 90,8×14,8 м, с цокольным этажом и неотапливаемым чердаком. В здании размещаются спальные комнаты для проживания 258 детей различного возраста и классные помещения для обучения 125 детей, учащихся начальных классов. Здание спального корпуса соединено теплым переходом со столовой. Введено в эксплуатацию в 2000 г. и принадлежит МАОШ «Школа-интернат № 53» на праве оперативного управления. Наружные и внутренние несущие стены здания – кирпичные, внутренние перегородки – кирпичные и из листов ГВЛ по металлическому каркасу, перекрытия междуэтажные, над цокольным этажом и покрытия – сборные из железобетонных плит. Кровля рулонная и металлическая. Здание оборудовано двумя лестничными клетками, соединяющимися поэтажными коридорами, а также предусмотрен лифт для транспортирования пожарных подразделений. Ширина коридора 2,8 м. Коридоры разделены перегородками с samozакрывающимися дверями, расположенными на расстоянии 53 и 37 м от торцов коридора при допустимых 60 м. Сообщение между цокольным и первым этажом предусмотрено по отдельной лестнице расположенной в лестничной клетке. Стены лестничных клеток – кирпичные, марши и площадки лестниц – железобетонные. По огнестойкости здание соответствует II степени. По функциональной пожарной опасности общественное здание относится к классу Ф1.1 – спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений. Здание обеспечено электрической энергией, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением (канализацией), центральным водяным отоплением, естественной и принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, телефонной связью. Здание защищено АПС с применением тепловых и дымовых пожарных извещателей, оборудовано внутренним противопожарным водопроводом (далее – ВПВ), речевой СОУЭ и обеспечено ручными углекислотными огнетушителями ОУ-3. Системы АПС и СОУЭ, ВПВ и огнетушители содержатся в исправном состоянии. В здании спального корпуса организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на каждом этаже. Обслуживающий персонал обеспечен индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания от продуктов горения и ручными электрическими фонарями.

Для эвакуации из помещений первого этажа предусмотрено 3 эвакуационных выхода: по коридору через вестибюль: два выхода по коридору через северную и южную лестничные клетки. Из помещений 2, 3 и 4 этажей по два выхода по коридору через северную и южную лестничные клетки. Из цокольного этажа предусмотрено 2 эвакуационных выхода через коридор непосредственно наружу. Количество и размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

В здании спального корпуса предусмотрены следующие помещения:

цокольный этаж: узлы ввода, веткамера, машинное помещение лифта, кладовые, санузлы, спортзалы;

1 этаж: учебные помещения для 125 учащихся начальных классов, библиотека, музей, вспомогательные помещения;

2 этаж: 4-местные спальные помещения для учащихся начальных классов (на 74 чел.), помещения отдыха, вспомогательные помещения;

3 этаж: 3-местные спальные помещения для учащихся средних классов (на 110 чел.), помещения отдыха, вспомогательные помещения;

4 этаж: 2-местные спальные помещения для учащихся старших классов (на 74 чел.), помещения отдыха, вспомогательные помещения;

Для целей наружного пожаротушения на территории МАОШ «Школа-интернат № 53» предусмотрено 4 пожарных гидранта, которые содержатся в исправном состоянии. Техническое обслуживание систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения осуществляется по договору № 649/03-09/14-32 от 01.10.2014 г. обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервис» имеющей лицензию МЧС № 4-2/00718 от 30.03.2011 г. на данный вид деятельности, а также электрических сетей и оборудования, осуществляется по договору № 06/14-06 от 01.01.2014 г. обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервис». Техническое обслуживание установок АПС и СОУЭ осуществляется по договору № 51/14-47 от 01.01.2014 г. обществом с ограниченной ответственностью «Технадзор» имеющей лицензию МЧС № 4-Б/01103 от 07.08.2013 г. на данный вид деятельности.

В ходе проведения проверки: МАОШ «Школа-интернат № 53»
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов: выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Чурина, 16, строение № 5

1. В здании общественного назначения (спальный корпус) помещения (учебные помещения, библиотека, музей, спортзалы, помещения отдыха, комнаты преподавателей, вспомогательные помещения) расположенные на 1, 2, 3, 4 и цокольном этажах оборудованы тепловыми пожарными извещателями, при требуемых по нормам дымовых пожарных извещателей *чем нарушены требования ст. 1, 6 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, 4, 5, 6, 151 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 3, 4, 14, таблица № 1 п. 9 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03 от 30.06.2003 года, что не противоречит ст. 42, 46, 54, 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложения А (обязательное), пункт А3, А4, А10, таблица А.1 пункт 9 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».*


Лицо, допустившее нарушение: *Заместитель директора по АХР МАОШ «Школа-интернат № 53» Демченко Андрей Владимирович.*

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской

деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) : не направлялись

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) : Отсутствуют

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, от которого была проведена проверка

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, от которого была проведена проверка

Прилагаемые к акту документы:


1. Распоряжение от 05.02.2014 г. № 26 на 1 л. в 1 экз.
2. Копия уведомления от 06.02.2014 г. № 327-18/5 на 2 л. в 1 экз.
3. Предписание от 07.03.2014 г. № 26/111 на 4 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Наумов Станислав Сергеевич –
государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС
России» по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:



Директор МАОШ «Школа-интернат № 53» Ермолаев
Юрий Анатольевич

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, от которого была проведена проверка

« 07 » 03 20 17 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, от которого была проведена проверка

Пронумеровано, прошнуровано,
заверено и скреплено печатью на
4 листах.

Государственный инспектор ФГКУ
«СУ ФПС № 5 МЧС России по
пожарному надзору

