

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5»

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Объездное шоссе, 3
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547
электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru; сайт: sufps5.far.ru
телефон доверия: (34370) 66694

« 11 » декабря 20 13 г.
(дата составления акта)
12 час. 00 мин.
(время составления акта)

г. Новоуральск
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 326

по адресу/адресам: г. Новоуральск Свердловской области, ул. Чурина, 16, строение 5
(место проведения проверки)

На основании Поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозина от 25.10.2013 г. № РД-П-4-7672, распоряжения главного государственного
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

инспектора Российской Федерации по пожарному надзору Б.А. Борзова от 31.10.2013 г. № 324,
в соответствии с распоряжением о проведении внеплановой выездной проверке от «02» декабря
2013 года № 327 руководителя органа государственного пожарного надзора Федерального
государственного казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»
Афониным Дмитрием Борисовичем – главным государственным инспектором Федерального
государственного казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» по
пожарному надзору

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Объекта защиты – здание образования, воспитания и подготовки кадров Муниципальной автономной общеобразовательной школы – интернат «школа-интернат № 53 среднего (полного) общего образования» (сокращенное наименование – МАОШ «Школа-интернат № 53»), правообладатель (оперативное управление) – Муниципальная автономная общеобразовательная школа – интернат «Школа-интернат № 53 среднего (полного) общего образования». ОГРН 1026601724533, ИНН 6629012280. Юридический адрес: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, 16.
(наименование, вид деятельности, форма собственности, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: _____

с

до

Дата и время проведения проверки: _____

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 1 час 52 минуты
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора Федерального государственного казённого учреждения «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»,

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Обьездное шоссе, 3,
тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 666537, 66539, 66547,

электронный адрес: oqpn-sufps5@mail.ru; сайт: sufps5.far.ru,

телефон доверия: (34370) 66694

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) :
(заполняется при проведении выездной проверки)

Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОШ «Школа-интернат № 53» 03.12.2013 г. в 11 часов 10 минут

Распоряжение и служебное удостоверение представлены – Ермолаеву Юрию Анатольевичу - директору МАОШ «Школа-интернат № 53» 06.12.2013 г. в 14 часов 53 минуты

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо (а), проводившее проверку: Наумов Станислав Сергеевич –
государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»
по пожарному надзору.

При проведении проверки присутствовали:

Ермолаев Юрий Анатольевич - директор МАОШ «Школа-интернат № 53»

В ходе проверки установлено:

ул. Чурина, 16 ул. здание образования, воспитания и подготовки кадров,
трёхэтажное отдельно стоящее, без подвала, чердачное. Введено в эксплуатацию в 1957 г. и
принадлежит МАОШ «Школа-интернат № 53» на праве оперативного управления. Наружные и
внутренние несущие стены здания – кирпичные, внутренние перегородки – кирпичные,
перекрытия междуэтажные и чердачное – сборные из железобетонных плит, внутренние стены
лестничных клеток – кирпичные, марши и площадки лестниц – железобетонные на несущих
незащищенных металлических балках. Строительные конструкции чердачного помещения
деревянные, кровля шиферная по деревянной обрешетке. По огнестойкости здание
соответствует IV степени. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу
Ф4.1 – здания общеобразовательных учреждений. Здание обеспечено электрической энергией,
горячим и холодным водоснабжением, водоотведением (канализацией), центральным водяным
отоплением, естественной вентиляцией, телефонной связью. Для выхода на кровлю с западной
стороны здания предусмотрена наружная пожарная лестница. Здание защищено установкой
автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) с применением дымовых и ручных
пожарных извещателей, оборудовано речевой системой оповещения людей о пожаре (далее –
СОУЭ) и обеспечено ручными углекислотными огнетушителями ОУ-3. Системы АПС и СОУЭ,
огнетушители содержатся в исправном состоянии. Для эвакуации из помещений первого этажа
предусмотрено 4 эвакуационных выхода, из помещений 2 и 3 этажей по 2 эвакуационных
выхода через коридор в северную и южную лестничные клетки. Количество и размеры путей

эвакуации и эвакуационных выходов отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

При проведении внеплановой выездной проверки было установлено, что место проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей и установки новогодней елки с применением электрических гирлянд и иллюминации для проведения праздничных новогодних и рождественских мероприятий, не подготовлено. Данные мероприятия будут проводиться с установкой новогодней елки 27 декабря 2013 года в спортзале (на момент проверки елка не установлена). Связи с этим нарушения требований пожарной безопасности к вышеуказанным мероприятиям не выявлено.

В рамках внеплановой выездной проверки проведен внеплановый инструктаж о мерах пожарной безопасности с сотрудниками МАОШ «Школа-интернат № 53».

В ходе проведения проверки: МАОШ «Школа-интернат № 53»
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов: не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): не направлялись

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний): Отсутствуют

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при
проведении выездной проверки):



(лицо, уполномоченное представителем юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется
при проведении выездной проверки):

(лицо, уполномоченное представителем юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение от 02.12.2013 г. № 326 на 1 л. в 1 экз.
2. Копия уведомления от 02.12.2013 г. № 3263-18/5 на 2 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Наумов Станислав Сергеевич –
государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС
России» по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями
получил:



Директор МАОШ «Школа-интернат № 53» Ермолаев
Юрий Анатольевич

(подпись, имя, фамилия, в латинице, отчество, должность руководителя, иного лица или лица или должностного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » января 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)