

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от 11.04.2016 № 142-Д
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации в Свердловской области
к 2016-2017 учебному году»

**Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2016/2017 учебному году**

Составлен «11» августа 2016 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 53»
2. Юридический адрес:
624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Чурина, 16
3. Фактический адрес:
624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Чурина, 16
4. Год постройки здания: учебный корпус-1957г., спальный корпус-2000г., столовая-2001г.,
медицинский блок-1991г., здание трансформаторной подстанции-1957г.
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон:
Директор, Ермолаев Юрий Анатольевич, 8(34370)4-45-96
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением
Администрации Новоуральского городского округа от 11.05.2016 г. №956-а «О приеме
образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году»

7. Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Кутырев К.Н., заместитель Главы Администрации городского округа по социальной политике:

Заместитель Председателя комиссии:

Корякина Г.В., начальник Управления образования

Члены комиссии:

Бронникова Г.Н., председатель Территориальной комиссии г.Новоуральска по делам
несовершеннолетних и защите их прав;

Волков Д.П., начальник ОГИБДД МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»
майор полиции;

Задорожный В.Г., директор МКУ «ЦБ и МГО МОУ»;

Кривошуров В.М., ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС МБОУ ДПО «УМЦРО»;

Лобова Н.П., заместитель начальника Управления образования;

Маркин В.В., главный специалист по вопросам общественной безопасности Администрации НГО;

Невзоров А.А., заместитель начальника полиции МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО
«п.Уральский» по охране общественного порядка, подполковник полиции;

Ошуркова О.С., главный специалист по охране труда Администрации НГО;

Пожарко А.С., заместитель начальника ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС
России»;

Хитрово Е.А., старший инспектор - инженер отдела вневедомственной охраны при МУ МВД России
по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» майор полиции.

От образовательной организации:

Ермолаев Ю.А., директор;

Князева Е.В., заместитель директора по УВР;

Короткова С.Ф., заместитель директора по ВР;

Демченко А.В., заместитель директора по АХР;

Ветрова В.Н., заведующая столовой;
Ишков К.А., ведущий специалист по охране труда.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №53»
к 2016 / 2017 учебному году

Председатель комиссии: Кутырев К.Н.

Заместитель
Председателя комиссии: Корякина Т.В.

Члены комиссии: Бронникова Г.Н.

Волков Д.П.

Задорожный В.Г.

Кривочуров В.М.

Лобова И.П.

Маркин В.В.

Невзоров А.А.

Ошуркова О.С.

Пожарко А.С.

Хитрово Е.А.

« 11 » августа 2016 г.

Принято
 11.08.16.

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации в Свердловской области
к 2016 / 2017 учебному году

Акт составлен «11» августа 2016 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №53»
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты*	Свидетельство «О постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения», серия 66 № 007696052; Устав, утвержден Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 29.07.2015 г. № 1497-а; Изменения в Устав, утверждены Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 17.11.2015 г. № 2415-а
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты*	Свидетельство о государственной регистрации права: 212309 от 12.11.2015 г. 212317 от 12.11.2015 г. 212362 от 12.11.2015 г. 212307 от 12.11.2015 г. 281309 от 27.11.2015 г. 280515 от 12.11.2015 г. 280628 от 12.11.2015 г. 212420 от 12.11.2015 г. Вид права: оперативное управление

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты*	Свидетельство о государственной регистрации права: 212445 от 13.11.2015 г. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации	1) Лицензия № 18219, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области - 04.02.2016 г., бессрочно. Имеется приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 04 февраля 2016 г. № 18219; 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу; 3) Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; Дополнительное образование детей и взрослых; 4) Свидетельство об аккредитации № 8971 от 27.04.2016 г.
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить):	1) Имеются: - «ООП НОО МАОУ «Школа-интернат № 53» (новая редакция)» (по ФГОС). Утверждена приказом директора учреждения от 23.06.16 г. № 174; - «ООП ООО МАОУ «Школа-интернат № 53» (по ФГОС). Утверждена приказом директора учреждения от 23.06.16 г. № 174; - ООП ООО и СОО (по ГОС). Утверждена приказом директора учреждения от 23.06.16 г.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		2) отсутствуют	№ 174: 2) -
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены: на какой срок: 2) отсутствуют	1) «Программа развития МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2016-2018 годы и на перспективу до 2020 года» имеется: Программа развития утверждена приказом директора учреждения от 23.06.2016 г. № 174 «О внесении изменений в нормативные локальные акты, утвержденных нормативных локальных актов»: Программа развития утверждена на 2016-2018 годы и на перспективу до 2020 года: 2) -
7.	Наличие плана работы образовательной организации на _____ учебный год	1) наличие: 2) когда и кем утвержден	1) План работы МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2016-2017 учебный год имеется: 2) Утвержден приказом директора учреждения от 15.06.2016 г. № 165
8.	Количество зданий (объектов) образовательной организации	1) всего (единиц): 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц): 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) Имеется пять зданий: 2) С массовым пребыванием людей три здания: 3) С круглосуточным пребыванием людей одно здание
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать) 2) в первую смену обучаются: количество классов: количество обучающихся в них: 3) во вторую смену обучаются: количество классов: количество обучающихся в них	1) МАОУ «Школа-интернат № 53» работает в одну смену: 2) 16 классов: 326 человек: 3) - -
10.	Численность обучающихся (воспитанников)	1) проектная допустимая численность	1) Проектная допустимая численность – 400

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	в образовательной организации	обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	человек; 2) Количество классов по комплектованию - 16; 3) Планируемое количество обучающихся – 355; 4) С применением дистанционных технологий – нет; 5) Превышения проектной допустимой численности нет
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация: учителя: воспитатели: мастера производственного обучения: научные работники: медицинские работники: иные работники: 2) по факту: администрация: учителя: воспитатели: мастера производственного обучения: научные работники: медицинские работники: иные работники: 3) наличие вакансий (указать)	1) 6 36,4 24,5 0 0 3 92,1 2) 6 31 20 0 0 3 91 3) уборщик служебных помещений
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных	1) наличие (перечислить); 2) кем и когда согласованы и утверждены;	1) План организационно-профилактических мероприятий по предупреждению ДДТТ в МАОУ «Школа-интернат №53» имеется; 2) План согласован инспектором БДД ОГИБДД

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	объектах)	3) на какой срок	МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» капитаном полиции Барыкиной О.Н., 22.06.2016 г. и утвержден приказом директора учреждения от 06.06.2016 г. № 157; 3) План утвержден сроком на 2016-2017 учебный год
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
13.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты*)	Акт б/н от 25.07.2016 г. «Осмотр, промывки и ревизии систем холодного, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации и санитарно-технических приборов пищеблока»; Акт б/н от 25.07.2016 г. «Осмотр, промывки и ревизии систем холодного, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации и санитарно-технических приборов»; Акт б/н от 25.07.2016 г. «Промывки системы отопления зданий»
14.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		МАОУ «Школа-интернат № 53» оснащено ученической мебелью в соответствии с санитарными нормами и ростовыми группами
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Учебниками обеспечены на 100% в соответствии с требованиями стандартов
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Мастерская по обработке древесины и мастерская по обработке металла оснащены в соответствии с требованиями
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Имеется два спортивных зала. Спортивные залы к новому 2016-2017 учебному году готовы

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норм. состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты*	<p>Спортивный инвентарь имеется в достаточном количестве.</p> <p>Акт б/н от 29.07.2016 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности тренажерного зала»;</p> <p>Акт б/н от 29.07.2016 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности спортивного зала учебного корпуса»;</p> <p>Акт б/н от 29.07.2016 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности стадиона»;</p> <p>Акт б/н от 29.07.2016 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности спортивного зала спального корпуса»;</p> <p>Акт б/н от 29.07.2016 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности игровых комплексов»;</p> <p>Акт б/н от 29.07.2016 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности зала хореографии»;</p> <p>Акт б/н от 09.08.2016 г. «Об осмотре и испытании шведских стенок»</p>
19.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Имеется стадион и спортивная площадка
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*)	<p>Акт б/н от 29.07.2016 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности тренажерного зала»;</p> <p>Акт б/н от 29.07.2016 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности спортивного зала учебного корпуса»;</p> <p>Акт б/н от 29.07.2016 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности стадиона»;</p> <p>Акт б/н от 29.07.2016 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности спортивного зала спального корпуса»;</p> <p>Акт б/н от 29.07.2016 г. «Проверки соответствия</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>требованиям безопасности игровых комплексов»;</p> <p>Акт б/н от 29.07.2016 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности зала хореографии»;</p> <p>Акт б/н от 09.08.2016 г. «Об осмотре и испытании шведских стенок»</p>
Пожарная безопасность образовательной организации			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)	<p>предписание/акт (указать реквизиты*)</p> <p>1) количество неустраненных нарушений;</p> <p>2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>4) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>Предписания отсутствуют</p> <p>1) –</p> <p>2) –</p> <p>3) –</p> <p>4) –</p>
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<p>1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p>	<p>1) Ермолаев Ю.А., директор, удостоверение № 2 по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям; Протокол от 27.01.2015 г. № 1;</p> <p>2) Демченко А.В., заместитель директора по АХР, удостоверение № 101 по обучению и проверке знаний требований пожарно-технического минимума в объеме, соответствующем должностным обязанностям; Протокол от 21 марта 2014 г. № 9;</p> <p>Ишков К.А., ведущий специалист по ОТ, удостоверение № 102 по обучению и проверке знаний требований пожарно-технического минимума в объеме, соответствующем должностным обязанностям; Протокол от 21 марта 2014 г. № 9;</p> <p>3) Обучение проводится согласно приказу МЧС</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>4) обучение обучающихся ПШБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)</p>	<p>от 12.12.2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций":</p> <p>Согласно программам ПТМ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций (оперативный персонал) и лица ответственного за эксплуатацию АПС, утвержденная директором учреждения 06.03.2015 г. и согласованная Начальником отдела ГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» от 12.03.2015г.; - для сотрудников складов, утвержденная директором учреждения 06.03.2015 г. и согласованная Начальником отдела ГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» от 12.03.2015 г. <p>4) В соответствии с Планом воспитательной работы, за учебный год проведено 42 беседы с обучающимися по ПШБ. Продолжается функционирование кадетского пожарного класса</p> <p>5) Эвакуационные учения с обучающимися проводятся 2 раза в год (весна/осень), последняя эвакуация проведена – 12.05.2016 г. Акт № 16 (спальный корпус, здание столовой), 11.04.2016 г. Акт № 13 (учебный корпус), 13.04.2016 г. Акт № 14 (спальный корпус в ночное время). Взаимодействие с госпожнадзором. Ежемесячно проводятся практические тренировки по отработке плана эвакуации людей при пожаре:</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			- акт № 1 от 08.09.2015 г.; - акт № 4 от 15.10.2015 г.; - акт № 5 от 12.11.2015 г.; - акт № 6 от 08.12.2015 г.; - акт № 7 от 17.12.2015 г.; - акт № 8 от 18.12.2015 г.; - акт № 9 от 14.01.2016 г.; - акт № 10 от 12.02.2016 г.; - акт № 11 от 10.03.2016 г.; - акт № 15 от 14.04.2016 г.; - акт № 16 от 12.05.2016 г.
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Огнетушители: требуемое количество – 48 шт., в наличии – 48 шт., пожарные краны в учебном корпусе, спальном корпусе и столовой: требуемое количество: 41 шт., в наличии 41 шт. 2) Журнал учета первичных средств пожаротушения имеется 3) Проводится, периодичность проверки параметров ОТВ – один раз в год, перезарядка огнетушителей – один раз в пять лет; Последняя проверка параметров ОТВ и перезарядка огнетушителей проведена – в июле 2016 г. (Договор № 063/16-283 от 01.07.2016 г., ООО «Виола-прим». Акт б/н от 01.07.2016 г.)
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*);	1) В наличии и находится в исправном состоянии (акт проверки технического состояния и работоспособности установок охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ б/н от 22.07.2016 г.); 2) Акт проверки технического состояния и работоспособности установок охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ б/н от

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>5) наличие ответственного лица;</p> <p>6) наличие иных систем пожарной автоматикки (указать реквизиты*)</p>	<p>22.07.2016 г.:</p> <p>3) Договор № 16-56 от 01.01.2016 г. «О эксплуатационном обслуживании технических средств тревожной, охранной, автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре», с ООО «Технадзор»;</p> <p>4) Дублирующий сигнал выведен на пульт подразделений пожарной охраны. Акт проверки выхода сигнала «Пожар» с установки АПС, установленной на объекте в ЕДДС «Служба спасения 01» ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС России, от 30.05.2014 г. б/н (здание спального корпуса, здание столовой). Акт проверки выхода сигнала «Пожар» с установки АПС, установленной на объекте в ЕДДС «Служба спасения 01» ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС России, от 30.05.2014 г. б/н (здание учебного корпуса). Акт проверки выхода сигнала «Пожар» с установки АПС, установленной на объекте в ЕДДС «Служба спасения 01» ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС России, от 30.05.2014 г. б/н (здание медицинского блока);</p> <p>По линиям проводной связи: Договор № 15/029/8/15-490 от 23 декабря 2015 г. «Об оказании услуг связи», с ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»;</p> <p>5) Демченко А.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе, приказ и.о. директора учреждения от 22.07.2016 г. № 183;</p> <p>6) Акт б/н от 11.07.2016 г. «Осмotra и проверки работоспособности противопожарных дверей»;</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			Акт б/н от 11.07.2016 г. «Осмотр огнезадерживающих клапанов»; Акт б/н от 11.07.2016 г. «Осмотр противопожарного водопровода»
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты*	Электроустановки зданий соответствуют требованиям пожарной безопасности в соответствии с техническим отчетом по проведению электротехнических замеров электрооборудования и электросетей (ООО «Энергосервис»), протокол № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее: 2) наружное	1) в наличии, соответствуют требованиям Акт б/н от 12 апреля 2016 г. (спальный корпус, столовая); Акт б/н от 12 апреля 2016 г. соответствуют требованиям (учебный корпус); 2) в наличии, соответствует требованиям Акт б/н от 12 апреля 2016 г.
28.	Наличие Декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*)	Декларация зарегистрирована в Отделе Федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 5 МЧС России» г.Новоуральск от 31.05.2016 г. № 65 540-ос-00014; - Декларация зарегистрирована в Отделе Федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 5 МЧС России» г.Новоуральск от 14.12.2015 г. № 65 540-ос-00084;

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			- Декларация зарегистрирована в Отделе Федеральной государственной пожарной надзора ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 5 МЧС России» г.Новоуральск от 31.05.2016 г. № 65 540-ос-00013
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	<p>предписание акт (указать реквизиты*)</p> <p>1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;</p> <p>2) количество устраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений;</p> <p>4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября;</p> <p>5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>6) отчеты об устранении нарушений</p>	Предписания органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области отсутствуют
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>1) Ермолаев Ю.А., директор, имеется отметка в санитарной книжке «О зачете по аттестации гигиенических знаний» от 26.05.2015г. ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России;</p> <p>2) Демченко А.В., заместитель директора по АХР, приказ и.о.директора учреждения от 12.07.2016 г. № 182;</p> <p>3) Проводится ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России на основании договора № 424/16-281 от 01.07.2016 г., последняя гигиеническая подготовка и аттестация проведена - 10.05.2016г.</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
31.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*);</p> <p>4) организация горячего питания: за счёт собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*);</p>	<p>1) МАОУ «Школа-интернат № 53» является организатором питания учащихся. Имеется столовая с полным технологическим циклом, складские помещения, овощной цех, холодный цех, помещение для обработки яиц, мясо-рыбный цех, доготовочный цех, мучной цех, горячий цех, помещение для нарезки хлеба, моечная для мытья столовой посуды, моечная кухонной посуды, моечная тары;</p> <p>2) Оснащённость столовой оборудованием и мебелью в достаточном количестве;</p> <p>3) Акт б/н от 09.06.2016 г. «Технического состояния торгово-технологического, электрического и механического оборудования»; Акт № 14/16 от 09.06.2016 г. «Осмотр холодильного оборудования»;</p> <p>4) - Организация горячего питания в собственной столовой;</p> <p>- ООО «Молочный Кит» - № 16-296 от 08.08.2016 г.; № 16-297 от 08.08.2016 г.; № 16-298 от 08.08.2016 г.;</p> <p>- ООО «Наш хлеб» - № 16-299 от 08.08.2016 г.;</p> <p>- ООО «Лабиринт-Нейва» - № 16-300 от 08.08.2016 г.; № 16-301 от 08.08.2016 г.; № 16-302 от 08.08.2016 г.;</p> <p>- ООО «УралГоргКонтракт» - № 16-303 от 08.08.2016 г.; № 16-304 от 08.08.2016 г.; № 16-305 от 08.08.2016 г.; № 16-306 от 08.08.2016 г.; № 16-307 от 08.08.2016 г.; № 16-308 от 08.08.2016 г.; № 16-309 от 08.08.2016 г.; № 16-</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>310 от 08.08.2016 г.; № 16-311 от 08.08.2016 г.; № 16-312 от 08.08.2016 г.; № 16-315 от 08.08.2016 г.; № 16-316 от 08.08.2016 г.; № 16-317 от 08.08.2016 г.; № 16-318 от 08.08.2016 г.; - III Тюнаев А.С. - № 16-313 от 08.08.2016 г.; № 16-314 от 08.08.2016 г.;</p> <p>5) 100%</p> <p>6) Паспорт имеется, обновлен 03.08.2016 г.</p>
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		<p>Медицинский блок – лампа бактерицидная – 3 шт.;</p> <p>Столовая: обеденный зал, холодный цех – облучатели – рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; ОРУБн2-01-«КРОНТ» (Акт № 22-16 от 20.06.2016 г. «Технического освидетельствования состояния изделий медицинской техники»)</p>
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		В питьевых фонтанчиках «Байкал» установлены фильтры для очистки воды «3-х ступенчатые»
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты*	<p>Акт б/н от 25.07.2016 г. «Технического состояния систем вентиляции зданий»;</p> <p>Акт б/н от 25.07.2016 г. «Приемки систем вентиляции пищеблока»</p>
35.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*);</p>	<p>1) Имеется медицинский кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор;</p> <p>2) Имеется лицензия № ЛО-66-01-003999 от 07.04.2016 г.</p> <p>Имеется Приложение № 1 к лицензии № ЛО-66-</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		3) обеспеченность медицинским персоналом	01-003999 от 07.04.2016 г. Договор на оказание медицинской помощи обучающимся между МАОУ «Школа-интернат № 53» и ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБА России" находится на согласовании. Проект договора прилагается. 3) Имеется медицинская сестра диетическая, медицинская сестра (медицинский брат), санитарка
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты*	Протокол лабораторного исследования № 02.569 от 29.07.2016 г.; Протокол лабораторного исследования № 03.855 от 29.07.2016 г.
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		Медицинский осмотр проводится в соответствии с графиком: 1, 2 квартал – прошли 54 работника, 33 работника в сентябре, 45 работников в ноябре пройдут медицинский осмотр
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
38.	Наличие рекомендаций правоохранительных органов	предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Рекомендации правоохранительных органов отсутствуют
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации	1) наличие и исправность;	1) Четыре кнопки тревожной сигнализации в

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		3) обеспеченность медицинским персоналом	01-003999 от 07.04.2016 г. Договор на оказание медицинской помощи обучающимся между МАОУ «Школа-интернат № 53» и ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБА России" находится на согласовании. Проект договора прилагается. 3) Имеется медицинская сестра диетическая, медицинская сестра (медицинский брат), санитарка
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты*	Протокол лабораторного исследования № 02.569 от 29.07.2016 г.; Протокол лабораторного исследования № 03.855 от 29.07.2016 г.
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		Медицинский осмотр проводится в соответствии с графиком: 1, 2 квартал – прошли 54 работника, 33 работника в сентябре, 45 работников в ноябре пройдут медицинский осмотр
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
38.	Наличие рекомендаций правоохранительных органов	предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Рекомендации правоохранительных органов отсутствуют
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации	1) наличие и исправность:	1) Четыре кнопки тревожной сигнализации в

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	(далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)	<p>2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);</p> <p>3) назначение ответственного в организации;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>наличны, и находятся в исправном состоянии (кнопки имеются вахта учебного корпуса, вахта спального корпуса, в кабинете директора, в кабинете заместителя директора по АХР);</p> <p>2) ООО ЧОО «Охрана-4»;</p> <p>3) Демченко А.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе, приказ н.о.директора учреждения от 12.07.2016 г. № 182;</p> <p>4) Договор № 340/16-46 от 01.01.2016 г. «Об охране общественного порядка с использованием кнопки тревожной сигнализации», с ООО ЧОО «Охрана-4»;</p> <p>5) –</p> <p>6) –</p>
40.	Организация физической охраны	<p>1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*);</p> <p>2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*)</p>	<p>1) В дневное время физическую охрану осуществляет сторож (вахтер);</p> <p>2) В ночное время физическую охрану осуществляет сторож (вахтер) и представитель ООО «Частная охранная организация «Легион-П» Договор № 15-496 от 28 декабря 2015 г. «На оказание охранных услуг»</p>
41.	Ограждение образовательной организации	<p>1) наличие ограждения;</p> <p>2) состояние ограждения</p>	<p>1) имеется в наличии. МАОУ «Школа-интернат № 53» полностью ограждена</p> <p>2) соответствует требованиям</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
42.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) назначение ответственного в образовательной организации;</p> <p>5) договор на обслуживание (указать реквизиты*)</p>	<p>1) система видеонаблюдения имеется по периметру и внутри зданий;</p> <p>2) Спальный корпус: - 22 видеокamеры внутренних, 6 видеокamер уличных; Медицинский корпус: - 1 видеокamera внутренняя, 3 видеокamеры уличные; Учебный корпус: - 7 видеокamер внутренних, 4 видеокamеры уличные;</p> <p>3) изображение с видеокamер выведено в помещение сторожа (вахтера) в фойе спального корпуса. Дополнительно изображение с видеокamер выведено в кабинет директора, заместителя директора по ВР, заместителя директора по АХР, заместителя директора по УВР;</p> <p>4) Демченко А.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе, приказ и.о.директора учреждения от 12.07.2016 г. № 182;</p> <p>5) Договор № 15/16-47 от 01.01.2016 г. «Об эксплуатационном обслуживании технических средств»</p>
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	<p>1) наименование контрольно-пропускной системы;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты*)</p>	<p>1) Контрольно-пропускная система отсутствует</p> <p>2) -</p>
44.	Обучение антитеррористической защищенности	<p>1) назначение ответственного в образовательной организации;</p>	<p>1) Демченко А.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе, приказ директора учреждения от 27.11.2015 г. № 244 «О</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>2) обучение сотрудников;</p> <p>3) обучение обучающихся</p>	<p>назначении ответственного лица за состояние антитеррористической защищенности МАОУ «Школа-интернат № 53»: приказ и.о.директора учреждения от 12.07.2016 г. № 182 «О назначении ответственного лица за обучение работников антитеррористической защищенности»;</p> <p>Демченко А.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе, прошел повышение квалификации по теме: «Обеспечение антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях» (Свидетельство «О повышении квалификации» от 01.12.2010 г.);</p> <p>2) Обучение работников проведено 08.08.2016 г.;</p> <p>3) Обучение учащихся проведено.</p> <p>Периодичность четыре раза в год</p>
45.	Наличие освещения по периметру	<p>1) наличие;</p> <p>2) исправность</p>	<p>1) Имеется освещение вокруг зданий;</p> <p>2) Освещение исправно</p>
46.	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации	<p>паспорт разработан, согласован в подразделениях:</p> <p>1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) УФСБ России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) иных (указать) (дата)</p>	<p>Паспорт антитеррористической защищенности - согласован</p> <p>1) 07.04.2016 г.</p> <p>2) -</p> <p>3) 18.04.2016 г.</p> <p>4) секретарь АТК Новоуральского городского округа - 04.04.2016 г.</p>
Информационная безопасность			
47.	Проведение ревизии библиотечного фонда	указать реквизиты*	Литературы, содержащей материалы

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности		экстремистской направленности, не выявлено. Акт б/н от 03.08.2016 г. «О проведении ревизии библиотечного фонда»
48.	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты*	В наличии, договор № 4736630/15-486 от 21.12.2015 г. «Об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета», с ПАО «Ростелеком»
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		61
50.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты*	Договор № 4736630 15-486 от 21.12.2015 г. «Об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета», с ПАО «Ростелеком»
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) Система контентной фильтрации NetPolice 2) Все компьютеры, используемые в учебном процессе, имеют контент-фильтр
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты*	Акт б/н от 03.08.2016 г. «О проведении проверки контентной фильтрации»
53.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты*	Приказ директора учреждения от 08.08.2016 г. № 191 «О назначении ответственных лиц по информационной безопасности» - во время занятий – проводящий их учитель и (или) работник школы, специально выделенный для помощи проведения занятий; во время внеурочной деятельности учащихся – работники школы (воспитатели, классные руководители, педагог-библиотекарь, инженер-электрик)
Безопасность дорожного движения			
54.	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса	Подвозка обучающихся в МАОУ «Школа-интернат № 53» не осуществляется

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение	
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	1) Паспорт дорожной безопасности имеется, в том числе визуальный; 2) Утвержден 19.04.2013 г.; 3) Согласован в Госавтоинспекции 16.04.2013 г.; 4) Согласован в администрации муниципального образования 16.04.2013 г.
56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		Имеется учебно-тренировочный перекресток, расположенный на внутришкольной территории
57.	Наличие класса «Светофор»		Имеется класс «Светофор»; Имеется Договор № б/н от 01.06.2016 г. с МАУ ДО «СЮТ» «О соглашении сторон» по обучению обучающихся безопасности дорожного движения
58.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		Уголки безопасности дорожного движения имеются в учебном и спальном корпусах, классных и игровых комнатах
59.	Состояние улично-дорожной сети.	1) наличие и целостность ограждения	1) ограждение территории МАОУ «Школа-

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	прилегающей к образовательной организации	<p>территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода:</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части</p>	<p>интернат № 53», исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода в наличие и не имеет нарушение целостности:</p> <p>2) 1:</p> <p>3) тротуары на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части имеются, состояние тротуаров соответствуют требованиям</p>
Охрана труда			
60.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты*	Демченко А.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе, приказ и.о. директора учреждения от 04.08.2016г. № 190 «О назначении ответственных лиц за обеспечение безопасных условий и охраны труда»
61.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты*	Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом МАОУ «Школа-интернат № 53» имеется на 2015-2017 г.г. Утвержден на общем собрании трудового коллектива, протокол № 5 от 22.12.2014 г. Зарегистрирован Государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Новоуральский центр занятости» 29.01.2015 г. запись за № 83-к. Дополнения и изменения в коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом МАОУ «Школа-интернат № 53». Утверждены на общем собрании трудового

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>коллектива, протокол № 4 от 31.08.2015 г. Зарегистрирован Государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Новоуральский центр занятости» 10.10.2015 г. запись за № 117-к.</p>
62.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты):	<p>1) Ермолаев Ю.А., директор, проведена проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов (удостоверение № 430, протокол от 29.10.2014 г. № 19); Демченко А.В., заместитель директора по АХР, проведена проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов (удостоверение № 473, протокол от 29.10.2015 г. № 20); Князева Е.В., заместитель директора по УВР, проведена проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов (удостоверение № 474, протокол от 29.10.2015 г. № 20); Соловьева Е.Е., заместитель директора по УВР, проведена проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов (удостоверение № 0264, протокол от 23.03.2016 г. № 06); Корогкова С.Ф., заместитель директора по ВР, проведена проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана труда для</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)</p>	<p>руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов (удостоверение № 0263, протокол от 23.03.2016 г. № 06).</p> <p>2) Иванов П.В., учитель, уполномоченный по охране труда, проведена проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов (удостоверение № 475, протокол от 29.10.2015 г. № 20);</p> <p>Комиссия по охране труда: Приказ директора учреждения от 25.03.2016 г. № 60 «О создании комиссии по охране труда».</p> <p>Демченко А.В., заместитель директора по АХР, проведена проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов (удостоверение № 442, протокол от 29.10.2015 г. № 20);</p> <p>Ишков К.А., ведущий специалист по ОТ, проведена проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов (удостоверение № 0066, протокол от 12.02.2016 г. № 02);</p> <p>Блинкова Е.В., учитель, председатель профкома, проведена проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов (удостоверение № 158, протокол от 31.03.2014 г. № 06);</p> <p>Иванов П.В., учитель, уполномоченный по охране труда, проведена проверка знаний</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			требований охраны труда по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов (удостоверение № 475, протокол от 29.10.2015 г. № 20)
63.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		В наличии, утвержден и.о.директора учреждения 14.01.2016г.
64.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты*	<p>В наличии, инструкции введены в действие приказом директора школы № 122 от 22.08.2012г.:</p> <p>ИОТ.001-2012 «Для всех работников» ИОТ.002-2012 «Для библиоотекаря» ИОТ.003-2012 «Для водителя мототранспортных средств» ИОТ.004-2012 «Для гардеробщика» ИОТ.005-2012 «Для дворника» ИОТ.006-2012 «Для кладовщика» ИОТ.007-2012 «Для заведующего хозяйством» ИОТ.008-2012 «Для кондитера» ИОТ.009-2012 «Для кухонного рабочего» ИОТ.010-2012 «Для лаборанта (кабинета биологии)» ИОТ.011-2012 «Для лаборанта (кабинета информатики)» ИОТ.012-2012 «Для лаборанта (кабинета физики)» ИОТ.013-2012 «Для лаборанта (кабинета химии)» ИОТ.014-2012 «Для лифтера (грузового малого лифта)» ИОТ.015-2012 «Для лифтера (пассажирского лифта)»</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>НОТ.016-2012 «Для машиниста моечных машин»</p> <p>НОТ.017-2012 «Для медицинской сестры»</p> <p>НОТ.018-2012 «Для мойщика посуды»</p> <p>НОТ.020-2012 «Для персонала кабинета физиотерапии»</p> <p>НОТ.021-2012 «Для повара детского питания»</p> <p>НОТ.022-2012 «Для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»</p> <p>НОТ.023-2012 «Для ремонтника плоскостных спортивных сооружений»</p> <p>НОТ.025-2012 «Для сторожа (вахтера)»</p> <p>НОТ.026-2012 «Для уборщика производственных и служебных помещений»</p> <p>НОТ.028-2012 «Для работников, выполняющих погрузочные, транспортные и погрузочно-разгрузочные работы»</p> <p>НОТ.029-2012 «Для лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта»</p> <p>НОТ.030-2012 «Для ответственного по перевозке детей на автомобильном транспорте»</p> <p>НОТ.031-2012 «По электробезопасности в объеме I квалификационной группы для лиц неэлектротехнического персонала»</p> <p>НОТ.032-2012 «По электробезопасности в объеме II квалификационной группы для лиц электротехнологического персонала»</p> <p>НОТ.033-2012 «При кошении трав вручную и с применением механизированного инструмента»</p> <p>НОТ.034-2012 «При обращении с вредными веществами»</p> <p>НОТ.035-2012 «При обслуживании зеленых</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>посаждений»</p> <p>ИОТ.036-2012 «При первичной обработке мяса и рыбы»</p> <p>ИОТ.038-2012 «При работе на деревообрабатывающих станках»</p> <p>ИОТ.039-2012 «При работе на токарных станках»</p> <p>ИОТ.040-2012 «При работе на фрезерных станках»</p> <p>ИОТ.041-2012 «При работе с копировально-множительной техникой»</p> <p>ИОТ.042-2012 «При работе с персональными ЭВМ»</p> <p>ИОТ.043-2012 «При работе с ручным инструментом и на станках (сверлильных, заточных, обдирочно-шлифовальных)»</p> <p>ИОТ.044-2012 «При работе с электрифицированным инструментом»</p> <p>ИОТ.045-2012 «При стиральных и гладильных работах»</p> <p>ИОТ.046-2012 «При эксплуатации бытовых электроприборов»</p> <p>ИОТ.047-2012 «При эксплуатации аудио-видео записывающего и воспроизводящего оборудования»</p> <p>ИОТ.048-2012 «При эксплуатации технологического оборудования массового питания»</p> <p>ИОТ.049-2012 «При эксплуатации электрокнигильника, электроводонагревателя»</p> <p>ИОТ.050-2012 «При проведении экскурсий, прогулок»</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>ИОТ.051-2012 «При уборке территории» ИОТ.052-2012 «Для санитарки» ИОТ.053-2012 «Для педагогических работников оздоровительно-образовательного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков» ИОТ.054-2012 «При работе с бензомоторным снегоуборщиком»:</p> <p>Инструкция введена в действие приказом директора учреждения № 172 от 25.10.2012г.:</p> <p>ИОТ.055-2012 «Для грузчика (при работе с продуктами питания)»:</p> <p>Инструкция введена в действие приказом директора школы № 72 от 13.04.2015г.:</p> <p>«О мерах пожарной безопасности в здании спального корпуса»: «О мерах пожарной безопасности в здании учебного корпуса»: «О мерах пожарной безопасности в здании столовой»: «О мерах пожарной безопасности в здании медицинского блока»: «О мерах пожарной безопасности в здании трансформаторной подстанции»</p>
65.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		В наличии
66.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда осуществляется согласно СТУ.ССБТ.005-2013 «Организация обучения охране труда». По характеру и времени проведения инструктажи

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>подразделяются на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.</p> <p>Периодичность проведения повторного инструктажа – 2 раза в год; дата последнего инструктажа – июнь 2016 г.</p>
67.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	<p>1) количество рабочих мест, всего;</p> <p>2) количество аттестованных рабочих мест;</p> <p>3) количество неаттестованных рабочих мест;</p> <p>4) планируемые сроки аттестации</p>	<p>1) 95</p> <p>2) 86</p> <p>3) 9</p> <p>4) 4 квартал 2016 года</p>
Ремонтные работы			
68.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт не проводился
69.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Проведен косметический ремонт в учебных классах, коридорах учебного корпуса, в помещениях и коридорах спального корпуса, в производственных цехах столовой
70.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы	<p>Перспективный План капитального ремонта МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2016 – 2019 г.г. имеется, утвержден и.о. директора МАОУ «Школа-интернат № 53» от 19.07. 2016 г.</p> <p>Запланированы следующие работы:</p> <p>2016 г.:</p> <p>Выполнить косметический ремонт в помещениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тренерская спортивного зала; - кабинет технического труда; - кабинет физики; - спальные комнаты. <p>2017 г.:</p> <p>1) Выполнить строительство эвакуационных</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>выходов из спортивного зала учебного корпуса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Выполнить капитальный ремонт кровли здания спального корпуса; 3) Выполнить монтаж системы дымоудаления в цокольном этаже спального корпуса; 4) Выполнить ремонт козырьков медицинского блока; 5) Выполнить замену звеньев водосточных труб; 6) Выполнить работы по устройству умывальников в классах; 7) выполнить проект и кап.ремонт вент.систем в мастерских; 8) Установить электрические водонагреватели емкостного или приточного типа для приведения температуры ГВС в неотапливаемый период в соответствии с нормативом. <p>2018 г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Выполнить замену трубопроводов водоснабжения и канализации, совместив с ремонтом полов; 2) Выполнить замену электропроводки в учебном корпусе; 3) Выполнить ремонт кровли медицинского блока; 4) Выполнить изоляцию воздуховодов местной вытяжки от посудомоечной машины; 5) Выполнить отделочные работы по покрытию стен в классах учебного корпуса; 6) Заменить покрытие стадиона и обустройство спортивных зон в соответствии с проектом 2005 года (дореконструкция); 7) Выполнить освещение чердака спального

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>корпуса:</p> <p>8) Выполнить замену окон в учебном корпусе:</p> <p>9) Выполнить замену нижнего и верхнего розлива отопления учебного корпуса:</p> <p>10) Выполнить ремонт наружного крыльца и асфальтового покрытия около медицинского блока:</p> <p>11) Выполнить ремонт линолеума в кабинетах медицинского блока:</p> <p>12) Выполнить благоустройство игровой площадки (хоккейный корт):</p> <p>13) Заменить светильники на энергосберегающие:</p> <p>14) Выполнить капитальный ремонт помещения узла ввода водопровода и теплосети, вентиляционных камер:</p> <p>15) Выполнить мероприятия по восстановлению приточной вентиляции в медицинском блоке:</p> <p>16) Произвести ремонт существующих водоотводных трубопроводов в подпорной стене или разработать ПСД и выполнить работы по устройству водоотвода с территории школы.</p> <p>2019 г.:</p> <p>1) Выполнить ремонт трубопровода в медицинском блоке:</p> <p>2) Выполнить монтаж поручней лестниц к медицинскому блоку</p>

п. 59. Акт приема-передачи оборудования
Корпоративное управление фирма. ул. Гурьяна 12, Гурьяна 14
отсутствует электронные документы. Т.Т.

 11.08.2016