

**Акт готовности образовательного учреждения
к 2013 / 2014 учебному году**

Полное наименование образовательного учреждения в Свердловской области (далее - ОУ):
(в соответствии с уставом ОУ)

Муниципальная автономная общеобразовательная школа-интернат «Школа-интернат №53 среднего
(полного) общего образования»

Год постройки здания: учебный корпус-1957г., спальный корпус-2000г., столовая-2001г.,
медицинский блок-1991г.

Юридический и фактический адрес:

(в соответствии с уставом ОУ)

624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Чурина, 16

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, телефон

Ермолаев Юрий Анатольевич, (34370) 4-45-96

Проверка готовности ОУ проведена в соответствии с распоряжением главы администрации НГО, «О
приемке образовательных учреждений к новому 2013-2014 учебному году» № 1237-а от 16.05.2013 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Кутырев К.Н., заместитель Главы администрации городского округа по социальной политике;

Члены комиссии:

от администрации муниципального образования - Кузовкова Т.В. начальник управления образования
администрации НГО

от органа управления образованием - Лобова И.П., заместитель начальника управления образования;

от Роспотребнадзора - Манторова М.А., начальник отдела санитарного надзора РУ № 31 ФМБА
России (по согласованию);

от полиции - Ведерникова М.С., начальник отдела по делам несовершеннолетних ММУ МВД России
по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» (по согласованию);

Хитрово Е.А., старший инженер ОВО ММУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО
«п.Уральский» (по согласованию).

От государственного пожарного надзора - Пожарко А.С., заместитель начальника ОГПН ФГКУ «СУ
ФПС № 5 МЧС России» (по согласованию);

Приглашенные:

Александров А.И., директор МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО;

Волков Д.П., начальник ОГИБДД ММУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»
(по согласованию);

Кривочуров В.М., ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС МКОУ «УМЦРО»;

Маркин В.В., главный специалист по вопросам общественной безопасности Администрации НГО;

Некрасова М.Б., председатель Территориальной комиссии г.Новоуральска по делам
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);

Ошуркова О.С., главный специалист по охране труда Администрации НГО;

Тагильцева И.В., председатель объединения первичных профсоюзных организаций общего и
дополнительного образования (по согласованию);

Члены комиссии от образовательного учреждения:

и.о. директора МАОШ «Школа-интернат № 53» Ермолаев Ю.А.;

Заместитель директора по УВР Дермугина Е.В.;

Заместитель директора по УВР Соловьева Е.Е.;

Заместитель директора по ВР Короткова С.Ф.;

Заместитель директора по АХР Демченко А.В.;

Заведующий столовой Ветрова В.Н.;

Техник Степанов А.Н.;

Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности Ишков К.А.

Муниципальная автономная общеобразовательная школа-интернат «Школа-интернат №53 среднего (полного) общего образования»
(полное наименование образовательного учреждения в Свердловской области)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Характеристика образовательного учреждения			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица		Устав, утвержден Постановлением администрации Новоуральского от 14.01.2013 г. № 43а
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением (далее - ОУ) собственности учредителя	на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению	Свидетельство о государственной регистрации права: 66 АЕ 085109 от 13.02.2012 г. 66 АЕ 085107 от 13.02.2012 г. 66 АЕ 085088 от 13.02.2012 г. 66 АЕ 085084 от 13.02.2012 г. Вид права: оперативное управление
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)		Свидетельство о государственной регистрации права: 66АЕ №085108 от 13.02.2012 г. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации		Лицензия выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Лицензия № 16974 от 04.02.2013 г. Срок действия лицензии: бессрочно Имеется приложение № 1, серия 66ПО1 № 0000990: Виды реализуемых общеобразовательных программ: основная, дополнительная; Свидетельство об аккредитации: № 7460 от 14.05.2013 г.; Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; Срок действия: до 14 мая 2025 г.; Серия 66АО1 № 0000278, Приложение № 7460
5.	Наличие плана работы общеобразовательного		Имеется проект плана работы школы-интерната

учреждения на новый 2013 / 2014 учебный год		на 2013-2014 учебный год	
6.	Численность обучающихся в образовательном учреждении (также указывается превышение допустимой численности обучающихся)		298 обучающихся Классы: 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б, 7, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11
7.	Укомплектованность образовательного учреждения кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; 5.5 учителя; 28,22 воспитатели; 25,5 мастера производственного обучения; - иные работники; 84,75 2) по факту: администрация; 6 учителя; 23 воспитатели; 20 мастера производственного обучения; - иные работники; 79 3) наличие вакансий (указать)	Уборщик служебных помещений, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию зданий (0,5 ст.), воспитатель, старший вожатый (на период отсутствия основного работника), педагог-психолог
<i>Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса</i>			
8.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - отопления, - водоснабжения	Акты технического контроля от _____ № _____ от _____ № _____ от _____ № _____	АКТ гидравлического испытания ввода теплосети (учебный корпус, спальный корпус, медицинский блок) от 30 июля 2012 г. ; АКТ готовности теплопотребляющих установок и тепловых сетей к эксплуатации в отопительном периоде (учебный корпус, спальный корпус, медицинский блок, столовая) от 30 июля 2012 г. ; АКТ на осмотр, промывку, ревизию систем холодного и горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации и санитарных приборов (учебный корпус, спальный корпус,

			медицинский блок, столовая) от 13. 19 июня 2013 г.: АКТ приемки вентиляции в пищеблоке от 30 июля 2013 г.
9.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Оснащение в соответствии с санитарными нормами и правилами
10.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%
11.	Условия для занятий физической культурой и спортом	1) наличие и готовность физкультурного/спортивного зала; 2) наличие спортивного оборудования; инвентаря по норме; 3) состояние оборудования и инвентаря; 4) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от _____ № _____. 5) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки; 6) наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от _____ № _____	1) имеется спортивный зал, малый спортивный зал, тренажерный зал, зал хореографии (фитнес-зал) 2) имеются мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, тренажеры, маты, гимнастический инвентарь 3) состояние спортивного оборудования и инвентаря удовлетворительное 4) АКТ от 20.06.2013 г. «Об осмотре и испытании шведских стенок»; АКТ от 25.06.2013 г. 5) стадион имеется, проведена реконструкция беговой дорожки и дренажа в 2010 г. (в июле 2013 г. запланирован строительство и монтаж лестниц к стадиону); в наличии спортивная площадка, полоса препятствий 6) -
12.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Мастерские по предмету «Технический труд» для 5-8-х классов требуют дооснащения и приведения в соответствие с требованиями

Пожарная безопасность образовательного учреждения

13.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)	Предписание/Акт от __№__; 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Действующих предписаний нет
14.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя учреждения пожарному минимуму; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)	1) удостоверение № 1436 по обучению и проверке знаний требований пожарно-технического минимума по программе для руководителей и лиц. ответственных за пожарную безопасность; Протокол от 16.12.2011 г. № 54 2) Демченко А.В., зам.директора по АХР (26 апреля 2011 г. сдан зачет по программе пожарно-технического минимума для ответственного лица за эксплуатацию установки ПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Протокол № 14-11 от 26.04.2011 г.). 3) Обучение проводится согласно приказа МЧС от 12.12.2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" 4) Проведено 30 бесед с воспитанниками и обучающимися по ППБ. Продолжается функционирование кадетского пожарного класса 5) Эвакуационные учения с воспитанниками и обучающимися проводятся 2 раза в год (весна/осень) <i>Продолжается обучение по программам ППБ лиц, обучающихся в кадетском классе (свердловская область) по ст. 11.13 (подп. А.С. Романов)</i>
15.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств;	1) Огнетушители: требуемое количество – 59 шт., в наличии – 59 шт., пожарные краны в учебном корпусе, спальном корпусе и столовой: требуемое количество: 39

		2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности	шт., в наличии 39 шт. 2) Имеется 3) Проводиться <i>Проводиться в соответствии с требованиями по 01.04.13 ОУ № 1</i>
16.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, 2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации), 3) наличие ответственного лица, 4) договор на обслуживание (наименование организации) от _____ № _____ 5) наличие иных систем пожарной автоматики, договор, соглашение (наименование организации) от _____ № _____	1) в наличии и находится в исправном состоянии 2) ООО ЧОО «Охрана – 4» 3) Демченко А.В., зам.директора по АХР 4) ООО ЧОО «Охрана – 6»; договор от 01.04.2013 г. № 75/1/13-132 5) –
17.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет)	Да
18.	Проверка состояния электросетей (сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования)	Документ от _____ № _____	Технический отчет по проведению электротехнических замеров от 03.06.2013 г.
19.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	внутреннее. наружное	в наличии, соответствуют требованиям Акт б/н от 15 апреля 2013 г. (спальный корпус, столовая); в наличии, не соответствует (учебный корпус) Акт б/н от 15 апреля 2013 г. (в связи с аварией на узле управления пожаро-хозяйственного водопровода, выведена из строя задвижка с электроприводом 30ч906БрДу150. Замена планируется 28.06.2013 г.); в наличии, соответствуют требованиям Акт б/н от 24 апреля 2013 г.
20.	Наличие Декларации пожарной безопасности	Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора	23.03.2012 г. № 65 540-ОС-00343 30.08.2012 г. № 65 540-ОС-0350 30.08.2012 г. № 65 540-ОС-0351

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

21.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	<p>Предписание/Акт</p> <p>1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;</p> <p>2) количество устраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений;</p> <p>4) количество неустраненных нарушений. срок устранения которых истек;</p> <p>5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>6) отчеты об устранении нарушений</p>	<p align="center">Предписаний нет</p>
22.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя учреждения;</p> <p>2) наличие обученного ответственного в учреждении;</p> <p>3) обучение сотрудников;</p> <p>4) обучение обучающихся</p>	<p>1) обучение пройдено 11.04.2013 г.</p> <p>2) Демченко А.В.. зам.директора по АХР</p> <p>3) пройдено в 2012 г., 2013 г. и при трудоустройстве на работу</p> <p>4) проводится через инструкции по охране труда. на уроках ОБЖ, КБЖ, биология</p>
23.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет). если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью,</p> <p>3) акты технического контроля</p>	<p>1) Столовая с полным технологическим циклом</p> <p>2) Оснащенность столовой оборудованием и мебелью в достаточном количестве</p> <p>3) Акт технического состояния от 06.06.2013г.</p>

		соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам; 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой или данные договора на оказание услуги питания, наименование организации, - договоры на поставку продуктов питания, с кем заключен. 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся). 6) паспортизация пищеблока	ООО «Новоуральск –Холод» Техническое заключение холодильного оборудования от 04.06.2013г. ООО «РАЗМЕР - ПЛЮС» 4) За счет собственной столовой 5) 100% обучающихся по очной форме 6) Паспорт технического обеспечения от 19.05.2011г.
24.	Оборудование учреждения по бактерицидному обеззараживанию воздуха		Медицинский блок – кварцевая лампа – 4 шт.: Столовая: обеденный зал, холодный цех – облучатели – рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБп-3-3-«КРОНТ»; ОРУБн2-01-«КРОНТ»
25.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеется 6 кабинетов (каб. врача, каб. мед. сестры, изолятор, каб. антропометрии, физиотерапевтических процедур, прививочный кабинет) 2) лицензия от 28.02.2012 г. № ло-66-01-001313 3) медицинская сестра диетическая, медицинская сестра по массажу, требуется врач-педиатр, медицинская сестра.
26.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении)		Протокол № 02.318 от 30.04.2013 г.; 02.424 от 17.05.2013 г.

27.	Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком		медицинский осмотр проводится в соответствии с графиком (4 сотрудника – январь 2013 г.: 1 сотрудник – апрель 2013 г.; 17 сотрудников – май 2013 г.: 31 сотрудник – июнь 2013 г.; 37 сотрудников – август 2013 г.: 35 сотрудников – декабрь 2013 г.)
<i>Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения</i>			
28.	Наличие предписаний правоохранительных органов	Акт проверки 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет
29.	Ограждение учреждения	1) наличие ограждения; 2) соответствие требованиям	1) Имеется в наличии 2) соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям
30.	Обучение антитеррористической безопасности	1) обучение руководителя учреждения; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся	1) - 2) Демченко А.В., зам.директора по АХР (обучение пройдено 01.12.2010 г.) 3) проведено 28.01.2013 г. 4) проведено 4 беседы с воспитанниками
31.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри учреждения); 2) вывод изображения; 3) назначение ответственного	1) Изготовлен проект системы видеонаблюдения 2) – 3) –
32.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) куда выведена КТС (наименование организации); 3) наличие ответственного;	1) в наличие находится в исправном состоянии 2) ООО ЧОО «Охрана – 4» 3) Демченко А.В., зам.директора по АХР

		4) договор на обслуживание (наименование организации); 5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры)	4) Договор от 01.04.2013 г. № 75/1/13-132 5) –
33.	Организация физической охраны	1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож), заключен договор (наименование организации) 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож), заключен договор (наименование организации)	1) сторож (вахтер) (2 в учебном корпусе, 4 в спальном корпусе) 2) ООО ЧОП «Альянс»; договор № 13-81 от 25.02.2013 г. сторож (вахтер) в спальном корпусе
34.	Наличие освещения по периметру	наличие исправность	Отсутствует
35.	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения	паспорт разработан, согласован в подразделениях: - ГУ МВД России по Свердловской области (дата), - ГУ МЧС России по Свердловской области (дата), - УФСБ России по Свердловской области (дата),	31.08.2011 - 06.09.2011
Информационная безопасность			
36.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	Акт от _____ № _____	Акт от 06.06.2013 г. б/н
37.	Наличие в ОУ доступа к сети Интернет	- наименование организации (провайдер) - договор	Открытое акционерное общество «Ростелеком» Договор № 4736630/13-41 от 01.01.2013 г.
38.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	документ от _____ № _____	Приказ от 29.12.2012 г. № 208
39.	Количество компьютеров, подключенных к		48

	сети Интернет		
40.	Установка контекст-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	- название и тип контекст-фильтра -все ли компьютеры, имеющих доступ к сети Интернет, имеют контент-фильм	NetPolice Да
41.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контекст-фильтрации для трафика	документ от _____ № _____	Договор № 4736630/13-41 от 01.01.2013 г.
42.	Проверка исправности контентной фильтрации	Акт от _____ № _____	Акт от 05.06.2013 г. б/н
Безопасность дорожного движения			
43.	Безопасность школьных перевозок	1) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 3) организация предрейсового осмотра (технического и медицинского), договоры (наименование организации); 4) дата последнего техосмотра. 5) стаж работы водителя. обучение	Отсутствует
44.	Численность подвозимых обучающихся		0
45.	Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения		Занятия проводятся в соответствии с рабочими программами учебных курсов ОБЖ, КБЖ. Проводятся беседы с воспитанниками и обучающимися по ПДД. Организовываются встречи с инспекторами ОГИБДД
46.	Наличие класса «Светофор»		Класс «Светофор» отсутствует, в кабинете ОБЖ имеется стенд «Светофор»
47.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		3 стенда в спальном корпусе 1 стенд в учебном корпусе
48.	Обеспечение безопасности подъездных путей	Наличие знаков дорожного	Имеется 3 знака «Въезд запрещен»

		движения около учреждения	(у каждого транспортных ворот)
Охрана труда			
49.	Приказ об ответственном лице за охрану труда	ФИО ответственного, должность	Приказ от 25.09.2012 г. № 160 Демченко А.В., зам.директора по АХР; Дермугина Е.В., зам.директора по УВР; Соловьева Е.Е., зам.директора по УВР; Короткова С.Ф., зам.директора по ВР; Степанов А.Н., техник; Кукарина Н.А., коменданта; Ветрова В.Н., зав. столовой;
50.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении		В наличие, утв. директором школы 16.02.2013 г.
51.	Наличие инструкций по охране труда		В наличии
52.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		В наличии
53.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	периодичность	2 раза в год
54.	Состояние аттестации рабочих мест на начало 2013/2014 учебного года	1) количество рабочих мест, всего _____; 2) количество аттестованных рабочих мест _____; 3) количество неаттестованных рабочих мест _____, планируемые сроки аттестации	1) 98 2) 70 3) 28 (окончание аттестации июнь 2013 г.)
Ремонтные работы			
55.	Проведение капитального ремонта		Планируется проведение капитального ремонта лестниц к стадиону
56.	Проведение ремонтных работ		Планируется проведение косметического ремонта в коридорах учебного корпуса, в помещениях и коридорах спального корпуса, в производственных цехах столовой













Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения
(учреждение принято: без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); учреждение не принято, причины, срок и условия повторной приемки):

Учреждение принято с замечаниями

Фиксация готовности ОУ к началу 2013-2014 учебного года:

Председатель комиссии  К.Н. Кутырев

Члены комиссии (ФИО, подпись):

<u></u>	<u>Ч.П. Мотова</u>
<u></u>	<u>Куркин В.В.</u>
<u></u>	<u>Степанов Р.В.</u>
<u></u>	<u>М.В. Кудряков</u>
<u></u>	<u>И.В. Трапезникова</u>
<u></u>	<u>В.М. Крылов</u>
<u></u>	<u>Л.Н. Баранова</u>
<u></u>	<u>О.С. Висуркова</u>
<u></u>	<u>Н.С. Меркулова</u>
<u></u>	<u>М.Б. Мехрасова</u>
<u></u>	<u>А.И. Александров</u>
<u></u>	<u>А.С. Попова</u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>

К акту прилагаются:

- справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от _____ № _____)
- приказы управления образования администрации НГО, МАОШ «Школа-интернат № 53» (о введении ограничительных мероприятий) (от _____ № _____)

«26» июня 2013 года