МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕНОНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5»

СТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3 тел. (34370) 66543, 66554, 66693; факс (34370) 66539, 66547 электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru; телефон доверия (34370) 66694

г. Новоуральск		«	30	<u> </u>	сентяоря	2019 Г.	
(место составления акта)					(дата составления акт		
		12 часов 00 минут					
		(время составления акта)					
	АКТ ПРО						
	енного контроля (надз					контроля	
юриди	ческого лица, индивид	уального	пред	при	нимателя		
	№ _ 1:	<u>57</u>					
По адресу/адревам:	г. Новоуральск С	вердловсі	кой об	5лас ⁻	ги, ул. Чурина	а, д. 16,	
	строение 5						
	(место проведения проверки)						
На основании:	распоряжения от «16»						
руководителя органа	федерального государст	гвенного і	тожар	НОГ	о надзора Фед	церального	
	(вид документа с указанием)				ФПС M	's 5 MIIC	
государственного в	казенного учреждения «		ное ул	ірав	ление ФПС М	2 3 MAC	
	Pocci	ии»					
была проведена	внеплановая выс	здная		пр	оверка в отно	ошении:	
	(плановая/внеплановая, документ	•					
	ты – здания спального к					····	
	го по адресу: 624130, Св						
	16, строение 5, правооб					ие),	
	номное общеобразовате						
	ат № 53», ОГРНИП 1026						
•	ского лица, фамилия, имя, отчество (по	оследнее –при н	аличии) і	индиви	дуального предприни	мателя)	
Дата и время провед	дения проверки:						
	ния проверок филиалов, представительс иществлении деятельности индивидуали	•				ического лица	
Общая продолжите.	льность проверки:	06			ней / 1 ч. 47 м	иин.	
				(рабоч	их дней/часов)		
Акт составлен:	отделом федерального	о государо	твені	ного	пожарного на	адзора	



Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

№ 5 МЧС России», 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3

тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547,

электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru;

телефон доверия: (34370) 66694

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

О проведении проверки извещен директор МАОУ «Школа-интернат № 53» Титов Евгений Вячеславович 16.09.2019 года.

Оригинал распоряжения и служебное удостоверение представлены директору МАОУ «Школаинтернат № 53» Титову Евгению Вячеславовичу, 23.09.2019 года в 12 часов 00 минут. ✓

(фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Наумов Станислав Сергеевич

государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»

по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор МАОУ «Школа-интернат № 53» Титов Евгений Вячеславович

фамилня, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено, что ранее плановая проверка в отношении объекта защиты — здание спального корпуса, расположенного по адресу: 624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, строение 5, проводилась в апреле 2018 года.

Предметом внеплановой выездной проверки в 2019 году стало исполнение МАОУ «Школаинтернат № 53» предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, с проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты в предотвращению угрозы возникновения пожара № 8/1/1 от 06 апреля 2018 года, срок которого истег 06.09.2018 года.

В ходе проведения проверки установлено:

- 1. Предписанием об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара № 8/1/1 от 06 апреля 2018 года предложено к исполнению 14 противопожарных мероприятий.
- 2. Предметом проверки, является 14 противопожарных мероприятия, изложенные в предписании об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара № 8/1/1 от 06 апреля 2018 года.
- 3. В установленный срок выполнены пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 8/1/1 от 06 апреля 2018 года.

the

обязательных требований или нарушения выявлены установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов (с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения): не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале предпринимательской осуществления отдельных видов обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

проверок юридического лица. индивидуального Запись Журнал учета контроля органами государственного предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ник пись проверяющего инливидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

учета проверок юридического индивидуального Запись Журнал лица, (надзора), предпринимателя, проводимых органами государственного контроля органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

инспектор

МЧС России» по

ФГКУ «Специаль ие ФПС №5

Прилагаемые к акту документы:

- Копия договора подряда №380/03-03/18-228 от 01.10.2018 г. на 7 л. в 1 экз. 1.
- Копия договора подряда №381/03-03/18-229 от 02.10.2018 г. на 7 л. в 1 экз. 2.
- 3. Копия договора подряда №379/03-03/18-230 от 03.10.2018 г. на 8 л. в 1 экз.
- Копия договора подряда №378/03-03/18-233 от 05.10.2018 г. на 8 л. в 1 экз-4. 5. Копия сертификатов на изделия на 6 л. в 1 экз.
- Копия паспорта на деревянную дверь на 1 л. в 1 экз. 6.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор МАОУ «Школа-интернат № 53» Титов Евгений Вячеславович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

> «30» сентября

20 19

С.С. Наумов

подпись)

Γ.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)