

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской
области
от 19.04.2022 г. № 384-Д
«Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации
Свердловской области
к 2022/2023 учебному году»

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2022/2023 учебному году

составлен «28» июня 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 53"
2. Юридический адрес:
624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Чурина, 16
3. Фактический адрес:
624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Чурина, 16 (учебный корпус - ул.Чурина, 16, спальный корпус - ул.Чурина, 16, стр.5, столовая - ул.Чурина, 16, стр.2, медицинский блок - ул.Чурина, 16, стр. 3, здание трансформаторной подстанции - ул.Чурина, 16, стр.6)
4. Год постройки здания:
Учебный корпус-1957г., спальный корпус-2000г., столовая-2001г., медицинский блок-1991г., здание трансформаторной подстанции-1957г.
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Директор, Титов Евгений Вячеславович, 8(34370) 4-45-96, 8(34370) 4-05-06 (доб.001)
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 12.04.2022 г. № 952-а «О приемке образовательных организаций к новому 2022-2023 учебному году»
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии:
Лобова И.П., заместитель Главы Администрации НГО по социальной политике;
 - 7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Аленькина Т.Н., начальник Управления образования Администрации НГО;

Члены комиссии:

Демешкевич Л.Л., председатель объединения первичных профсоюзных организаций учреждений общего и дополнительного образования;
Дрягалов П.К., старший инспектор группы организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране Отдела вневедомственной охраны по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;
Кондораки А.Ю., главный специалист по вопросам общественной безопасности и взаимодействия с административными органами Администрации НГО;
Кривочуров В.М., главный специалист МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО;

Медведева М.Л., заместитель начальника Управления образования;
 Маркин В.В., главный специалист Управления образования;
 Ошуркова О.С., главный специалист по охране труда Администрации НГО;
 Пожарко А.С., заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» - начальник отдела ФГПН;
 Самолин А.В., врио начальника ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г.Новоуральск и п.Уральский Свердловской области;
 Шаповалова И.В., заведующий отделом культуры Администрации НГО;
 Ярковская Л.Е., директор МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО

От образовательной организации:

Титов Е.В., директор:

Князева Е.В., заместитель директора по УВР:

Короткова С.Ф., заместитель директора по ВР:

Демченко А.В., заместитель директора по АХР:

Ишков К.А., специалист по охране труда

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №53»

к 2022/ 2023 учебному году _____

Председатель
комиссии:

Лобова И.П.

Заместитель
Председателя
комиссии:

Аленькина Т.Н.

Члены
комиссии:

Демешкевич Л.Л.

Дрягалов П.К.

Кондораки А.Ю.

Кривочуров В.М.

Медведева М.Л.

Маркин В.В.

Ошуркова О.С.

Пожарко А.С.

Самолин А.В.

Шаповалова И.В.

Ярковская Л.Е.

The image shows a series of horizontal lines, each with a handwritten signature written above it. The signatures are in black ink and vary in style, some being more cursive and others more blocky. They correspond to the names of the commission members listed on the left side of the page.

Приложение
к Акту готовности
образовательной
организации Свердловской области
к 2022/2023 учебному году

Но- мерс тро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Свидетельство «О постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения», серия 66 № 007696052; Устав, утвержден Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 12.04.2018 г. № 667-а
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права: 212309 от 12.11.2015 г. 212317 от 12.11.2015 г. 212362 от 12.11.2015 г. 212307 от 12.11.2015 г. 281309 от 27.11.2015 г. 280515 от 12.11.2015 г. 280628 от 12.11.2015 г. 212420 от 12.11.2015 г. Вид права: оперативное управление
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком,	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права:

1	2	3	4
	на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)		212445 от 13.11.2015 г. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия № 18219, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области - 04.02.2016 г., бессрочно. Имеется приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 04 февраля 2016 г. № 18219; 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу; 3) Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; Дополнительное образование детей и взрослых; 4) Свидетельство об аккредитации от 27.04.2016г. № 8971
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить);	<u>Имеются:</u> 1) Основная общеобразовательная программа - образовательная программа начального общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53» (новая редакция). Утверждена приказом по МАОУ «Школа-интернат № 53» от 19.12.2018 г. № 306. 2) Основная общеобразовательная программа - программа основного общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53» (новая редакция). Утверждена приказом по МАОУ «Школа-интернат № 53» от 19.12.2018 г. № 306. 3) Основная общеобразовательная программа - программа среднего общего образования (ФГОС) муниципального автономного

1	2	3	4
			<p>общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53» (новая редакция). Утверждена приказом по МАОУ «Школа-интернат № 53» от 13.05.2020 г. № 89.</p> <p>4) Основная общеобразовательная программа – образовательная программа среднего общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53». Утверждена приказом по МАОУ «Школа-интернат № 53» от 03.04.2018 г. № 68.</p> <p>5) Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР МАОУ «Школа-интернат № 53» (новая редакция). Утверждена приказом по МАОУ «Школа-интернат № 53» от 31.08.2016 г. № 208.</p> <p>6) Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) новая редакция. Утверждена приказом по МАОУ «Школа-интернат № 53» от 17.11.17 г. № 233.</p> <p>7) Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для обучающихся с ЗПР (новая редакция). Утверждена приказом по МАОУ «Школа-интернат № 53» от 02.11.2018 г. № 258.</p> <p>8) Образовательная программа по дополнительному образованию муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 53» (новая редакция). Утверждена приказом директора МАОУ «Школа-интернат № 53» от 19.06.2018 г. № 162.</p> <p>9) Основная образовательная программа</p>

1	2	3	4
		2) отсутствуют	<p>начального общего образования МАОУ «Школа-интернат № 53» Утверждена приказом директора МАОУ «Школа-интернат № 53» от 11.05.2022 г. № 98.</p> <p>10) Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа-интернат № 53» Утверждена приказом директора МАОУ «Школа-интернат № 53» от 11.05.2022 г. № 98.</p> <p>2) Образовательные программы имеются</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) «Программа развития МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2019-2023 годы» (новая редакция) имеется. Программа развития утверждена приказом директора учреждения от 13.05.2020 г. № 89 Программа развития утверждена на 2019-2023 годы.</p> <p>2) Программа развития имеется;</p>
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2022/2023 учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	<p>1) План работы МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2022-2023 учебный год имеется;</p> <p>2) Утвержден приказом директора учреждения от 11.05.2022 г. № 97</p>
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1) Один объект;</p> <p>2) С круглосуточным пребыванием людей одно здание</p>
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать);</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;</p> <p>3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	<p>1) Образовательная организация работает в одну смену;</p> <p>2) В первую смену 19 классов; 335 обучающихся</p> <p>3) 0</p>
11.	Численность обучающихся (воспитанников)	1) проектная допустимая численность	1) Проектная допустимая численность – 478

1	2	3	4
	в образовательной организации	<p>обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>человек (на основании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);</p> <p>2) 19 классов;</p> <p>3) 335 обучающихся;</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 человек;</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся - 0 человек</p>
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию:</p> <p>администрация;</p> <p>учителя;</p> <p>воспитатели;</p> <p>мастера производственного обучения;</p> <p>научные работники;</p> <p>медицинские работники;</p> <p>иные работники;</p> <p>2) по факту:</p> <p>администрация;</p> <p>учителя;</p> <p>воспитатели;</p> <p>мастера производственного обучения;</p> <p>научные работники;</p> <p>медицинские работники;</p> <p>иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) по штатному расписанию:</p> <p>5</p> <p>36</p> <p>15,1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>87,3</p> <p>2) по факту:</p> <p>5</p> <p>27</p> <p>13</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>64</p> <p>3) уборщик производственных помещений – 1</p>
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации;	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт б/н от 17.06.2022 г. «Ревизии, прочистки и дезинфекции систем водоснабжения и

1	2	3	4
	2) отопления; 3) водоснабжения		канализации"; Акт б/н от 17.06.2022 г. «О готовности системы отопления»
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	МАОУ «Школа-интернат № 53» оснащено ученической мебелью в соответствии с санитарными нормами и ростовыми группами (п.2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20)
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Учебных предметов, не оснащенных учебниками, нет. Учебниками обеспечены на 100% в соответствии с требованиями стандартов
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерская по обработке металла оснащена в соответствии с требованиями
Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
19.	Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала		Спортивный зал имеется. К новому 2022-2023 учебному году готов. Акт б/н от 09.06.2022 г. "Приемки спортивного сооружения на готовность к новому 2022-2023 учебному году"
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	В спортивном зале установлено оборудование согласно проекту: - баскетбольный щит с кольцом (2 шт.); - шведская стенка (11 секций); - стойки для волейбольной сетки (2 шт.)
21.	Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки)		Имеется стадион и спортивная площадка. Стадион и спортивная площадка находятся в удовлетворительном состоянии. К новому 2022-2023 учебному году готовы
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт б/н от 23.05.2022 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности спортивного зала учебного корпуса»; Акт б/н от 23.05.2022 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности стадиона»;

1	2	3	4
			Акт б/н от 23.05.2022 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности игровых и спортивных комплексов»
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание № 8/1/1 от 18.03.2021 г.; 2) 2; 3) 0; 4) План имеется, утв. приказом директора от 15.06.2022 г. № 48а 5) отчеты не направлялись
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо ответственное за пожарную безопасность: Демченко А.В., заместитель директора по АХР. Приказ директора учреждения от 31.05.2022 г. № 136 "О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность"
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;	1) Титов Е.В., директор, удостоверение № 54303 по программе повышения квалификации «Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ», февраль 2022г.; 2) Демченко А.В., заместитель директора по АХР, удостоверение № 26428 по программе повышения квалификации «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах), март 2020 г.; Ишков К.А., специалист по ОТ, удостоверение № 26429 по программе повышения квалификации «Пожарно-технический минимум для

1	2	3	4
		<p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами</p>	<p>руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах), март 2020 года;</p> <p>3) Обучение проведено согласно приказа МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Титов Е.В., Демченко А.В., Ишков К.А.).</p> <p>В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».</p> <p>По программам вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей.</p> <p>По программе целевого инструктажа: Сторож (вахтер) – оперативный персонал: Маклыгина С.В., апрель 2022 г.; Русанова Л.А., Марусич Ю.В., Богаткина А.Н., июнь 2022 г.</p> <p>4) В соответствии, с Планом воспитательной работы, за учебный год проведено 32 беседы с обучающимися по ППБ. Продолжается функционирование кадетского пожарного класса</p> <p>5) Эвакуационные учения с обучающимися проводятся 2 раза в год (весна/осень), последняя</p>

1	2	3	4
		территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	эвакуация проведена – 18.04.2022 г. Акт № 6 (спальный корпус), 18.04.2022 г. Акт № 7 (учебный корпус), 19.04.2022 г. Акт № 8 (спальный корпус в ночное время). Взаимодействие с госпожнадзором. Проведены практические тренировки по отработке плана эвакуации людей при пожаре: - акт № 5 от 09.03.2022 г.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Огнетушители: требуемое количество – 48 шт., в наличии – 48 шт. марки ОП-4; 2) Журнал учета первичных средств пожаротушения имеется 3) Порошковые огнетушители ОП-4 изготовлены в декабре 2021 г. Закуплены по договору № 149/2021/21-303 от 03.12.2021 г.). Следующая проверка в декабре 2022 г.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;	1) В наличии и находится в исправном состоянии (акт б/н от 24.06.2022 г. «Проверки технического состояния и работоспособности установок пожарной, охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре»); В соответствии с требованием п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены ППРФ от 16 сентября 2020 года № 1479) проведены ежегодные комплексные испытания на работоспособность систем автоматической пожарной (акт комплексных испытаний на работоспособность АПС от 18.05.2022 г. № б/н - учебный корпус, от 20.05.2022 г. № б/н – медицинский корпус). Решения о невозможности дальнейшей эксплуатации системы АПС по результатам проводимых комплексных испытаний не

1	2	3	4
		<p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>принималось.</p> <p>2) Договор № 47/МО-22/22-10 от 01.01.2022 г., Договор № 48/МО-22/22-35 от 01.02.2022 г., с ООО «СОВА-Монтаж»;</p> <p>3) Дублирующий сигнал выведен на пульт ЕДДС ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» (акт б/н от 12.05.2022 г. «Проверки технического состояния и работоспособности установок пожарной охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре»).</p> <p>По линиям проводной связи: Договор № 243/мо-22/22-71 от 01.03.2022г. «Оказание услуг по передаче сигнала, дублирующего вывода сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения пожарной охраны, мониторингу, техническому обслуживанию и ремонту объектовых оконечных приборов АСПС», с ООО «СОВА-Монтаж»;</p> <p>Наличие вывода сигнала «Пожар» со станции АПС ОО на станцию АПС «Орион-ПРО» ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» - имеется</p> <p>4) Договор № 243/МО-22/22-71 от 01.03.2022 г., с ООО «СОВА-Монтаж»</p> <p>5) Акт б/н от 28.04.2022 г. «Осмotra и проверки работоспособности противопожарных дверей»; Акт б/н от 28.04.2022 г. «Осмotra огнезадерживающих клапанов»; Акт б/н от 28.04.2022 г. «Осмotra противопожарного водопровода».</p> <p>Система противопожарной защиты обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание ворот, шлагбаумов, а также нахождения их в открытом положении для обеспечения</p>

1	2	3	4
			<p>беспрепятственного проезда пожарной техники. Акт приёмки выполненных работ от 23.06.2022 г. № б/н. Техническое обслуживание системы автоматической разблокировки и открывание ворот производится ООО «Сова-Монтаж» (лицензия от 06.07.2010 г. № 66-Б/00508, срок действия: бессрочно по Дополнительному соглашению к Договору № 47/МО-22/22-10 от 01.01.2022 г. Срок действия договора – до 31.12.2022 г.</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479)
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	<p>Электроустановки здания МАОУ «Школа-интернат № 53» соответствуют требованиям пожарной безопасности. Электроустановки зданий соответствуют требованиям пожарной безопасности, протокол № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 от 02.06.2022 г.</p>
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее;	<p>1). Здания МАОУ «Школа-интернат № 53» оснащены внутренним противопожарным водопроводом. Регламентные работы по обеспечению работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода проводятся обслуживающей организацией ООО «Энергосервис» (Лицензия № 66-Б/00710 от 30.03.2011 г., срок действия: бессрочно по договору от 10.01.2022 г. № 22-06 «Оказание услуг по комплексному (техническому, аварийному) обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций и оборудования»).</p>

1	2	3	4
		2) наружное	<p>Результаты технического обслуживания ВПВ и проверки расхода воды на нужды пожаротушения оформлены актами б/н от 20 апреля 2022 г. (спальный корпус, столовая); Акт б/н от 20 апреля 2022 г. (учебный корпус); Расход воды на нужды пожаротушения составляет 2,5 литров в секунду (л/с), что соответствует требованиям пожарной безопасности.</p> <p>2). На балансе и эксплуатационной ответственности МАОУ «Школа-интернат № 53» имеются пожарные гидранты № 1, 2, 3, 4. Проверка работоспособности пожарных гидрантов с пуском воды проводится обслуживающей организацией ООО «Энергосервис» (Лицензия № 66-Б/00710 от 30.03.2011 г., срок действия: бессрочно по договору от 10.01.2022 г. № 22-06 «Оказание услуг по комплексному (техническому, аварийному) обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций и оборудования») совместно со СПСЧ № 1 ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»</p>
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты)	<p>Федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 5 МЧС России» г.Новоуральск от 05.05.2021 г. № 65 540-ос-00011;</p> <p>- Декларация зарегистрирована в Отделе Федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 5 МЧС России» г.Новоуральск</p>

1	2	3	4
			от 14.12.2015 г. № 65 540-ос-00012; - Декларация зарегистрирована в Отделе Федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 5 МЧС России» г.Новоуральск от 31.05.2016 г. № 65 540-ос-00010
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписания органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области отсутствуют; 2) 0; 3) 0; 4) не требуется; 5) не требуется
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Титов Е.В., директор, имеется отметка в санитарной книжке «О зачете по аттестации гигиенических знаний» от 07.06.2021 г. ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России; 2) Демченко А.В., заместитель директора по АХР, приказ директора учреждения от 31.05.2022г. № 135; имеется отметка в санитарной книжке «О зачете по аттестации гигиенических знаний» от 07.06.2021 г. 3) Проводится ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России. Последняя гигиеническая подготовка и аттестация проведена – май 2021 г.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;	1) МАОУ «Школа-интернат № 53» является организатором питания обучающихся. Имеется столовая с полным технологическим

1	2	3	4
		<p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, по договору на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p>	<p>циклом, складские помещения, овощной цех, холодный цех, помещение для обработки яиц, мясо-рыбный цех, доготовочный цех, мучной цех, горячий цех, помещение для нарезки хлеба, моечная для мытья столовой посуды, моечная кухонной посуды, моечная тары;</p> <p>2) Оснащенность столовой оборудованием и мебелью в достаточном количестве;</p> <p>3) Акт "Технического состояния холодильного оборудования" № 06/22, № 07/22 от 21.03.2022 г.; Акт «Технического состояния оборудования» б/н от 18.03.2022 г.</p> <p>4) Питание организовано собственной столовой</p> <p>Договоры на поставку продуктов:</p> <p>ООО УТК: № 22-116 от 11.04.22 г., № 22-133 от 29.04.22 г., № 22-135 от 29.04.22 г., № 22-140 от 30.04.22 г., № 22-141 от 30.04.22 г., № 22-142 от 30.04.22 г., № 22-143 от 30.04.22 г., № 22-144 от 30.04.22 г., № 22-145 от 30.04.22 г., № 22-146 от 30.04.22 г., № 22-148 от 30.04.22 г., № 22-159 от 17.05.22 г., № 22-160 от 19.05.22 г.</p> <p>ИП Тюпаев А.С.: № 22-132 от 29.04.2022 г., № 22-1374 от 29.04.22 г., № 22-138 от 29.04.22 г., № 22-139 от 30.04.22 г., № 22-149 от 30.04.22 г.</p> <p>ООО «Торговый дом Союз предпринимателей»: № 22-93, № 22-95, № 22-96, № 22-97 от 28.03.2022 г.</p> <p>ООО «Наш хлеб»: № 22-91 от 04.04.2022 г.</p> <p>АО «Группа компаний «Российское молоко»: № 22-77 от 01.04.22 г.</p> <p>ООО "Овощи и фрукты НТ":</p>

1	2	3	4
		5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	№ 22-80 от 28.03.22 г. ООО «Аврора»: № 22-79 от 28.03.22 г. 5) 335 человек - 100 %; 6) Паспорт пищеблока имеется, 17.06.2022 г.
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Работники МАОУ «Школа-интернат № 53» проходят обязательный периодический медицинский осмотр 1 раз в год, в 2022 году прошли медицинский осмотр 27 работника. В III квартале пройдет м/о 46 работников, в IV квартале – 40 работников, в соответствии с графиком
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В питьевых фонтанчиках установлены фильтры для очистки воды «3-х ступенчатые» (июль 2021 г.) - заменены фильтры)
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт б/н от 15.06.2022 г. «Технического состояния систем вентиляции зданий»; Имеется Паспорт вентиляционной системы с указанием инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха: - паспорт вентиляционной системы В1; - паспорт вентиляционной системы В4; - паспорт вентиляционной системы В3; - паспорт вентиляционной системы В2; - паспорт вентиляционной системы ВЕ4А; - паспорт вентиляционной системы П1; - паспорт вентиляционной системы П2; - паспорт вентиляционной системы П4; - паспорт вентиляционной системы П3
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);	1) Имеется медицинский кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор;

1	2	3	4
		<p>2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>2) Имеется лицензия № ЛО-66-01-003999 от 07.04.2016 г. Имеется Приложение № 1 к лицензии № ЛО-66-01-003999 от 07.04.2016 г. Договор между МАОУ «Школа-интернат № 53» и ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБА России" № 17-184-442/мч-17 от 28.08.2017 г. «Безвозмездного пользования помещениями»; Договор между МАОУ «Школа-интернат № 53» и ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБА России" № 17-185-431/мч-17 от 28.08.2017 г. «Безвозмездного пользования движимым имуществом»; 3) Имеется медицинская сестра диетическая, медицинская сестра</p>
41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты	<p>1) Протокол лабораторного исследования отбора проб питьевой воды № 02.191 от 08.04.2022г. 2) Протокол лабораторного исследования отбора проб питьевой воды № 03.322 от 08.04.2022г.</p>
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	<p>Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха</p>	наличие/отсутствие	<p>Бактерицидные облучатели имеются в учебных классах, в коридорах, в игровых комнатах, в здании столовой</p> <p>- переносных облучателей: 30 шт.;</p> <p>- настенных облучателей: 42 шт.</p>
44.	<p>Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе</p>	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	<p>Дозаторы с антисептическим средством имеются:</p> <p>- два дозатора на каждую входную группу;</p> <p>- два дозатора на вход в обеденную зону;</p>

1	2	3	4
	в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты		- по одному дозатору в санитарных узлах
45.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Одноразовые маски, перчатки имеются (договор поставки № 49/2022/22-151 от 28.04.2022 г.) - одноразовые маски – 20 000 шт.; - перчатки – 8 000 пар
46.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Имеется 20 бесконтактных термометров
47.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустранимых недостатков; 2) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	1. В наличии Акт внеплановой проверки антитеррористической защищенности объекта (территории) от 27.12.2021 г. № б/н 1). Не устранённых нарушений - 1 2). Не устранённых нарушений, срок устранения которых истек - 0 3). В наличии план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, утвержденный «31» мая 2022 г. директором МАОУ «Школа-интернат № 53». Сроки устранения недостатков – по Акту внеплановой проверки – до 31.12.2023 г. Для устранения недостатков заключен договор от 08.06.2022 г. № 328/МР-22/22-174, ООО «Сова-Монтаж», срок выполнения работ – 05.08.2022 г. 4) Отчет об устранении недостатков направлен в Управление образования Администрации НГО (письмо от 10.06.2022 г. № 583/01-16)
49.	Паспорт безопасности образовательной	Паспорт безопасности образовательной	В соответствии с Актом внеплановой проверки

1	2	3	4
	организации (указать категорию опасности объекта (территории))	<p>организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <p>1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)</p>	<p>антитеррористической защищенности объекта (территории) от 27.12.2021 г. № б/н объект (территория) отнесен к II категории опасности).</p> <p>Паспорт безопасности актуализирован и утвержден начальником Управления образования от 09.02.2022 г.</p> <p>Актуализированный Паспорт безопасности МАОУ «Школа-интернат № 53» согласован в подразделениях:</p> <p>1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 21.01.2022 г.</p> <p>2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» 07.02.2022 г.</p> <p>3) Отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской области 08.02.2022 г.</p> <p>4) Не требуется.</p>
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность МАОУ «Школа-интернат № 53» Демченко А.В., зам. директора по АХР (приказ от 31.05.2022 г. № 134 «О назначении ответственного лица»)
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников;	<p>1) Обучение на курсах повышения квалификации прошли:</p> <p>1.1. По антитеррористической защищенности объектов:</p> <p>- Титов Е.В., директор</p> <p>- период обучения с 11.04.2022 г. по 15.04.2022 г.</p> <p>- по программе: «Ответственный за</p>

1	2	3	4
			<p>антитеррористическую защищенность учреждений по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений образовательных организаций, детских садов, медицинских организаций, объектов социально-культурного назначения, объектов спорта и торгово-развлекательных комплексов» - удостоверение о повышении квалификации № 54892, дата выдачи удостоверения – 15.04.2022 г., срок действия удостоверения – 5 лет).</p> <p>- Демченко А.В., зам. директора по АХР - период обучения с 10.10.2018 г. по 12.10.2018 г. - по программе: «Ответственный за антитеррористическую защищенность учреждений по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений образовательных организаций, детских садов, медицинских организаций, объектов социально-культурного назначения, объектов спорта и торгово-развлекательных комплексов» - удостоверение о повышении квалификации № 45725, дата выдачи удостоверения – 12.10.2018 г., срок действия удостоверения – 5 лет).</p> <p>1.2. По работе с документами ограниченного распространения: - Титов Е.В., директор - период обучения с 19.01.2022 г. по 26.01.2022 г. - по программе: «Обучение по вопросам работы со служебной информацией ограниченного пользования, содержащейся в паспорте безопасности объекта(территории)</p>

1	2	3	4
		2) количество инструктажей	<p>- удостоверение о повышении квалификации № 618, дата выдачи удостоверения – 26.01.2022 г., срок действия удостоверения – 5 лет).</p> <p>- Демченко А.В., зам. директора по АХР - период обучения с 14.01.2022 г. по 04.02.2022 г. - по программе: «Обучение по вопросам работы со служебной информацией ограниченного пользования, содержащейся в паспорте безопасности объекта(территории) - удостоверение о повышении квалификации № 884, дата выдачи удостоверения – 04.02.2022 г., срок действия удостоверения – 5 лет).</p> <p>2) Инструктажи сотрудников по антитеррористической безопасности проводится не реже одного раза в полгода в соответствии с Планом работы МАОУ «Школа-интернат № 53» по антитеррористической, противодиверсионной и личной безопасности на 2022 – 2023 учебный год, утвержденным директором от 31.05.2022 г.</p> <p>Инструктаж с сотрудниками проводит Демченко А.В., зам. директора по АХР, прошедший курсы повышения квалификации и имеющий действующее удостоверение (см. пункт 1)). В 2021/2022 учебном году проведено 16 инструктажей, с охватом 109 чел.</p> <p>3) Практическая отработка действий персонала и обучающихся по антитеррористической безопасности проводится в сентябре, апреле в соответствии с Планом работы МАОУ «Школа-интернат № 53» по антитеррористической, противодиверсионной и личной безопасности на</p>

1	2	3	4
			<p>2022 – 2023 учебный год, утвержденным директором от 31.05.2022 г.</p> <p>В 2021/2022 учебном году проведены практические тренировки отработки действий по антитеррористической безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акт № б/н от 22.09.2021 г., Тема: «Отработка действий персонала и обучающихся при вооруженном нападении на учебный корпус», с охватом 134 чел. - Акт № б/н от 24.09.2021 г., Тема: «Отработка действий персонала и обучающихся при вооруженном нападении на спальный корпус», с охватом 83 чел. - Акт № б/н от 29.10.2021 г., Тема: «Отработка действий персонала и обучающихся при вооруженном нападении на учебный корпус», с охватом 128 чел. - Акт № б/н от 14.01.2022 г., Тема: «Проведение плановой тренировки по отработке действий персоналом школы при вооруженном нападении на учебный корпус», с охватом 151 чел.
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	<p>Планы эвакуации в наличии, утв. здание спального корпуса – 17.08.2007 г., 19.11.2010 г., 2011 г.; здание столовой – 2012 г.; здание медицинского корпуса – 03.02.2012 г.; здание учебного корпуса - 02.11.2011 г.</p> <p>Расположение планов:</p> <ul style="list-style-type: none"> здание спального корпуса - в коридоре на каждом этаже; здание столовой - в обеденном зале; здание медицинского корпуса - в коридоре первого этажа;

1	2	3	4
			здание учебного корпуса - в коридоре на каждом этаже
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Пропускной и внутриобъектовый режим регламентирован. Положение "О пропускном и внутриобъектовом режимах", утв. приказом директора МАОУ "Школа-интернат № 53" от 11.02.2020 г. № 28
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) В штатном расписании предусмотрено должность сторож (вахтер) - 6 человек; 2) Договор с Росгвардией не заключён; 3) Договор № 22-30 от 31.01.2022 г. "Оказание услуг по физической охране", ООО ЧОО "Легион-монтаж"
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность;	1) Объект оснащён 7 кнопками тревожной сигнализации, из них: - 3 стационарных КТС (размещение КТС: вахта учебного корпуса, вахта спального корпуса, пост охраны при въезде через транспортные ворота к спальному корпусу); - 4 переносных КТС (размещение КТС у сторожа (вахтера) учебного корпуса, спального корпуса (ответственный: Богаткина А.Н., Русанова Л.А., Маклыгина С.В., Марусич Ю.В.), в кабинете директора учреждения (ответственный: Титов Е.В.), в кабинете зам. директора по АХР (ответственный: Демченко А.В.). Все КТС в исправном состоянии, проверки осуществляются в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем

1	2	3	4
		<p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, меры)</p>	<p>сигнализации и журналом ежедневной проверки их работоспособности.</p> <p>2) Система тревожной сигнализации (КТС) выведена на ПЦН ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области в круглосуточном режиме. Договор № 19/ТС-1пг2022/22-07 от 01.01.2022 г. (срок действия договора – с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.), договор № 19/ТС-2пг2022/22-175 от 08.06.2022 г. (срок действия договора – с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.) оперативное реагирование на сигналы КТС заключён с Росгвардией.</p> <p>3) Договор от 10.01.2022 г. № 47/МО-22/22-10 на обслуживание системы тревожной сигнализации заключён с ООО «Сова-Монтаж». Лицензия МЧС России № 66-Б/00508 от 06.07.2010 г., срок действия: бессрочно Срок действия договора – до 31.12.2022 г.</p> <p>4) Нет, имеется в наличии.</p> <p>5) Нет, обслуживается.</p>
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность;	1) Экстренное оповещение о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется: - с использованием системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) через блок управления речевым оповещением с микрофоном, расположенным в учебном корпусе - каб. № 102, спальня корпус (здание столовой) – помещение сторожа (вахтера), медицинский корпус – помещение №

1	2	3	4
		<p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>4. Система оповещения находится в исправном состоянии, проверки осуществляются обслуживающей организацией в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания и актами проведения практических тренировок по эвакуации.</p> <p>2) Договор № 47/МО-22/22-10 от 01.01.2022 г., № 48/МО-22/22-35 от 01.02.2022 г., с ООО «Сова-Монтаж»; Лицензия МЧС России № 66-Б/00508 от 06.07.2010 г., срок действия: бессрочно Срок действия договора – до 31.12.2022 г.</p> <p>3) Нет, имеется в наличии.</p> <p>4) Нет, обслуживается.</p>
57.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p>	<p>1) Охранной сигнализацией защищено: - периметр первого этажа здания. Охранная сигнализация в работоспособном состоянии, проверки осуществляются обслуживающей организацией в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем сигнализации. Сигнал «тревога» выведен на ПЦН ООО ЧОО «Сова-Н».</p> <p>2) Договор № 47/МО-22/22-10 от 01.01.2022 г., № 48/МО-22/22-35 от 01.02.2022 г., с ООО «Сова-Монтаж»; Лицензия МЧС России № 66-Б/00508 от 06.07.2010 г., срок действия: бессрочно Срок действия договора – до 31.12.2022 г.</p>

1	2	3	4
		<p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Договор № 38/ТО-22/22-09 от 01.01.2022 г., № 39/ТО-22/22-27 от 20.01.2022 г. на оперативное реагирование на сигналы ОС заключён с ООО ЧОО «Сова-Н» (лицензия № 139 от 03.09.2007 г., срок действия: бессрочно).</p> <p>Срок действия договора – до 31.12.2022 г.</p> <p>3) Нет, имеется охранная сигнализация</p> <p>4) Нет, обслуживается.</p>
58.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p>	<p>1) В МАОУ «Школа-интернат № 53» смонтирована система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории).</p> <p>2) На объекте (территории) ОО установлено 55 внутренних камер, 28 уличных видеокамер, в том числе:</p> <p>в здании спального корпуса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28 видеокамер внутренних, 7 видеокамер уличных; <p>Здание медицинского корпуса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 видеокамеры внутренние, 7 видеокамер уличных; <p>в здании учебного корпуса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 видеокамер внутренних, 8 видеокамер уличных; <p>в здании столовой:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 видеокамер внутренних, 6 видеокамер уличных; <p>3) Изображение с видеокамер выведено на мониторы, расположенные: на посту охраны при въезде через транспортные ворота к спальному корпусу, у сторожа (вахтера) учебного корпуса,</p>

1	2	3	4
		4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	спального корпуса, в кабинете директора. 4) Договор № 22-19 от 19.01.2022 г., договор 22-36 от 01.02.2022 г. на техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения заключён с ИП Кочерин А.В Срок действия договора – до 31.12.2022 г. Система видеонаблюдения обеспечивает архивирование и хранение данных один месяц.
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) На первом этаже спального корпуса, учебного корпуса оборудован пост охраны. Пост охраны оборудован: - монитором системы видеонаблюдения: спальный корпус: 6 шт., учебный корпус: 1 шт. - установлены прибор охранной сигнализации, контролирующей объект, находящийся под охраной: пост охраны спального корпуса: первый этаж здания спального корпуса, здания столовой; пост охраны учебного корпуса: первый этаж учебного корпуса - пост охраны спального корпуса: имеется КТС переносная – 1 шт., КТС стационарная - 1 шт. Пост охраны учебного корпуса: имеется КТС переносная 1 шт., стационарная - 1 шт. 2) Нет, имеется пост охраны.
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Центральные входы в здания оборудованы постом охраны; 2) Нет, имеется пост охраны
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие;	1) ручной металлодетектор SPHINX модель 612 - 1 шт. – расположен на посту охраны учебного корпуса; ручной металлоискатель SPHINX модель ВМ-611 ВИХРЬ - 1 шт. – расположен на посту охраны

1	2	3	4
		2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	спального корпуса; стационарный арочный металлодетектор МТД-КА – 1 шт. – расположен в фойе спального корпуса 2) Нет, в наличии металлодетекторы.
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1). Объект оборудован системой контроля и управления доступом (СКУД):установлен на центральный вход здания. Замок электромагнитный - Vizit ML300-40 – 3 шт. Находится в исправном состоянии. 2) . Договор № 49/МО-22/22-11 от 01.01.2022 г. на техническое обслуживание и ремонт СКУД заключён с ООО «Сова-Монтаж». Срок действия договора – до 31.12.2022 г. 3). Нет, в наличии СКУД 4). Нет, СКУД обслуживается
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1). Для въезда автотранспорта на территорию ОО имеется 3ворот 3 ворот обеспечивают жесткую фиксацию створок в закрытом положении. 2). Установленные ворота обеспечивают жесткую фиксацию створок в закрытом положении.
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1). В наличии один контрольно-пропускной пункт при входе (въезде) на прилегающую территорию к зданию спального корпуса. 2). Нет, в наличии контрольно-пропускной пункт.
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые	1) Въезды на объект (территорию) не оснащены средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами. 2) Отсутствует, т.к. в соответствии с

1	2	3	4
		меры)	требованиями законодательства не подлежит оснащению средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1). Для предотвращения доступа автотранспортных средств и посторонних лиц на территорию ОО имеется ограждение по всему периметру. 2) Состояние ограждения удовлетворительное.
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) Объект (территория) МАОУ «Школа-интернат № 53» оснащён системой наружного освещения в полном объеме. 2) Система наружного освещения находится в исправном состоянии.
68.	Раздел 8. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности проводится комиссией один раз в три месяца в соответствии с приказом директора учреждения от «02» июня 2022г. № 140 «О назначении постоянно действующей комиссии», что подтверждается актами: 1. Акт проверки от 03.09.2022 г. № б/н; 2. Акт проверки от 03.12.2022 г. № б/н; 3. Акт проверки от 03.03.2022 г. № б/н; 4. Акт проверки от 03.06.2022 г. № б/н Федеральный список экстремистских материалов последний раз обновлен 03 июня 2022 г.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	В наличии доступ обучающихся к сети Интернет
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	К сети интернет подключено 24 компьютера к которым обучающиеся имеют доступ. К сети интернет подключены - 90 компьютеров к

1	2	3	4
			которым имеется доступ только сотрудники учреждения (без доступа обучающихся).
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	В наличии Государственный контракт от 30.12.2021 г. № 0410/151 с интернет-провайдером ПАО «Ростелеком» на предоставление услуги по контент-фильтрации
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) На 24 компьютерах (к которым имеется доступ обучающихся) установлена контент-фильтрация «Система ограничения доступа к информации», ПАО «Ростелеком» (основание: Государственный контракт от 30.12.2021 г. № 0410/151 2) Все 24 компьютера (к которым имеется доступ обучающихся), подключены к сети Интернет и имеют контент-фильтрацию.
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка исправности контентной фильтрации проводится комиссией ежемесячно в соответствии с приказом от «02» июня 2022г. № 140 «О назначении постоянно действующей комиссии», что подтверждается актами: 1. Акт проверки от 03.09.2022 г. № б/н; 2. Акт проверки от 01.10.2021 г. № б/н; 3. Акт проверки от 08.11.2021 г. № б/н; 4. Акт проверки от 03.12.2021 г. № б/н; 5. Акт проверки от 10.01.2022 г. № б/н; 6. Акт проверки от 03.02.2022 г. № б/н; 7. Акт проверки от 03.03.2022 г. № б/н; 8. Акт проверки от 01.04.2022 г. № б/н; 9. Акт проверки от 04.05.2022 г. № б/н; 10. Акт проверки от 03.06.2022 г. № б/н
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	В МАОУ «Школа-интернат № 53» назначено лицо, ответственное за информационную

1	2	3	4
			безопасность: Демченко А.В., зам. директора по АХР(приказдиректора учреждения от 01.06.2022 г. № 137 «О назначении ответственного лица за информационную безопасность»)
76.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	<p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	На балансе МАОУ "Школа-интернат № 53" отсутствуют транспортные средства для подвозки обучающихся в МАОУ "Школа-интернат № 53"
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции</p>	<p>1) Паспорт дорожной безопасности имеется, в том числе визуальный;</p> <p>2) Утвержден, 26.06.2018 г.;</p> <p>3) Согласован в ОГИБДД МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»,</p>

1	2	3	4
		<p>безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>26.06.2018 г.;</p> <p>4) Согласован Главой Новоуральского городского округа, июнь 2018 г.</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется учебно-тренировочный перекресток, расположенный на внутришкольной территории
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Класс «Светофор» имеется
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	19 шт. (2 уголка в коридоре учебного и спального корпуса, 17 уголков в классных комнатах)
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров</p> <p>4) на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части</p>	<p>1) ограждение территории МАОУ «Школа-интернат № 53», исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода в наличие и не имеет нарушение целостности;</p> <p>2) 1;</p> <p>3) тротуары на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части имеются, состояние тротуаров соответствуют требованиям</p>
83.	Раздел 10. Охрана труда		
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Демченко А.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе, приказ директора учреждения от 21.06.2022 г. № 153 «О назначении ответственных лиц за обеспечение безопасных условий и охраны труда»
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор между администрацией и

1	2	3	4
			<p>трудовым коллективом МАОУ «Школа-интернат № 53» имеется на 2021-2023 г.г.</p> <p>Утвержден на собрании трудового коллектива, протокол № 03 от 22.12.2020 г.</p> <p>Зарегистрирован Государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Новоуральский центр занятости» 24.12.2020 г. запись за № 20-к.</p>
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);	<p>1) Титов Евгений Вячеславович, директор АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения»</p> <p>Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе обучения руководителей и специалистов в объеме 40 часов, протокол № 539 от 04.06.2021 г.;</p> <p>Пройдена внеочередная проверка знаний по программе «Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым НПА с 01.03.2022 г.» в объеме 8 часов, протокол № 467 от 30.05.2022 г.</p> <p>Князева Елена Васильевна, заместитель директора по УВР АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения»</p> <p>Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе обучения руководителей и специалистов в объеме 40 часов, протокол № 539 от 04.06.2021 г.;</p> <p>Пройдена внеочередная проверка знаний по программе «Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым НПА с 01.03.2022 г.» в объеме 8 часов, протокол № 467</p>

1	2	3	4
			<p>от 30.05.2022 г.</p> <p>Трифорова Наталия Викторовна, заместитель директора по УВР АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе обучения руководителей и специалистов в объеме 40 часов, протокол № 539 от 04.06.2021 г.;</p> <p>Пройдена внеочередная проверка знаний по программе «Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым НПА с 01.03.2022 г.» в объеме 8 часов, протокол № 467 от 30.05.2022 г.</p> <p>Короткова Светлана Федоровна, заместитель директора по ВР АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе обучения руководителей и специалистов в объеме 40 часов, протокол № 539 от 04.06.2021 г.;</p> <p>Пройдена внеочередная проверка знаний по программе «Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым НПА с 01.03.2022 г.» в объеме 8 часов, протокол № 467 от 30.05.2022 г.</p> <p>Демченко Андрей Владимирович, заместитель директора по АХР АНО ДПО «Центр технической аттестации и</p>

1	2	3	4
		<p>2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)</p>	<p>обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе обучения руководителей и специалистов в объеме 40 часов, протокол № 539 от 04.06.2021 г.;</p> <p>Пройдена внеочередная проверка знаний по программе «Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым НПА с 01.03.2022 г.» в объеме 8 часов, протокол № 467 от 30.05.2022 г.</p> <p>2) Приказ директора учреждения от 23.05.2022г. № 112 «О создании комиссии по охране труда».</p> <p>Демченко Андрей Владимирович, заместитель директора по АХР АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения»</p> <p>Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе обучения руководителей и специалистов в объеме 40 часов, протокол № 539 от 04.06.2021 г.;</p> <p>Пройдена внеочередная проверка знаний по программе «Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым НПА с 01.03.2022 г.» в объеме 8 часов, протокол № 467 от 30.05.2022 г.</p> <p>Ишков Константин Александрович, специалист по охране труда АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения»</p> <p>Пройдено обучение и проведена проверка знаний</p>

1	2	3	4
			<p>требований охраны по программе обучения руководителей и специалистов в объеме 40 часов, протокол № 539 от 04.06.2021 г.;</p> <p>Пройдена внеочередная проверка знаний по программе «Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым НПА с 01.03.2022 г.» в объеме 8 часов, протокол № 467 от 30.05.2022 г.</p> <p>Блинкова Елена Витальевна, председатель профкома АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований по программе « Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работников представительных органов в объеме 40 часов, протокол № 466 от 30.05.2022 г.;</p> <p>Захаров Кирилл Владимирович, уполномоченный по охране труда АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе обучения руководителей и специалистов в объеме 40 часов, протокол № 539 от 04.06.2021 г.;</p> <p>Пройдена внеочередная проверка знаний по программе «Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым НПА с</p>

1	2	3	4
			01.03.2022 г.» в объеме 8 часов, протокол № 467 от 30.05.2022 г.
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	В наличии, утвержден директором учреждения 17.01.2022 г.
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	<p>Инструкции по охране труда.</p> <p>Утверждены и введены в действие приказом директора учреждения от 21.06.2022 г. № 154 ИОТ.001-2022. «Для всех работников»</p> <p>Утверждены и введены в действие приказом директора учреждения от 19.05.2021 г. № 143 ИОТ.002-2021. «Для педагога-библиотекаря» ИОТ.004-2021. «Для гардеробщика» ИОТ.005-2021. «Для дворника» ИОТ.006-2021. «Для кладовщика» ИОТ.009-2021. «Для кухонного работника» ИОТ.010-2021. «Для лаборанта (кабинета биологии)» ИОТ.011-2021. «Для инженера-электроника» ИОТ.012-2021. «Для лаборанта (кабинета физики)» ИОТ.013-2021. «Для лаборанта (кабинета химии)» ИОТ.014-2021. «Для лифтера малого грузового лифта» ИОТ.015-2021. «Для лифтера» ИОТ.016-2021. «Для машиниста моечных машин» ИОТ.017-2021. «Для медицинской сестры» ИОТ.018-2021. «Для мойщика посуды» ИОТ.021-2021. «Для повара детского питания»</p>

1	2	3	4
			<p>ИОТ.022-2021. «Для рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений»</p> <p>ИОТ.025-2021. «Для сторожа (вахтера)»</p> <p>ИОТ.026-2021. «Для уборщика производственных и служебных помещений»</p> <p>ИОТ.028-2021. «Для работников, выполняющих подсобные, транспортные и погрузочно-разгрузочные работы»</p> <p>ИОТ.029-2021. «Для ответственного за безопасную эксплуатацию лифтов»</p> <p>ИОТ.030-2021. «Для лица, ответственного по перевозке обучающихся автомобильным транспортом»</p> <p>ИОТ.031-2021. «По электробезопасности в объеме I квалификационной группы для лиц неэлектротехнического персонала»</p> <p>ИОТ.033-2021. «При кошении трав в ручную и с применением механизированного инструмента»</p> <p>ИОТ.034-2021. «При обращении с вредными веществами»</p> <p>ИОТ.035-2021. «При обслуживании зеленых насаждений»</p> <p>ИОТ.036-2021. «При первичной обработке мяса и рыбы»</p> <p>ИОТ.041-2021. «При работе с копировально-множительной техникой»</p> <p>ИОТ.042-2021. «При работе с персональными ЭВМ»</p> <p>ИОТ.043-2021. «При работе с ручным инструментом и на станках (сверлильных, заточных, обдирочно-шлифовальных)»</p> <p>ИОТ.044-2021. «При работе с электрифицированным инструментом»</p>

1	2	3	4
			<p>ИОТ.045-2021. «При стиральных и гладильных работах»</p> <p>ИОТ.046-2021. «При эксплуатации бытовых электроприборов»</p> <p>ИОТ.047-2021. «При эксплуатации и обслуживании аудио-видео записывающего и воспроизводящего оборудования»</p> <p>ИОТ.048-2021. «При эксплуатации технологического оборудования массового питания»</p> <p>ИОТ.049-2021. «При эксплуатации электрокипятильника, электроводонагревателя»</p> <p>ИОТ.050-2021. «При проведении экскурсий, прогулок»</p> <p>ИОТ.051-2021. «При уборке территории»</p> <p>ИОТ.052-2021. «Для санитарки»</p> <p>ИОТ.053-2021. «Для педагогических работников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков»</p> <p>ИОТ.054-2021. «При работе с бензомоторным снегоуборщиком»</p> <p>ИОТ.055-2021. «Для грузчика (при работе с продуктами питания)»</p> <p>ИОТ.056-2021. «При эксплуатации лестниц, стремянок и средств подмащивания»</p> <p>ИОТ.057-2021. «Оказание первой помощи»</p> <p>ИОТ.058-2021. «При проведении массовых мероприятий»</p> <p>Инструкции по безопасности: Введены в действие приказом № 185 от 15.06.2021 г.</p> <p>ИБ.001-2021. «Для всех обучающихся»</p>

1	2	3	4
			<p>ИБ.002-2021. «Для участников занятий по военной подготовке (стрельба)»</p> <p>ИБ.003-2021. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (гимнастика)»</p> <p>ИБ.004-2021. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (легкая атлетика)»</p> <p>ИБ.005-2021. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (лыжные гонки)»</p> <p>ИБ.006-2021. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (плавание)»</p> <p>ИБ.007-2021. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (спортивные тренажеры, тяжести)»</p> <p>ИБ.008-2021. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (футбол, баскетбол, волейбол и другие игровые виды спорта)»</p> <p>ИБ.009-2021. «Для участников массовых мероприятий (вечеров, концертов, фестивалей, конференций, слетов, брейн-рингов и др.)»</p> <p>ИБ.010-2021. «Для участников туристских походов, экскурсий, прогулок»</p> <p>ИБ.011-2021. «Для занимающихся искусством танца (хореография, ритмика)»</p> <p>ИБ.012-2021. «Для занимающихся лечебной физической культурой»</p> <p>ИБ.013-2021. «Для занимающихся кройкой, шитьем, глажением»</p>

1	2	3	4
			<p>ИБ.014-2021. «Для занимающихся основами кулинарии»</p> <p>ИБ.015-2021. «Для занимающихся прикладным искусством»</p> <p>ИБ.016-2021. «Для занимающихся обслуживанием зеленых насаждений»</p> <p>ИБ.017-2021. «При занятиях общественно полезным трудом»</p> <p>ИБ.018-2021. «При проведении занятий по биологии (в кабинете биологии, демонстрационные работы, лабораторные работы, практические занятия)»</p> <p>ИБ.019-2021. «При проведении занятий по физике (в кабинете физики, демонстрационные, лабораторные опыты, лабораторные работы)»</p> <p>ИБ.020-2021. «При проведении занятий по химии (в кабинете химии, демонстрационные, лабораторные опыты, практические занятия)»</p> <p>ИБ.021-2021. «При проведении занятий с персональными ЭВМ»</p> <p>ИБ.022-2021. «При ручной обработке древесины»</p> <p>ИБ.024-2021. «При ручной обработке металла»</p> <p>ИБ.026-2021. «При поездках на автомобильном транспорте»</p> <p>ИБ.027-2021. «При эксплуатации звукового, звукозаписывающего и звуковоспроизводящего оборудования»</p> <p>ИБ.028-2021. «По электробезопасности»</p> <p>ИБ.029-2021. «Для участников экскурсий, прогулок»</p> <p>ИБ.030-2021. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-</p>

1	2	3	4
			<p>зрелищных мероприятий (борьба, кик-боксинг и другие виды единоборств)»</p> <p>ИБ.035-2021. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (велоспорт)»</p> <p>ИБ.036-2021. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (участники военно-спортивных занятий на полосе препятствий)»</p> <p>ИБ.037-2021. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (настольный теннис)»</p> <p>ИБ.038-2021. «Для занимающихся игрой на музыкальных инструментах (гитара, гармонь, баян, ложки и др.)»</p> <p>ИБ.039-2021. «Для занимающихся рисованием»</p>
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	<p>Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда для работников МАОУ «Школа-интернат №-53» – 1 шт.</p> <p>Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда для работников сторонних организаций – 1 шт.</p> <p>Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте – 6 шт.</p> <p>Журнал регистрации 1 группы по электробезопасности</p>
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<p>По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.</p> <p>Периодичность проведения повторного инструктажа – не реже чем 1 раза в 6 месяцев: педагогические работники – 2-я декада августа и</p>

1	2	3	4
			февраля; последний инструктаж – 16.02.2022 г. обслуживающий персонал – 1-я декада июня и декабря. последний инструктаж – 06.06.2022г.
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 95 рабочих мест 2) Специальная оценка условий труда проведена на 95 рабочих местах: ООО «СанЭД» 20 рабочих мест, отчет утвержден 06.03.2018 г.; ООО «ПРОМЭКСПЕРТ» 24 рабочих места, отчет утвержден 29.12.2018 г. ООО «СанЭД» 3 рабочих мест, отчет утвержден 31.12.2019г.; ООО «СанЭД» 22 рабочих мест, отчет утвержден 31.12.2019г.; ООО «ПРОМЭКСПЕРТ» 24 рабочих места, отчет утвержден 14.12.2020г.; 6 рабочих мест, отчет утвержден 14.12.2020г.; 3) Рабочие места не прошедшие СОУТ отсутствуют; 4) Планируется проведение СОУТ на 44-х рабочих местах в 2023 году
92.	Раздел 11. Ремонтные работы		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Планируется проведение замены линолеума в здании спального корпуса
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	В июле - августе 2022 г. планируется проведение косметического ремонта в учебных классах, в коридорах учебного корпуса, в помещениях и в коридорах спального корпуса, в производственных цехах столовой
95.	Наличие перспективного плана	указать перечень основных работ,	Перспективный План капитального ремонта

1	2	3	4
	капитального ремонта организации	запланированных на 2022 год и последующие годы	<p>МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2022 г. и последующие годы (2022-2025 г.г.) имеется:</p> <p>2022: Замена линолеума в спальном корпусе; Замена осветительных устройств на светодиодные в зданиях учреждения;</p> <p>2023: Замена оконных блоков на пластиковые; Замена осветительных устройств на светодиодные в зданиях учреждения;</p> <p>2024: Замена осветительных устройств на светодиодные в зданиях учреждения;</p> <p>2025: Замена осветительных устройств на светодиодные в зданиях учреждения</p>