

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской
области

от 13.04.2023 г. № 459-Д

«Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации
Свердловской области
к 2023/2024 учебному году»

АКТ

**готовности образовательной организации Свердловской области
к 2023/2024 учебному году**

составлен «05» июля 2023 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 53"

2. Юридический адрес:

624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Чурина, 16

3. Фактический адрес:

624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Чурина, 16 (учебный корпус - ул.Чурина, 16,
спальный корпус - ул.Чурина, 16, стр.5, столовая - ул.Чурина, 16, стр.2, медицинский блок -
ул.Чурина, 16, стр. 3, здание трансформаторной подстанции - ул.Чурина, 16, стр.6)

4. Год постройки здания:

Учебный корпус-1957г., спальный корпус-2000г., столовая-2001г., медицинский блок-1991г.,
здание трансформаторной подстанции-1957г.

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Директор, Титов Евгений Вячеславович, 8(34370) 4-45-96, 8(34370) 4-05-06 (доб.001)

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в
соответствии с Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от
12.04.2023 г. № 1002-а «О приемке образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному
году»

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Лобова И.П., заместитель Главы Администрации НГО по социальной политике;

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Аленькина Т.Н., начальник Управления образования Администрации НГО;

Члены комиссии:

Дрягалов П.К., начальник ПЦО Отдела вневедомственной охраны по Новоуральскому ГО и МО
«поселок Уральский» - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;

Капустин И.А., начальник отделения Госавтоинспекции МУ МВД России по ЗАТО
г.Новоуральск и пос.Уральский;

Кривочуров В.М., главный специалист МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО;

Маркин В.В., главный специалист Управления образования;

Медведева М.Л., заместитель начальника Управления образования;

Ошуркова О.С., главный специалист по охране труда Администрации НГО;

Пожарко А.С., заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»

- начальник отдела ФГПН;
Тагильцева И.В., председатель Территориальной организации профсоюза г. Новоуральск;
Шаповалова И.В., заведующий отделом культуры Администрации НГО;
Ярковская Л.Е., директор МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО

Приглашенные:

Бронникова Г.Н., председатель Территориальной комиссии г.Новоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав

От образовательной организации:

Титов Е.В., директор:

Трифонов Н.В., заместитель директора по УВР:

Короткова С.Ф., заместитель директора по ВР:

Демченко А.В., заместитель директора по АХР:

Ишков К.А., специалист по охране труда

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №53»
к 2023/ 2024 учебному году итого

Председатель
комиссии: Лобова И.П.

Заместитель
Председателя
комиссии: Аленькина Т.Н.

Члены
комиссии: Дрягалов П.К.

Капустин И.А.

Кривочуров В.М.

Маркин В.В.

Медведева М.Л.

Ощуркова О.С.

Пожарко А.С.

Тагильцева И.В.

Шаповалова И.В.

Ярковская Л.Е.



Приложение
к Акту готовности
образовательной организации
Свердловской области
к 2023/2024 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Свидетельство «О постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения», серия 66 № 007696052; Устав, утвержден Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 12.04.2018 г. № 667-а
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права: 212309 от 12.11.2015 г. 212317 от 12.11.2015 г. 212362 от 12.11.2015 г. 212307 от 12.11.2015 г. 281309 от 27.11.2015 г. 280515 от 12.11.2015 г. 280628 от 12.11.2015 г. 212420 от 12.11.2015 г. Вид права: оперативное управление
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права: 212445 от 13.11.2015 г. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

1	2	3	4
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия № 18219, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области - 04.02.2016 г., бессрочно. Имеется приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 04 февраля 2016 г. № 18219; 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу; 3) Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; Дополнительное образование детей и взрослых; 4) Свидетельство об аккредитации от 27.04.2016г. № 8971
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить);	<u>Имеются, разработанные в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП:</u> 1) Проект Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Школа-интернат № 53» 2) Проект Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Школа-интернат № 53» 3) Проект Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Школа-интернат № 53» 4) Проект Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ «Школа-интернат № 53» 5) Проект Адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ МАОУ «Школа-интернат № 53» 6) Проект Адаптированной образовательной программы

1	2	3	4
		2) отсутствуют	основного общего образования для обучающихся с ОВЗ МАОУ «Школа-интернат № 53» 2) -
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) «Программа развития МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2019-2023 годы (новая редакция)» имеется. Программа развития утверждена приказом директора учреждения от 15.11.2021 г. № 298; Программа развития утверждена на 2019-2023 годы; 2) -;
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2023/2024 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) План работы МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2023-2024 учебный год имеется; 2) Утвержден приказом директора учреждения от 26.05.2023 г. № 104
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) Один объект; 2) С круглосуточным пребыванием людей одно здание
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Образовательная организация работает в одну смену; 2) В первую смену 20 классов; 330 обучающихся 3) 0

6			
1	2	3	4
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) Проектная допустимая численность – 478 человек (на основании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 2) 20 классов; 3) 330 обучающихся; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 человек; 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся - 0 человек
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) по штатному расписанию: 5 40,69 12,5 0 0 1 90,24 2) по факту: 5 24 11 0 0 1 63 3) наличие вакансий: повар детского питания – 1; старший методист – 1; мойщик посуды - 1

1	2	3	4
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт б/н от 07.06.2023 г. «Ревизии, прочистки и дезинфекции систем водоснабжения и канализации»; Акт б/н от 07.06.2023 г. «О готовности системы отопления»
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	МАОУ «Школа-интернат № 53» оснащено ученической мебелью в соответствии с санитарными нормами и ростовыми группами (п.2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20)
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Учебных предметов, не оснащенных учебниками, нет. Учебниками обеспечены на 100% в соответствии с требованиями стандартов
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерская по обработке металла оснащена в соответствии с требованиями
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Спортивный зал имеется. К новому 2023-2024 учебному году готов, акт приемки спортивного сооружения на готовность к новому 2023/2024 учебному году б/н от 08.06.2023 г.
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	В спортивном зале установлено оборудование согласно проекту: - баскетбольный щит с кольцом (2 шт.); - шведская стенка (11 секций); - стойки для волейбольной сетки (2 шт.). Акт б/н от 09.06.2023 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности спортивного зала учебного корпуса»
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется стадион и спортивная площадка. Стадион и спортивная площадка находятся в удовлетворительном состоянии. К новому 2023-2024 учебному году готовы

1	2	3	4
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт б/н от 09.06.2023 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности спортивного зала учебного корпуса»; Акт б/н от 09.06.2023 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности стадиона»; Акт б/н от 09.06.2023 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности игровых и спортивных комплексов»
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание № 8/1/1 от 18.03.2021 г.; 2) 1; 3) 0; 4) План имеется, утв. директором от 06.06.2023 г. 5) Направлен отчет в ФГКУ "Специальное управление ФПС № 5 МЧС России" (письмо от 18.11.2022 г. № 1005/01-10) «Об исполнении п.1 Предписания № 8/1/1 от 18.03.2021 г.
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо ответственное за пожарную безопасность: Демченко А.В., заместитель директора по АХР. Приказ директора учреждения от 06.06.2023 г. № 123 "О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность"
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности: - по программе профессиональной переподготовки (250 час.); - по программе повышения квалификации (16 час.).	1) Титов Е.В., директор, удостоверение № 54303 по программе повышения квалификации «Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ», февраль 2022г.;

1	2	3	4
		(наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ;	2) Демченко А.В., заместитель директора по АХР, диплом о профессиональной переподготовке на ведение профессиональной деятельности в сфере пожарной безопасности с присвоением квалификации «Специалист по пожарной профилактике», февраль 2023 г.; 3) Обучение сотрудников по пожарной безопасности проводится ежеквартально в соответствии с Планом «Тематический план обучения работников МАОУ «Школа-интернат № 53» по вопросам пожарной безопасности в 2023 году», утвержденный приказом директора МАОУ «Школа-интернат № 53» от 22.12.2022 г. № 62-а, разработанным в соответствии с Тематическим планом обучения работников организаций, расположенных на территории Новоуральского ГО, по вопросам пожарной безопасности в 2022 году (утверждён Постановлением Главы НГО «Об организации обучения работников организаций, расположенных на территории НГО по вопросам пожарной безопасности» от 14.12.2022 г. № 3534-а). Согласно вышеуказанного плана в 2023 году проведено: 1. Обучение по теме № 1 проведено 28.03.2023 г. с охватом 99 чел. (запись в журнале учета проведения противопожарных инструктажей). 2. Обучение по теме № 2 проведено 05.04.2023 г. с охватом 99 чел. (запись в журнале учета проведения противопожарных инструктажей). 3. Обучение практическому применению первичных средств пожаротушения

1	2	3	4
			(огнетушители, внутренний противопожарный водопровод) проведено 28.03.2023 г. с охватом 99 чел. (запись в журнале учета проведения противопожарных инструктажей). 4. Противопожарный инструктаж повторный для сотрудников МАОУ «Школа-интернат № 53» проведен 29.06.2023 г. по разработанной и утвержденной программе «Первичного и повторного противопожарного инструктажа на рабочем месте» (утверждена приказом от 01.03.2022 г. № 49/1) с охватом 18 чел. (инструктаж зафиксирован в Журнале учета противопожарных инструктажей от 29.06.2023г.). 5. Целевые инструктажи проведены: - в соответствии с требованиями Положения по эксплуатации установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах Новоуральского городского округа, (утверждено постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 22 февраля 2007 года № 295-а) со сторожем (вахтером) – оперативный персонал: Маклыгина С.В., Сидорова Г.А., Русанова Л.А., Корсаков О.А., Марусич Ю.В. - лица, ответственного за эксплуатацию АПС и оперативного персонала по контролю за состоянием установок АПС (охват 5 чел.), согласно Приказа от 01.03.2022 г. № 49/1, по программе обучения «Целевой противопожарный инструктаж», утвержденный 01.03.2022 г. директором МАОУ «Школа-интернат № 53». Результаты обучения отражены в журнале учета проведения противопожарных инструктажей от 25.02.2023 г.).

1	2	3	4
		4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	- с директором детского оздоровительного лагеря дневного пребывания детей Черных С.В., согласно Приказа от 01.03.2022 г. № 49/1. Результаты обучения отражены в Журнале учета противопожарных инструктажей от 16.05.2023 г. 4) Обучение обучающихся ППБ с периодичностью 1 раз в полгода проводится в соответствии с планом «Организационно профилактических мероприятий по противопожарной безопасности», утверждённый приказом от 26.05.2022 г. № 116. Обучение проведено 01.09.2022 г., 11.01.2023 г. (охват 350 чел.). Результаты проведения обучения отражены в журнале регистрации инструктажей обучающихся. 5) Эвакуационные учения с работниками, обучающимися и иными лицами, находящимися на объекте (территории) проводятся в соответствии с Порядком обучения работников мерам пожарной безопасности», утверждённые 01.03.2022 г. По результатам эвакуационных учений оформлены Акты: № 1 от 05.09.2022 г. (учебный корпус); № 2 от 19.10.2022 г. (спальный корпус); № 3 от 17.04.2023 г. (учебный корпус); № 4 от 17.04.2023 г. (спальный корпус); № 5 от 21.04.2023 г. (спальный корпус в ночное время)
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств;	1) МАОУ «Школа-интернат № 53» оснащена огнетушителями марки: Огнетушитель порошковый в соответствии с расчетом необходимого количества огнетушителей на

1	2	3	4
		2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	объекте защиты (в помещениях) в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара, выполненным в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479). Расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты со схемой их размещения утвержден – 01.06.2022 г. 2) Журнал учета средств пожаротушения в наличии, заполняется регулярно 3) Проверка, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей производится лицом, ответственным за пожарную безопасность МАОУ «Школа-интернат № 53» и обслуживающей организацией ООО «Виола-Прим» (Лицензия № 4-Б/01104 от 15.08.2013 г., срок действия бессрочно по договору от 04.10.2022 г. № 071 «Обслуживание первичных средств пожаротушения» (огнетушители). Результаты проверки состояния огнетушителей занесены в специальный журнал «Эксплуатации систем противопожарной защиты». Результаты технического обслуживания и перезарядки огнетушителей занесены: - в акты проверки огнетушителей от 06.12.2022 г. №б/н - в специальный журнал «Эксплуатации систем противопожарной защиты»; - в паспорт огнетушителя.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;	1) В наличии и находится в исправном состоянии (акт б/н от 15.09.2022 г., 10.10.2022 г., 08.11.2022 г., 31.01.2023 г., 15.02.2023 г., 15.03.2023 г.,

1	2	3	4
	людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:	13.04.2023 г., 11.05.2023 г., 05.06.2023 г., 13.06.2023 г. «Проверки технического состояния и работоспособности установок пожарной, охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре»); Срок эксплуатации АПС: Учебный корпус: 17 лет; медицинский корпус: 14 лет; здание столовой и здание спального корпуса: 7 лет. Количество ложных срабатываний - 0 раз за 2022-2023 учебный год (допустимая частота ложных срабатываний – учебный корпус – 5; медицинский корпус – 1; здание столовой и здание спального корпуса – 11 раз за 2022-2023 учебный год) В соответствии с требованием п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены ППРФ от 16 сентября 2020 года № 1479) проведены ежегодные комплексные испытания на работоспособность систем автоматической пожарной (акт комплексных испытаний на работоспособность АПС от 12.05.2023 г. № б/н - учебный корпус, от 16.05.2023 г. № б/н – медицинский корпус). Решения о невозможности дальнейшей эксплуатации системы АПС по результатам проводимых комплексных испытаний не принималось. 2) Договор № 62/МО-23 от 30.12.2022 г., Договор № 63/МО-23 от 18.01.2023 г., с ООО «СОВА-Монтаж», срок действия договора с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; 3) Дублирующий сигнал «Пожар» выведен со станции АПС МАОУ «Школа-интернат № 53» на пульт ЕДДС ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» (акт б/н от 15.03.2023 г. «Проверки технического

1	2	3	4
		наименование программно-аппаратного комплекса; 4) наличие ответственного лица; 5) наличие иных систем пожарной автоматики	состояния и работоспособности установок пожарной, охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре»). По линиям проводной связи; Договор № 64/мо-23 от 01.01.2023г. «Оказание услуг по передаче сигнала, дублирующего вывода сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения пожарной охраны, мониторингу, техническому обслуживанию и ремонту объектов оконечных приборов АСПС», с ООО «СОВА-Монтаж»; 4) Демченко А.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе, приказ директора учреждения от 06.06.2023г. № 45а; 5) Система противопожарной защиты обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание ворот, а также нахождения их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Акт приёмки выполненных работ от 23.06.2022 г. б/н. Техническое обслуживание системы автоматической разблокировки и открывание ворот производится ООО «Сова-Монтаж» (лицензия от 06.07.2020 г. № 66-Б/00508, срок действия: бессрочно) по договору от 30.12.2022 г. № 62/МО-23 «Техническое обслуживание тревожной, охранной, АПС и СОУЭ». Срок действия договора – с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479)

1	2	3	4
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Электроустановки здания ОО соответствуют требованиям пожарной безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП. Проверки выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры защиты электрооборудования и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий проводятся ООО «Энергосервис» (лицензия от 30.03.2011 г. № 66-Б/00710, срок действия: бессрочно) по договору от 27.12.2022 г. № 23-19 «Оказание услуг по комплексному (техническому, аварийному) обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций и оборудования». Протокол № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 от 15.05.2023г.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее;	1) Здания МАОУ «Школа-интернат № 53» оснащены внутренним противопожарным водопроводом (количество ПК: учебный корпус: 10 шт.; здание столовой: 5 шт.; здание спального корпуса: 25 шт.). Регламентные работы по обеспечению работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода проводятся обслуживающей организацией ООО «Энергосервис» (Лицензия № 66-Б/00710 от 30.03.2011 г., срок действия: бессрочно по договору от 27.12.2023 г. № 23-19 «Оказание услуг по комплексному (техническому, аварийному) обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций и оборудования»). Результаты технического обслуживания ВПВ и проверки расхода воды на нужды пожаротушения оформлены актами б/н 27.09.2022 г., акт б/н от 19

1	2	3	4
		2) наружное	апреля 2023 г. (спальный корпус, столовая); акт б/н от 27.09.2022 г., акт б/н от 19 апреля 2023 г. (учебный корпус); Расход воды на нужды пожаротушения составляет 2,5 литров в секунду (л/с), что соответствует требованиям пожарной безопасности. 2). На балансе и эксплуатационной ответственности МАОУ «Школа-интернат № 53» имеются пожарные гидранты № 1, 2, 3, 4. Проверка работоспособности пожарных гидрантов с пуском воды проводится обслуживающей организацией ООО «Энергосервис» (Лицензия № 66-Б/00710 от 30.03.2011 г., срок действия: бессрочно по договору от 27.12.2023 г. № 23-19 «Оказание услуг по комплексному (техническому, аварийному) обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций и оборудования») совместно со СПСЧ № 1 ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России», акт б/н от 23.09.2022 г. акт б/н от 25.04.2023 г. Согласно последнего акта б/н от 25.04.2023 г. пожарные гидранты находятся в работоспособном состоянии и расход воды на нужды пожаротушения соответствует требованиям пожарной безопасности
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности зарегистрирована Отделом государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»: от 05.05.2021 г. № 65 540-ос-00011 – здание столовой; от 14.12.2015 г. № 65 540-ос-00012 - здание

1	2	3	4
			учебного корпуса; от 31.05.2016 г. № 65 540-ос-00010 – здание спального корпуса
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписания органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области отсутствуют; 2) 0; 3) 0; 4) 0; 5) не требуется;
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Титов Е.В., директор, имеется отметка в санитарной книжке «О зачете по аттестации гигиенических знаний» от 09.06.2023 г. ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России; 2) Демченко А.В., заместитель директора по АХР, приказ директора учреждения от 31.05.2022г. № 135; имеется отметка в санитарной книжке «О зачете по аттестации гигиенических знаний» от 09.06.2023 г. 3) Проводится ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России. Последняя гигиеническая подготовка и аттестация проведена – июнь 2023 г.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;	1) МАОУ «Школа-интернат № 53» является организатором питания обучающихся. Имеется столовая с полным технологическим циклом, складские помещения, овощной цех, холодный цех, помещение для обработки яиц, мясо-рыбный цех, доготовочный цех, мучной

1	2	3	4
		2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);	цех, горячий цех, помещение для нарезки хлеба, моечная для мытья столовой посуды, моечная кухонной посуды, моечная тары; 2) Оснащенность столовой оборудованием и мебелью в достаточном количестве; 3) Акт "Технического состояния холодильного оборудования" № 02/23 от 05.06.2023 г.; 4) Питание организовано собственной столовой Договоры на поставку продуктов: ООО УТК: № 23-98 от 09.03.2023 г., № 23-99 от 09.03.2023 г., № 23-100 от 09.03.2023 г., № 23-101 от 09.03.2023 г., № 23-102 от 09.03.2023 г., № 23-103 от 09.03.2023 г., № 23-104 от 09.03.2023 г., № 23-105 от 09.03.2023 г., № 23-106 от 09.03.2023 г., № 23-107 от 09.03.2023 г., № 23-108 от 09.03.2023 г., № 23-109 от 09.03.2023 г., № 23-110 от 09.03.2023 г., № 23-111 от 09.03.2023 г., 23-95 от 22.03.2023 г. ИП Тюпаев: № 23-112 31.03.2023 г., № 23-113 от 09.03.2023 г., № 23-114 от 09.03.2023 г., № 23-115 от 09.03.2023 г., № 23-116 от 09.03.2023 г., № 23-117 от 09.03.2023 г., № 23-136 от 31.03.2023 г. ИП Тюпаев: № 23-90 от 22.03.2023 г. АО «Группа компаний Российское молоко»: № 23-97 от 22.03.2023 г. ООО «Аврора»: № 23-92. от 22.03.2023 г., № 23-94 от 22.03.2023г. ООО «Овощи и фрукты НТ»: № 23-91 от 23.03.2023 г.

1	2	3	4
		5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	ИП Новрузов: № 23-93 от 23.03.2023 г. 5) 330 человек - 100 %; 6) Паспорт пищеблока имеется, 26.06.2023 г.
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Работники МАОУ «Школа-интернат № 53» проходят обязательный периодический медицинский осмотр 1 раз в год, в 2023 году прошли медицинский осмотр 29 работников. В III квартале пройдет м/о 76 работников, в соответствии с графиком
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В питьевых фонтанчиках установлены фильтры для очистки воды «3-х ступенчатые» (май 2023 г. - заменены фильтры)
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт б/н от 08.06.2023 г. «Технического состояния систем вентиляции зданий»; Имеется Паспорт вентиляционной системы с указанием инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха: - паспорт вентиляционной системы В1; - паспорт вентиляционной системы В4; - паспорт вентиляционной системы В3; - паспорт вентиляционной системы В2; - паспорт вентиляционной системы ВЕ4А; - паспорт вентиляционной системы П1; - паспорт вентиляционной системы П2; - паспорт вентиляционной системы П4; - паспорт вентиляционной системы ПЗ

1	2	3	4
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Имеется медицинский кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор; 2) Имеется лицензия № ЛО-66-01-003999 от 07.04.2016 г. Имеется Приложение № 1 к лицензии № ЛО-66-01-003999 от 07.04.2016 г. Договор между МАОУ «Школа-интернат № 53» и ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБА России" № 22-223/820/МЧ-22 от 15.08.2022 г. «Безвозмездного пользования помещениями»; Договор между МАОУ «Школа-интернат № 53» и ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБА России" № 22-222-671/мч-22 от 15.08.2022 г. «Безвозмездного пользования движимым имуществом»; 3) Имеется медицинская сестра диетическая – штатный работник МАОУ «Школа-интернат № 53», фельдшер, медицинская сестра – работник ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБА России"
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	1) Протокол лабораторного исследования отбора проб питьевой воды № 02.203 от 20.04.2023г. 2) Протокол лабораторного исследования отбора проб питьевой воды № 03.350 от 26.04.2023г.
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Бактерицидные облучатели имеются в учебных классах, в коридорах, в игровых комнатах, в здании столовой - переносных облучателей: 30 шт.; - настенных облучателей: 42 шт.

1	2	3	4
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	п.3.2. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с 21.03.2022 г. - утратил силу. Основание: <u>Постановление</u> Главного государственного санитарного врача РФ от 21.03.2022 N 9.
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Дозаторы с антисептическим средством имеются: - два дозатора на каждую входную группу; - два дозатора на вход в обеденную зону; - по одному дозатору в санитарных узлах
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Одноразовые маски, перчатки имеются для обеспечения работников столовой, технического и медицинского персонала: - одноразовые маски – 12 000 шт.; - перчатки – 800 пар
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Имеется 20 бесконтактных термометров
48.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков,	1. В наличии Акт внеплановой проверки антитеррористической защищенности объекта (территории) от 27.12.2021 г. № 6/н 1). Не устранённых нарушений - 0 2). Не устранённых нарушений, срок устранения

1	2	3	4
		срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	которых истек - 0 3). Не требуется 4) Отчет отправлен в Управление образования Администрации НГО – исх. № 715/01-16 от 16.08.2022 г.
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	В соответствии с Актом внеплановой проверки антитеррористической защищенности объекта (территории) от 27.12.2021 г. № 6/н объект (территория) отнесён к II категории опасности). Паспорт безопасности актуализирован и утвержден начальником Управления образования от 09.02.2022 г. Актуализированный Паспорт безопасности МАОУ «Школа-интернат № 53» согласован в подразделениях: 1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 21.01.2022 г. 2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» 07.02.2022 г. 3) Отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской области 08.02.2022 г. 4) Не требуется
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность МАОУ «Школа-интернат № 53» Демченко А.В., зам. директора по АХР (приказ от 13.01.2023 г. № 07 «О назначении ответственного лица»)

1	2	3	4
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Обучение на курсах повышения квалификации прошли: 1.1. По антитеррористической защищённости объектов: - Титов Е.В., директор - период обучения с 11.04.2022 г. по 15.04.2022 г. - по программе: «Ответственный за антитеррористическую защищённость учреждений по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений образовательных организаций, детских садов, медицинских организаций, объектов социально-культурного назначения, объектов спорта и торгово-развлекательных комплексов» - удостоверение о повышении квалификации № 54892, дата выдачи удостоверения – 15.04.2022 г., срок действия удостоверения – 5 лет). - Демченко А.В., зам. директора по АХР - период обучения с 19.06.2023 г. по 30.06.2023 г. - по программе: «Противодействие терроризму и экстремизму» - удостоверение о повышении квалификации № 663103605050, дата выдачи удостоверения – 30.06.2023 г., срок действия удостоверения – 5 лет). 1.2. По работе с документами ограниченного распространения: - Титов Е.В., директор - период обучения с 19.01.2022 г. по 26.01.2022 г. - по программе: «Обучение по вопросам работы со служебной информацией ограниченного пользования, содержащейся в паспорте

1	2	3	4
			безопасности объекта(территории) - удостоверение о повышении квалификации № 618, дата выдачи удостоверения – 26.01.2022 г., срок действия удостоверения – 5 лет). - Демченко А.В., зам. директора по АХР - период обучения с 14.01.2022 г. по 04.02.2022 г. - по программе: «Обучение по вопросам работы со служебной информацией ограниченного пользования, содержащейся в паспорте безопасности объекта(территории) - удостоверение о повышении квалификации № 884, дата выдачи удостоверения – 04.02.2022 г., срок действия удостоверения – 5 лет). 2) Инструктажи сотрудников по антитеррористической безопасности проводится не реже одного раза в полгода в соответствии с Планом работы МАОУ «Школа-интернат № 53» по антитеррористической, противодиверсионной и личной безопасности на 2022 – 2023 учебный год, утвержденным директором от 31.05.2022 г. Инструктаж с сотрудниками проводит Демченко А.В., зам. директора по АХР, прошедший курсы повышения квалификации и имеющий действующее удостоверение (см. пункт 1)). В 2022/2023 учебном году проведено 13 инструктажей, с охватом 211 чел. 3) Практическая отработка действий персонала и обучающихся по антитеррористической безопасности проводится в сентябре, апреле в соответствии с Планом работы МАОУ «Школа-интернат № 53» по антитеррористической, противодиверсионной и личной безопасности на

1	2	3	4
			2023 – 2024 учебный год, утвержденным директором от 07.06.2023 г. В 2022/2023 учебном году проведены практические тренировки отработки действий по антитеррористической безопасности: - Акт № б/н от 16.09.2022 г., Тема: «Отработка действий персонала и обучающихся при вооруженном нападении на учебный корпус», с охватом 125 чел. - Акт № б/н от 16.09.2022 г., Тема: «Отработка действий персонала и обучающихся при вооруженном нападении на спальный корпус», с охватом 85 чел. - Акт № б/н от 23.10.2022 г., Тема: «Отработка действий персонала и обучающихся при вооруженном нападении на учебный корпус», с охватом 165 чел. (совместные учения с представителями МЧС и Росгвардии); - Акт № б/н от 13.04.2023 г., Тема: «Проведение плановой тренировки по отработке действий персоналом школы при вооруженном нападении на учебный корпус», с охватом 142 чел.
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Планы эвакуации в наличии, утв. здание спального корпуса – 17.08.2007 г., 19.11.2010 г., 2011 г.; здание столовой – 2012 г.; здание медицинского корпуса – 03.02.2012 г.; здание учебного корпуса - 02.11.2011 г. Расположение планов: - здание спального корпуса - в коридоре на каждом этаже; - здание столовой - в обеденном зале; - здание медицинского корпуса - в коридоре первого этажа;

1	2	3	4
			здание учебного корпуса - в коридоре на каждом этаже
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Пропускной и внутриобъектовый режим регламентирован. Положение "О пропускном и внутриобъектовом режимах", утв. приказом директора МАОУ "Школа-интернат № 53" от 11.02.2020 г. № 28
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) В штатном расписании предусмотрено должность сторож (вахтер) - 5 человек; 2) Договор с Росгвардией не заключён; 3) Договор № 23-81 от 03.03.2023 г. «Оказание услуг по физической охране», ООО ЧОО «Инсто», с 01.09.2023 г. по 29.12.2023 г.
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность;	1) Объект оснащён 7 кнопками тревожной сигнализации, из них: - 3 стационарных КТС (размещение КТС: вахта учебного корпуса, вахта спального корпуса, пост охраны при въезде через транспортные ворота к спальному корпусу); - 4 переносных КТС (размещение КТС у сторожа (вахтера) учебного корпуса, спального корпуса (ответственный: Русанова Л.А., Маклыгина С.В., Марусич Ю.В., Корсаков О.А., Сидорова Г.А.), в кабинете директора учреждения (ответственный: Титов Е.В.), в кабинете зам. директора по АХР (ответственный: Демченко А.В.). Все КТС в исправном состоянии, проверки осуществляются в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем

1	2	3	4
		2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	сигнализации и журналом ежедневной проверки их работоспособности. 2) Система тревожной сигнализации (КТС) выведена на ПЦН ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области в круглосуточном режиме. Договор № 19/ТС-2023/23-57 от 25.01.2023 г. (срок действия договора – с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.) оперативное реагирование на сигналы КТС заключён с Росгвардией. 3) Договор от 30.12.2023 г. № 62/МО-23 на обслуживание системы тревожной сигнализации заключён с ООО «Сова-Монтаж». Лицензия МЧС России № 66-Б/00508 от 06.07.2010 г., срок действия: бессрочно Срок действия договора – до 31.12.2023 г. 4) Нет, имеется в наличии. 5) Нет, обслуживается.
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность;	1) Экстренное оповещение о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется: - с использованием системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) через блок управления речевым оповещением с микрофоном, расположенным в учебном корпусе - каб. № 102, спальня корпус (здание столовой) – помещение сторожа (вахтера), медицинский корпус – помещение № 4. Система оповещения находится в исправном состоянии, проверки осуществляются обслуживающей организацией в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено

1	2	3	4
		2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	журналом технического обслуживания и актами проведения практических тренировок по эвакуации. 2) Договор № 62/МО-23 от 30.12.2023 г., № 63/МО-23/23-47 от 18.01.2023 г., с ООО «Сова-Монтаж»; Лицензия МЧС России № 66-Б/00508 от 06.07.2010 г., срок действия: бессрочно Срок действия договора – до 31.12.2023 г. 3) Нет, имеется в наличии. 4) Нет, обслуживается.
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты);	1) Охранной сигнализацией защищено: - периметр первого этажа здания. Охранная сигнализация в работоспособном состоянии, проверки осуществляются обслуживающей организацией в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем сигнализации. Сигнал «тревога» выведен на ПЦН ООО ЧОО «Сова-Н». 2) Договор № 62/МО-23 от 30.12.2023 г., № 63/МО-23/23-47 от 18.01.2023 г., с ООО «Сова-Монтаж»; Лицензия МЧС России № 66-Б/00508 от 06.07.2010 г., срок действия: бессрочно Срок действия договора – до 31.12.2023 г. Договор № 38/ТО-23 от 30.12.2023 г., № 39/ТО-23 от 19.01.2023 г. на оперативное реагирование на сигналы ОС заключён с ООО ЧОО «Сова-Н» (лицензия № 139 от 03.09.2007 г., срок действия: бессрочно).

1	2	3	4
		3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Срок действия договора – до 31.12.2023 г. 3) Нет, имеется охранная сигнализация 4) Нет, обслуживается.
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) В МАОУ «Школа-интернат № 53» смонтирована система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории). 2) На объекте (территории) ОО установлено 55 внутренних камер, 28 уличных видеокамер, в том числе: в здании спального корпуса: - 28 видеокамер внутренних, 7 видеокамер уличных; Здание медицинского корпуса: - 3 видеокамеры внутренние, 7 видеокамер уличных; в здании учебного корпуса: - 15 видеокамер внутренних, 8 видеокамер уличных; в здании столовой: - 9 видеокамер внутренних, 6 видеокамер уличных; 3) Изображение с видеокамер выведено на мониторы, расположенные: на посту охраны при въезде через транспортные ворота к спальному корпусу, у сторожа (вахтера) учебного корпуса, спального корпуса, в кабинете директора. 4) Договор № 23-40 от 10.01.2023 г., договор 23-45 от 18.01.2023 г. на техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения заключён с ИП Кочерин А.В

1	2	3	4
	системой контроля и управления доступом;	2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	управления доступом (СКУД): установлен на центральный вход здания. Замок электромагнитный - Vizit ML300-40 – 3 шт. Находится в исправном состоянии. 2) . Договор № 61/МО-23 от 30.12.2022 г. на техническое обслуживание и ремонт СКУД заключён с ООО «Сова-Монтаж». Срок действия договора – до 31.12.2023 г. 3). Нет, в наличии СКУД 4). Нет, СКУД обслуживается
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1). Для въезда автотранспорта на территорию ОО имеется 3 ворот 3 ворот обеспечивают жесткую фиксацию створок в закрытом положении. 2). Установленные ворота обеспечивают жесткую фиксацию створок в закрытом положении.
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1). В наличии один контрольно-пропускной пункт при входе (въезде) на прилегающую территорию к зданию спального корпуса. 2). Нет, в наличии контрольно-пропускной пункт
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Въезды на объект (территорию) не оснащены средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами. 2) Отсутствует, т.к. в соответствии с требованиями законодательства не подлежит оснащению средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1). Для предотвращения доступа автотранспортных средств и посторонних лиц на территорию ОО имеется ограждение по всему периметру.

1	2	3	4
			2) Состояние ограждения удовлетворительное.
68.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) Объект (территория) МАОУ «Школа-интернат № 53» оснащён системой наружного освещения в полном объеме. 2) Система наружного освещения находится в исправном состоянии.
69.	Раздел 8. Информационная безопасность		
70.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности проводится комиссией один раз в три месяца в соответствии с приказом директора учреждения от 02.06.2022г. № 140 «О назначении постоянно действующей комиссии», от «07» июня 2023г. № 126 «О назначении постоянно действующей комиссии», что подтверждается актами: 1. Акт проверки от 03.09.2022 г. № б/н; 2. Акт проверки от 03.12.2022 г. № б/н; 3. Акт проверки от 03.03.2022 г. № б/н; 4. Акт проверки от 03.06.2022 г. № б/н Федеральный список экстремистских материалов последний раз обновлен 15 июня 2023 г.
71.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	В наличии
72.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	К сети интернет подключены - 114 компьютеров к которым имеется доступ только сотрудники образовательной организации, из них 24 компьютера, к которым имеют доступ обучающиеся
73.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Государственный контракт № 0410/151 от 30.12.2021 г., ПАО «Ростелеком»

1	2	3	4
74.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) «Система ограничения доступа к информации» ПАО «Ростелеком» (Основание: Государственный контракт № 0410/151 от 30.12.2021 г.); 2) Все компьютеры, используемые в учебном процессе, имеют контент-фильтр
75.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка исправности контентной фильтрации проводится комиссией ежемесячно в соответствии с приказом от 02.06.2022 г. № 140 «О назначении постоянно действующей комиссии», от «07» июня 2023г. № 126 «О назначении постоянно действующей комиссии», что подтверждается актами: Акт б/н от 03.06.2022 г.; Акт б/н от 01.07.2022 г.; Акт б/н от 03.08.2022 г.; Акт б/н от 02.09.2022 г.; Акт б/н от 03.10.2022 г.; Акт б/н от 03.11.2022 г.; Акт б/н от 02.12.2022 г.; Акт б/н от 09.01.2023 г.; Акт б/н от 03.02.2023 г.; Акт б/н от 03.03.2023 г.; Акт б/н от 03.04.2023 г.; Акт б/н от 03.05.2023 г.; Акт б/н от 02.06.2023 г.; Акт б/н от 03.07.2023 г.
76.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Демченко А.В., заместитель директора по АХР, приказ директора учреждения от 07.06.2023 г. № 125 «О назначении ответственного лица за информационную безопасность»
77.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
78.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации	На балансе МАОУ "Школа-интернат № 53" отсутствуют транспортные средства для

1	2	3	4
		о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	подвозки обучающихся в МАОУ "Школа-интернат № 53
79.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории	1) Паспорт дорожной безопасности имеется, в том числе визуальный; 2) Утвержден, 26.06.2018 г.; 3) Согласован в ОГИБДД МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский», 26.06.2018 г.; 4) Согласован Главой Новоуральского городского округа, июнь 2018 г. _____

1	2	3	4
		Свердловской области (дата)	
80.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется учебно-тренировочный перекресток, расположенный на внутришкольной территории
81.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Класс «Светофор» имеется
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	19 шт. (2 уголка в коридоре учебного и спального корпусов, 17 уголков в классных комнатах)
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1) ограждение территории МАОУ «Школа-интернат № 53», исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода в наличие и не имеет нарушение целостности; 2) 1; 3) тротуары на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части имеются, состояние тротуаров соответствуют требованиям
84.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	1) наличие/отсутствие 2) место хранения	1) Имеется велопарковка – 2 шт.; 2) Площадка перед зданием медицинского корпуса
85.	Раздел 10. Охрана труда		
86.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Демченко А.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе, приказ директора учреждения от 07.06.2023 г. № 124 «О назначении ответственных лиц за обеспечение безопасных условий и охраны труда»
87.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом МАОУ «Школа-интернат № 53» имеется на 2021-2023 г.г. Утвержден на собрании трудового коллектива, протокол № 03 от 22.12.2020 г.

1	2	3	4
			Зарегистрирован Государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Новоуральский центр занятости» 24.12.2020 г. запись за № 20-к.
88.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);	1) Титов Евгений Вячеславович, директор АНО ДНО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. Трифорова Наталия Викторовна, заместитель директора по УВР АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г.

1	2	3	4
			«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. Вадас Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. Короткова Светлана Федоровна, заместитель директора по ВР

1	2	3	4
			АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. Демченко Андрей Владимирович, заместитель директора по АХР АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и

1	2	3	4
		2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. 2) Приказ директора учреждения от 28.06.2023г. № 144 «О создании совместной комиссии по охране труда». Демченко Андрей Владимирович, заместитель директора по АХР АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. Трифоновна Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР АНО ДПО «Центр технической аттестации и

1	2	3	4
			обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. Блинкова Елена Витальевна, председатель профкома АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов)

1	2	3	4
			Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. Захаров Кирилл Владимирович, уполномоченный по охране труда АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г.
89.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	В наличии, утвержден директором учреждения 23.01.2023 г.
90.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкции по охране труда. Утверждены и введены в действие приказом № 138 от 20.06.2023 г. ИОТ.001-2023. «Для всех работников» ИОТ.002-2023. «Для педагога-библиотекаря» ИОТ.004-2023. «Для гардеробщика»

1	2	3	4
			ИОТ.005-2023. «Для дворника» ИОТ.006-2023. «Для кладовщика» ИОТ.009-2023. «Для кухонного работника» ИОТ.010-2023. «Для лаборанта (кабинета биологии)» ИОТ.011-2023. «Для инженера-электроника» ИОТ.012-2023. «Для лаборанта (кабинета физики)» ИОТ.013-2023. «Для лаборанта (кабинета химии)» ИОТ.014-2023. «Для лифтера малого грузового лифта» ИОТ.015-2023. «Для лифтера» ИОТ.016-2023. «Для машиниста моечных машин» ИОТ.018-2023. «Для мойщика посуды» ИОТ.021-2023. «Для повара детского питания» ИОТ.022-2023. «Для рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений» ИОТ.025-2023. «Для сторожа (вахтера)» ИОТ.026-2023. «Для уборщика производственных и служебных помещений» ИОТ.028-2023. «Для работников, выполняющих подсобные, транспортные и погрузочно-разгрузочные работы» ИОТ.029-2023. «Для ответственного за безопасную эксплуатацию лифтов» ИОТ.030-2023. «Для лица, ответственного по перевозке обучающихся автомобильным транспортом» ИОТ.031-2023. «По электробезопасности в объеме I квалификационной группы для лиц неэлектротехнического персонала» ИОТ.033-2023. «При кошении трав в ручную и с применением механизированного инструмента» ИОТ.034-2023. «При обращении с вредными

1	2	3	4
			веществами» ИОТ.035-2023. «При обслуживании зеленых насаждений» ИОТ.036-2023. «При первичной обработке мяса и рыбы» ИОТ.041-2023. «При работе с копировально-множительной техникой» ИОТ.042-2023. «При работе с персональными ЭВМ» ИОТ.043-2023. «При работе с ручным инструментом и на станках (сверлильных, заточных, обдирочно-шлифовальных)» ИОТ.044-2023. «При работе с электрифицированным инструментом» ИОТ.045-2023. «При стиральных и гладильных работах» ИОТ.046-2023. «При эксплуатации бытовых электроприборов» ИОТ.047-2023. «При эксплуатации и обслуживании аудио-видео записывающего и воспроизводящего оборудования» ИОТ.048-2023. «При эксплуатации технологического оборудования массового питания» ИОТ.049-2023. «При эксплуатации электрокипятильника, электроводонагревателя» ИОТ.050-2023. «При проведении экскурсий, прогулок» ИОТ.051-2023. «При уборке территории» ИОТ.053-2023. «Для педагогических работников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков» ИОТ.054-2023. «При работе с бензомоторным снегоуборщиком»

1	2	3	4
			ИОТ.055-2023. «Для грузчика (при работе с продуктами питания)» ИОТ.056-2023. «При эксплуатации лестниц, стремянок и средств подмащивания» ИОТ.057-2023. «Оказание первой помощи» ИОТ.058-2023. «При проведении массовых мероприятий» Инструкции по безопасности: Утверждены и введены в действие приказом № 139 от 20.06.2023 г. ИБ.001-2023. «Для всех обучающихся» ИБ.002-2023. «Для участников занятий по военной подготовке (стрельба)» ИБ.003-2023. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (гимнастика)» ИБ.004-2023. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (легкая атлетика)» ИБ.005-2023. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (лыжные гонки)» ИБ.006-2023. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (плавание)» ИБ.007-2023. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (спортивные тренажеры, тяжести)» ИБ.008-2023. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (футбол, баскетбол,

1	2	3	4
			волейбол и другие игровые виды спорта)» ИБ.009-2023. «Для участников массовых мероприятий (вечеров, концертов, фестивалей, конференций, слетов, брейн-рингов и др.)» ИБ.010-2023. «Для участников туристских походов, экскурсий, прогулок» ИБ.011-2023. «Для занимающихся искусством танца (хореография, ритмика)» ИБ.012-2023. «Для занимающихся лечебной физической культурой» ИБ.013-2023. «Для занимающихся кройкой, шитьем, глажением» ИБ.014-2023. «Для занимающихся основами кулинарии» ИБ.015-2023. «Для занимающихся прикладным искусством» ИБ.016-2023. «Для занимающихся обслуживанием зеленых насаждений» ИБ.017-2023. «При занятиях общественно полезным трудом» ИБ.018-2023. «При проведении занятий по биологии (в кабинете биологии, демонстрационные работы, лабораторные работы, практические занятия)» ИБ.019-2023. «При проведении занятий по физике (в кабинете физики, демонстрационные, лабораторные опыты, лабораторные работы)» ИБ.020-2023. «При проведении занятий по химии (в кабинете химии, демонстрационные, лабораторные опыты, практические занятия)» ИБ.021-2023. «При проведении занятий с персональными ЭВМ» ИБ.022-2023. «При ручной обработке древесины» ИБ.024-2023. «При ручной обработке металла»

1	2	3	4
			ИБ.026-2023. «При поездках на автомобильном транспорте» ИБ.027-2023. «При эксплуатации звукового, звукозаписывающего и звуковоспроизводящего оборудования» ИБ.028-2023. «По электробезопасности» ИБ.029-2023. «Для участников экскурсий, прогулок» ИБ.030-2023. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (борьба, кик-боксинг и другие виды единоборств)» ИБ.035-2023. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (велоспорт)» ИБ.036-2023. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (участники военно-спортивных занятий на полосе препятствий)» ИБ.037-2023. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (настольный теннис)» ИБ.038-2023. «Для занимающихся игрой на музыкальных инструментах (гитара, гармонь, баян, ложки и др.)» ИБ.039-2023. «Для занимающихся рисованием»
91.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда – 1 шт. для работников МАОУ «Школа-интернат №53» 1 шт. для работников сторонних организаций. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте – 6 шт. Журнал регистрации 1 группы по электробезопасности

1	2	3	4
92.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Периодичность проведения повторного инструктажа – не реже чем 1 раза в 6 месяцев: педагогические работники – 2-я декада августа и февраля; последний инструктаж – 16.02.2023 г. обслуживающий персонал – 1-я декада июня и декабря. последний инструктаж – 05.06.2023 г.
93.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) 91 рабочее место 2) Специальная оценка условий труда проведена на 91 рабочем месте: 3 рабочих мест, отчет утвержден 31.12.2019 г.; ООО «СанЭД» 22 рабочих мест, отчет утвержден 31.12.2019 г.; ООО «ПРОМЭКСПЕРТ» 24 рабочих места, отчет утвержден 14.12.2020 г.; 6 рабочих мест, отчет утвержден 14.12.2020 г.; ООО «СанЭД» 1 рабочее место, отчет утвержден 28.06.2023 г.; НИИОТ в г. Екатеринбурге 35 рабочих мест, отчет утвержден 28.06.2023 г. НИИОТ в г. Екатеринбурге 3) Рабочие места не прошедшие СОУТ отсутствуют; 4) В 2024 году планируется проведение СОУТ на 25 рабочих местах.
94.	Раздел 11. Ремонтные работы		
95.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Выполнение работ по капитальному ремонту с заменой линолеума в коридоре 2-ого этажа и 3-его этажа МАОУ «Школа-интернат № 53» (площадь 567.7 м2) на сумму 1 300 942,86, подрядчик ООО «АСП»
96.	Проведение текущего ремонта	виды работ	В июле - августе 2023 г. планируется проведение

1	2	3	4
			косметического ремонта в учебных классах, в коридорах учебного корпуса, в помещениях и в коридорах спального корпуса, в производственных цехах столовой
97.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы	Перспективный План капитального ремонта МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2023 г. и последующие годы (2023-2025 г.г.) имеется: 2023: Замена линолеума в спальном корпусе – 2, 3 эт.; Замена оконных блоков на пластиковые в учебном корпусе – 3 эт.; 2024: Замена осветительных устройств на светодиодные в зданиях учреждения; 2025: Замена осветительных устройств на светодиодные в зданиях учреждения