

АКТ
готовности образовательной организации
Новоуральского городского округа Свердловской области
к 2024/2025 учебному году

составлен «03» июля 2024 г.

1. Полное наименование образовательной организации:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 53»

2. Юридический адрес:

624130. Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Чурина, 16

3. Фактический адрес:

624130. Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Чурина, 16 (учебный корпус - ул.Чурина, 16, спальный корпус - ул.Чурина, 16, стр.5, столовая - ул.Чурина, 16, стр.2, медицинский блок - ул.Чурина, 16, стр. 3, здание трансформаторной подстанции - ул.Чурина, 16, стр.6)

4. Год постройки здания:

Учебный корпус-1957г., спальный корпус-2000г., столовая-2001г., медицинский блок-1991г., здание трансформаторной подстанции-1957г.

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:

Директор. Титов Евгений Вячеславович, 8(34370) 4-45-96, 8(34370) 4-05-06 (доб.001)

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 06.05.2024 г. № 1454-а «О приемке образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году (в редакции Постановления Администрации Новоуральского городского округа от 07.06.2024 № 1802-а)».

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Лобова И.П., заместитель Главы Новоуральского городского округа по социальной политике;

7.2. Заместитель председателя комиссии:

Аленькина Т.Н., начальник Управления образования

7.3. Члены комиссии:

Капустин И.А., начальник отделения Госавтоинспекции МУ МВД России по ЗАТО г.Новоуральск и пос.Уральский, старший лейтенант полиции;

Кривочуров В.М., главный специалист МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО;

Маркин В.В., главный специалист Управления образования;

Манторова М.А., начальник отдела надзора и государственных услуг Межрегионального управления № 31 ФМБА России;

Медведева М.Л., заместитель начальника Управления образования;

Ошуркова О.С., главный специалист по охране труда Администрации НГО;

Пожарко А.С., заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» – начальник отдела ФГПН;

Сапегина Т.В., председатель Комитета по делам молодежи, семьи, спорта и социальным программам;

Тагильцева И.В., председатель территориальной организации профсоюзов г.Новоуральска;

Шаповалова И.В., заведующий отделом культуры Администрации НГО;

Швыряев А.А., старший инспектор группы организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране Отдела вневедомственной охраны по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», майор полиции;

Ярковская Л.Е., директор МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО.

7.5. Приглашенные:

Бронникова Г.Н., председатель Территориальной комиссии г.Новоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав

7.6. От образовательной организации:

Титов Е.В., директор:

Трифонова Н.В., заместитель директора по УВР:

Короткова С.Ф., заместитель директора по ВР:

Демченко А.В., заместитель директора по АХР:


Ишков К.А., специалист по охране труда

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №53»
к 2024/2025 учебному году готова

(готова / не готова)

Председатель комиссии:


подпись

Лобова И.П.
Ф.И.О.

Заместитель председателя
комиссии:



подпись

Аленькина Т.Н.
Ф.И.О.

Члены комиссии:


подпись


Капустин И.А.
Ф.И.О.


подпись


Кривочуров В.М.
Ф.И.О.


подпись


Маркин В.В.
Ф.И.О.


подпись


Манторова М.А.
Ф.И.О.


подпись


Медведева М.Л.
Ф.И.О.


подпись


Ошуркова О.С.
Ф.И.О.


подпись


Пожарко А.С.
Ф.И.О.


подпись


Сапегина Т.В.
Ф.И.О.


подпись


Тагильцева И.В.
Ф.И.О.


подпись

Шаповалова И.В.
Ф.И.О.


подпись

Швыряев А.А.
Ф.И.О.


подпись

Ярковская Л.Е.
Ф.И.О.

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Свидетельство «О постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения», серия 66 № 007696052;
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права: 212309 от 12.11.2015 г. 212317 от 12.11.2015 г. 212362 от 12.11.2015 г. 212307 от 12.11.2015 г. 281309 от 27.11.2015 г. 280515 от 12.11.2015 г. 280628 от 12.11.2015 г. 212420 от 12.11.2015 г. Вид права: оперативное управление
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);	1) Выписка из реестра лицензий. Регистрационный номер лицензии: № ЛО35-01277-66/00194624; Дата предоставления лицензии: 04.02.2016 г. Выдана: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области; Срок выдачи лицензии: бессрочно.

1	2	3	4
		<p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу;</p> <p>3) Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; Дополнительное образование детей и взрослых;</p> <p>4) Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам».</p> <p>Регистрационный номер государственной аккредитации: № А007-01277-66/01148442;</p> <p>Дата предоставления государственной аккредитации: 27.04.2016 г.</p>
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить);	<p>Имеются, разработанные в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП:</p> <p>1) Основная образовательная программа начального общего образования (утв. приказом от 27.05.2024 г. № 107);</p> <p>2) Основная образовательная программа основного общего образования (утв. приказом от 27.05.2024 г. № 107);</p> <p>3) Основная образовательная программа среднего общего образования (утв. приказом от 27.05.2024 г. № 107);</p> <p>4) Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (утв. приказом от 27.05.2024 г. № 107);</p> <p>5) Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с ОВЗ (для обучающихся с ЗПР (вариант 7) (утв. приказом от 27.05.2024 г. № 107);</p>

1	2	3	4
		2) отсутствуют	6) Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом от 28.08.2023 г. № 171) 2) -
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) «Программа развития МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2019-2024 годы» имеется. Программа развития утверждена приказом директора учреждения от 15.11.2021 г. № 298. Имеется Проект программы развития МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2024-2028 гг. по результатам самодиагностики в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» 2) -
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2024-2025 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) План работы МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2024-2025 учебный год имеется; 2) Утвержден приказом директора учреждения от 31.05.2024 года № 116
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) Один объект; 2) С круглосуточным пребыванием людей одно здание
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Образовательная организация работает в одну смену; 2) в первую смену обучаются: - 20 классов; - 338 обучающихся 3) 0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);	1) Проектная допустимая численность – 478 человек (на основании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

1	2	3	4
		2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 2) 20 классов 3) 338 обучающихся; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 человек; 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся - 0 человек
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) по штатному расписанию: 5 42,17 11,5 0 0 1 91,17 2) по факту: 5 25 9 0 0 1 63 3) наличие вакансий: уборщик служебных помещений – 3; воспитатель – 1
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем:	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт б/н от 13.06.2024 г. «Ревизии, прочистки и дезинфекции систем водоснабжения и

1	2	3	4
	1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения		канализации"; Акт б/н от 13.06.2024 г. «О готовности системы отопления»
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	МАОУ «Школа-интернат № 53» оснащено ученической мебелью в соответствии с санитарными нормами и ростовыми группами (п.2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20)
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Учебных предметов, не оснащенных учебниками, нет. Учебниками обеспечены на 100% в соответствии с требованиями стандартов. Кабинетов, не обеспеченных учебниками и учебными пособиями нет
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерская по обработке металла оснащена в соответствии с требованиями
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Спортивный зал имеется. К новому 2024-2025 учебному году готов, акт приемки спортивного сооружения на готовность к новому 2024/2025 учебному году б/н от 06.06.2024 г.
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	В спортивном зале установлено оборудование согласно проекту: - баскетбольный щит с кольцом (2 шт.); - шведская стенка (11 секций); - стойки для волейбольной сетки (2 шт.). Акт б/н от 04.06.2024 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности спортивного зала учебного корпуса»
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется стадион и спортивная площадка. Стадион и спортивная площадка находятся в удовлетворительном состоянии. К новому 2024-2025 учебному году готовы
22.	Проведение испытаний спортивного	указать реквизиты актов испытаний	Акт б/н от 04.06.2024 г. «Проверки соответствия

1	2	3	4
	оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах		требованиям безопасности спортивного зала учебного корпуса»; Акт б/н от 05.06.2024 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности стадиона»; Акт б/н от 05.06.2024 г. «Проверки соответствия требованиям безопасности игровых и спортивных комплексов»
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»	1) предписание / акт (указать реквизиты) 2) количество неустранённых нарушений; 3) количество неустранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утверждён); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание/акт отсутствует; 2) 0; 3) 0; 4) не требуется; 5) не требуется
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за ПБ МАОУ «Школа-интернат № 53»: <i>Демченко А.В., зам.директора по АХР</i> (приказ от 17.06.2024 г. № 131 «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность»)
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарно-техническому минимуму или по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности: - по программе профессиональной переподготовки (250 час.); - по программе повышения квалификации (16 час.). (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации;	1) Титов Е.В., директор, удостоверение № 54303 по программе повышения квалификации «Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ», февраль 2022г.; 2) Демченко А.В., заместитель директора по АХР, диплом о профессиональной переподготовке на ведение профессиональной

1	2	3	4
		3) обучение сотрудников ППБ;	<p>деятельности в сфере пожарной безопасности с присвоением квалификации «Специалист по пожарной профилактике», февраль 2023 г.;</p> <p>3) В соответствии с порядком обучения по программам противопожарных инструктажей, утв. приказом от 01.03.2024 г.ю № 49/1 «Об организации и проведении противопожарного инструктажа и утверждении Порядка и программ», проведены:</p> <p>1.Противопожарный инструктаж вводный и первичный для сотрудников МАОУ «Школа-интернат № 53» проведен 02.10.2023 г., 20.10.2023 г., 09.11.2024 г., 01.12.2023 г., 25.12.2023 г., 09.01.2024 г., 13.02.2024 г., 26.02.2024 г., 05.03.2024 г., 21.03.2024 г., 07.05.2024 г., 07.06.2024 г., по разработанной и утверждённой программе «Вводного и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте» (утверждена приказом от 01.03.2022 г. № 49/1).</p> <p>2. Противопожарный инструктаж повторный для сотрудников МАОУ «Школа-интернат № 53» проведен 24.06.2024 г. по разработанной и утверждённой программе «Первичного и повторного противопожарного инструктажа на рабочем месте» (утверждена приказом от 01.03.2022 г. № 49/1) с охватом 25 чел. (инструктаж зафиксирован в Журнале учета противопожарных инструктажей от 24.06.2024г.).</p> <p>3. Целевые инструктажи проведены:</p> <p>- в соответствии с требованиями Положения по эксплуатации установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах Новоуральского</p>

1	2	3	4
			<p>городского округа, (утверждено постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 22 февраля 2007 года № 295-а) со сторожем (вахтером) – оперативный персонал: Клюкина Л.В., Сидорова Г.А., Русанова Л.А., Корсаков О.А., Марусич Ю.В., Вакина Е.С. - лица, ответственного за эксплуатацию АПС и оперативного персонала по контролю за состоянием установок АПС (охват 6 чел.), согласно Приказа от 01.03.2022 г. № 49/1, по программе обучения «Целевой противопожарный инструктаж», утверждённый 01.03.2022 г. директором МАОУ «Школа-интернат № 53». Результаты обучения отражены в журнале учета проведения противопожарных инструктажей от 23.02.2024 г.).</p> <p>4. Обучение сотрудников по пожарной безопасности проводится ежеквартально в соответствии с Планом «Тематический план обучения работников МАОУ «Школа-интернат № 53» по вопросам пожарной безопасности в 2023 году», утвержденный директором МАОУ «Школа-интернат № 53», разработанный в соответствии с Тематическим планом обучения работников организаций, расположенных на территории Новоуральского ГО, по вопросам пожарной безопасности в 2024 году.</p> <p>Согласно вышеуказанного плана в 2024 году проведено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обучение по теме № 1 проведено 28.03.2024 г. с охватом 99 чел. (запись в журнале учета проведения противопожарных инструктажей). 2. Обучение по теме № 2 проведено 05.04.2024 г. с охватом 97 чел. (запись в журнале учета

1	2	3	4
		<p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>проведения противопожарных инструктажей). 3. Обучение практическому применению первичных средств пожаротушения (огнетушители, внутренний противопожарный водопровод) проведено 28.03.2023 г. с охватом 99 чел. (запись в журнале учета проведения противопожарных инструктажей). 4) Обучение обучающихся ППБ с периодичностью 1 раз в полгода проводится в соответствии с планом «Организационно профилактических мероприятий по противопожарной безопасности», утверждённый приказом от 26.05.2022 г. № 116. Обучение проведено 01.09.2022 г., 15.01.2024 г. (охват 327 чел.). Результаты проведения обучения отражены в журнале регистрации инструктажей обучающихся. 5) Эвакуационные учения с работниками, обучающимися и иными лицами, находящимися на объекте (территории) проводятся в соответствии с Порядком обучения работников мерам пожарной безопасности», утверждённые 01.03.2022 г. По результатам эвакуационных учений оформлены Акты: № б/н от 04.09.2023 г. (учебный корпус); № 5 от 11.04.2024 г. (спальный корпус); № 4 от 10.04.2024 г. (учебный корпус); № 6 от 16.04.2023 г. (спальный корпус в ночное время)</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств;	1) МАОУ «Школа-интернат № 53» оснащена огнетушителями марки: Огнетушитель порошковый в соответствии с расчетом

1	2	3	4
		<p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещениях) в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара, выполненным в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479). Расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты со схемой их размещения утвержден – 01.06.2022 г.</p> <p>2) Журнал учета средств пожаротушения в наличии, заполняется регулярно</p> <p>3) Проверка, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей производится лицом, ответственным за пожарную безопасность МАОУ «Школа-интернат № 53» и обслуживающей организацией ООО «Виола-Прим» (Лицензия № 4-Б/01104 от 15.08.2013 г., срок действия бессрочно по договору от 15.08.2023 г. № 23-229/04-03/1980 «Обслуживание первичных средств пожаротушения» (огнетушители). Результаты проверки состояния огнетушителей занесены в специальный журнал «Эксплуатации систем противопожарной защиты». Результаты технического обслуживания и перезарядки огнетушителей занесены: - в акты проверки огнетушителей от 15.12.2023 г. № б/н - в специальный журнал «Эксплуатации систем противопожарной защиты»; - в паспорт огнетушителя.</p>
28.	Состояние автоматической пожарной	1) наличие и исправность АПС, системы	1) В наличии и находится в исправном состоянии

1	2	3	4
	<p>сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация</p>	<p>оповещения (указать реквизиты);</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие вывода дублированного</p>	<p>(акт б/н от 25.09.2023 г., 12.10.2023 г., 08.12.2023 г., 29.01.2024 г., 07.02.2024 г., 18.03.2024 г., 23.04.2024 г., 24.05.2024 г., 14.06.2024 г. «Проверки технического состояния и работоспособности установок пожарной, охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре»);</p> <p>Срок эксплуатации АПС: Учебный корпус: 18 лет; медицинский корпус: 15 лет; здание столовой и здание спального корпуса: 8 лет.</p> <p>Количество ложных срабатываний - 0 раз за 2023-2024 учебный год (допустимая частота ложных срабатываний – учебный корпус – 5; медицинский корпус – 1; здание столовой и здание спального корпуса – 11 раз за 2023-2024 учебный год)</p> <p>В соответствии с требованием п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены ППРФ от 16 сентября 2020 года № 1479) проведены ежегодные комплексные испытания на работоспособность систем автоматической пожарной (акт комплексных испытаний на работоспособность АПС от 15.05.2024 г. № б/н - учебный корпус, от 08.05.2024 г. № б/н – медицинский корпус). Решения о невозможности дальнейшей эксплуатации системы АПС по результатам проводимых комплексных испытаний не принималось.</p> <p>2) Договор № 76/МО-24/24-36 от 29.12.2023 г., Договор № 77/МО-24/24-60 от 19.01.2024 г., с ООО «СОВА-Монтаж», срок действия договора с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;</p> <p>3) Дублирующий сигнал «Пожар» выведен со</p>

1	2	3	4
		<p>сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способ передачи сигнала «Пожар»; - наличие вывода сигнала «Пожар» со станции АПС ОО на станцию АПС «Орион-ПРО» ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»; <p>4) наличие ответственного лица;</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики (система дымоудаления, автоматическая разблокировка и открывание шлагбаумов, ворот от системы противопожарной защиты, а также нахождения их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники) (указать реквизиты)</p>	<p>станции АПС МАОУ «Школа-интернат № 53» на пульт ЕДДС ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» (акт б/н от 14.06.2024 г. «Проверки технического состояния и работоспособности установок пожарной, охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре»).</p> <p>По линиям радио сигнала ОКО.</p> <p>Договор № 78/мо-24/24-34 от 29.12.2023г. «Оказание услуг по передаче сигнала, дублирующего вывода сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения пожарной охраны, мониторингу, техническому обслуживанию и ремонту объектов оконечных приборов АСПС», с ООО «СОВА-Монтаж»;</p> <p>4) Демченко А.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе, приказ директора учреждения от 04.06.2024г. № 37а;</p> <p>5) Система противопожарной защиты обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание ворот, а также нахождения их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.</p> <p>Акт приёмки выполненных работ от 23.06.2022 г. б/н.</p> <p>Техническое обслуживание системы автоматической разблокировки и открывание ворот производится ООО «Сова-Монтаж» (лицензия от 06.07.2020 г. № 66-Б/00508, срок действия: бессрочно) по договору от 29.12.2023 г. № 76/МО-24/24-36 «Техническое обслуживание тревожной, охранной, АПС и СОУЭ».</p> <p>Срок действия договора – с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</p>

1	2	3	4
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479).
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	<p>Электроустановки здания ОО соответствуют требованиям пожарной безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП.</p> <p>Проверки выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры защиты электрооборудования и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий проводятся ООО «Энергосервис» (лицензия от 30.03.2011 г. № 66-Б/00710, срок действия: бессрочно) по договору от 29.12.2023 г. № 24-08/04-03/212 «Оказание услуг по комплексному (техническому, аварийному) обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций и оборудования».</p> <p>Протокол № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 от 03.06.2024г.</p>
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее;	<p>1) Здания МАОУ «Школа-интернат № 53» оснащены внутренним противопожарным водопроводом (количество ПК: учебный корпус: 10 шт.; здание столовой: 5 шт.; здание спального корпуса: 25 шт.).</p> <p>Регламентные работы по обеспечению работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода проводятся обслуживающей организацией ООО «Энергосервис» (Лицензия № 66-Б/00710 от 30.03.2011 г., срок действия: бессрочно по договору от 29.12.2023 г. № 24-08/04-03/212 «Оказание услуг * по комплексному (техническому, аварийному) обслуживанию</p>

1	2	3	4
		2) наружное	<p>внутренних инженерных коммуникаций и оборудования»).</p> <p>Результаты технического обслуживания ВПВ и проверки расхода воды на нужды пожаротушения оформлены актами б/н 27.09.2022 г., акт б/н от 16.04.2024 г. (спальный корпус, столовая); акт б/н от 27.09.2024 г., акт б/н от 16.04.2024 г. (учебный корпус);</p> <p>Расход воды на нужды пожаротушения составляет 2,5 литров в секунду (л/с), что соответствует требованиям пожарной безопасности.</p> <p>2). На балансе и эксплуатационной ответственности МАОУ «Школа-интернат № 53» имеются пожарные гидранты № 1, 2, 3, 4.</p> <p>Проверка работоспособности пожарных гидрантов с пуском воды проводится обслуживающей организацией ООО «Энергосервис» (Лицензия № 66-Б/00710 от 30.03.2011 г., срок действия: бессрочно по договору от 19.12.2023 г. № 24-08/04-03/212 «Оказание услуг по комплексному (техническому, аварийному) обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций и оборудования») совместно со СПСЧ № 1 ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России», акт б/н от 26.09.2023 г. акт б/н от 22.04.2024 г.</p> <p>Согласно последнего акта б/н от 22.04.2024 г. пожарные гидранты находятся в работоспособном состоянии и расход воды на нужды пожаротушения соответствует требованиям пожарной безопасности</p>
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе	Декларация пожарной безопасности зарегистрирована Отделом государственного

1	2	3	4
		Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»: от 05.05.2021 г. № 65 540-ос-00011 – здание столовой; от 14.12.2015 г. № 65 540-ос-00012 - здание учебного корпуса; от 31.05.2016 г. № 65 540-ос-00010 – здание спального корпуса
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание/акт отсутствуют; 2) 0; 3) 0; 4) 0; 5) не требуется;
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены: 1) Директор Титов Е.В., в ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России от 09.06.2023 г. с внесением результатов в личную медицинскую книжку. 2) Заместитель директора по АХР Демченко А.В., в ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России от 09.06.2023 г. с внесением результатов в личную медицинскую книжку, приказ директора учреждения от 03.06.2024г. № 117; 3) Проведена ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России. Последняя гигиеническая подготовка и аттестация проведена – июнь 2023 г.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока	1) Пищеблок (столовая) – пищеблок работающий на сырье; 2) Оснащенность столовой оборудованием и

1	2	3	4
		<p>оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>мебелью в достаточном количестве;</p> <p>3) Акт "Технического состояния холодильного оборудования" № 125/24 от 06.06.2024 г.</p> <p>Акт «Технического состояния технологического оборудования» № 123/24 от 06.06.2024 г.;</p> <p>4) Горячее питание организовано собственной столовой.</p> <p>Договоры на поставку продуктов:</p> <p>ООО Аврора: № 24-126, 24-104, 24-39, 24-40.;</p> <p>ИП Тюпаев: № 24-108, 24-107, 24-110, 24-109, 24-106, 24-164, 24-175;</p> <p>ИП Чудакова: № 24-127, 24-124;</p> <p>ООО «Наш хлеб»: № 24-164, 24-31;</p> <p>ООО «Овощи и фрукты НТ»: № 24-125;</p> <p>ООО «Росмол»: № 24-07;</p> <p>ОООУТК: № 24-105, 24-106, 24-107, 24-108, 24-109, 24-110, 24-111, 24-112, 24-113, 24-114, 24-115, 24-116, 24-117, 24-118, 24-119, 24-120, 24-121.</p> <p>5) 338 человек - 100 %;</p> <p>6) Паспорт пищеблока имеется, 04.06.2024 г.</p>
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	На основании со ст.34 № 52-ФЗ»О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 г № 29н «Об утверждении порядка проведения

1	2	3	4
			<p>обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных ч.4 ст.213 ТК РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».</p> <p>Работники МАОУ «Школа-интернат № 53» проходят обязательный периодический медицинский осмотр 1 раз в год, в 2024 году прошли медицинский осмотр 21 работник. В III квартале пройдет м/о 72 работника, в соответствии с графиком</p>
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	<p>Три питьевых фонтанчика «Байкал», установлены фильтры для очистки воды «Аквафор» (Декларация о соответствии Д-РУ.ХП28.В.08848).</p> <p>Акт № б/н от 15.05.2024 г. «Замены фильтров чистки воды»</p>
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	<p>Акт б/н от 11.06.2024 г. «Технического состояния систем вентиляции зданий»;</p> <p>Имеется Паспорт вентиляционной системы с указанием инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха от 07.06.2024 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт вентиляционной системы В1; - паспорт вентиляционной системы В4; - паспорт вентиляционной системы В3; - паспорт вентиляционной системы В2; - паспорт вентиляционной системы ВЕ4А; - паспорт вентиляционной системы П1; - паспорт вентиляционной системы П2;

1	2	3	4
			<p>- паспорт вентиляционной системы П4; - паспорт вентиляционной системы П3. Договор технического обслуживания вентиляционных систем: № 24-08 от 29.12.2023 г. Срок действия договора: с 01.01.2024 г. По 31.12.2024 г., ООО «Энергосервис»</p>
40.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1) Имеется медицинский кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор; 2) Выписка из реестра лицензий. Регистрационный номер лицензии: ЛО41-00110-66/00577563; Дата предоставления лицензии: 26.09.2019 г.; Договор между МАОУ «Школа-интернат № 53» и ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБА России" № 79/МЧ-22/22-31 от 18.01.2022 г. «Об организации медицинской помощи»; Договор между МАОУ «Школа-интернат № 53» и ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБА России" № 22-223/820/МЧ-22 от 15.08.2022 г. «Безвозмездного пользования помещениями»; Договор между МАОУ «Школа-интернат № 53» и ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБА России" № 22-222-671/мч-22 от 15.08.2022 г. «Безвозмездного пользования движимым имуществом»; 3) Имеется медицинская сестра диетическая – штатный работник МАОУ «Школа-интернат № 53», фельдшер, медицинская сестра – работник ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБА России"</p>
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе	указать реквизиты	<p>Протоколы лабораторных исследований качества питьевой воды по микробиологическим показателям: От 18.04.2024 г. № 02.201, от 24.04.2024 г. № 03.367, ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России</p>

1	2	3	4
	водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)		
42.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
43.	Наличие предписаний надзорных органов об устранении выявленных недостатков по антитеррористической защищенности объекта (территории)	<p>предписание/акт проверки (указать реквизиты)</p> <p>1) количество неустраненных недостатков;</p> <p>2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;</p> <p>4) отчеты об устранении недостатков, Принимаемые меры по их устранению</p>	<p>В наличии Акт обследования и категорирования объекта (территории) от «09» февраля 2024 г.</p> <p>1) Не устранённых нарушений - 0 пунктов вышеуказанного акта.</p> <p>2) Не устранённых нарушений, срок устранения которых истек - 0 пунктов акта</p> <p>3) План мероприятий не требуется, так как в ходе проведения проверки недостатки не выявлены.</p> <p>4) Отчёты не требуются так как план устранения недостатков не разрабатывался в связи с отсутствием необходимости.</p>
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	<p>Паспорт безопасности образовательной организации, установленная категория:</p> <p>Утвержден: Уполномоченный орган (дата) (сведения об актуализации)</p> <p>Согласован в подразделениях: 1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (дата); 2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» (дата); 3) Отдел в г.Новоуральск УФСБ России по Свердловской области (дата);</p>	<p>В соответствии с Актом обследования и категорирования объекта (территории) от «09» февраля 2024 г. объект (территория) отнесён к 4 категории опасности).</p> <p>Паспорт безопасности разработан и утвержден начальником Управления образования «01» апреля 2024 г.</p> <p>Паспорт безопасности МАОУ «Школа-интернат № 53» согласован в подразделениях: 1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» «26» марта 2024 г. 2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» «14» марта 2023 г. 3) Отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской области «01» апреля 2024 г.</p>
45.	Наличие ответственных лиц	указать реквизиты приказа руководителя	Лицо, ответственное за антитеррористическую

1	2	3	4
	по антитеррористической защищенности объекта (территории)	образовательной организации	безопасность МАОУ «Школа-интернат № 53»: Демченко А.В., зам.директора по АХР (приказ от «13» января 2023 г. № 07 «О назначении ответственного лица»)
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической безопасности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей 3) Количество сотрудников и обучающихся, прошедших практическую отработку действий по антитеррористической безопасности	<p>1) Обучение на курсах повышения квалификации прошли:</p> <p>1.1. По антитеррористической защищенности объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Титов Е.В., директор - период обучения с 11.04.2022 г. по 15.04.2022 г. - по программе: «Ответственный за антитеррористическую защищенность учреждений по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений образовательных организаций, детских садов, медицинских организаций, объектов социально-культурного назначения, объектов спорта и торгово-развлекательных комплексов» - удостоверение о повышении квалификации № 54892, дата выдачи удостоверения – 15.04.2022 г., срок действия удостоверения – 5 лет). <ul style="list-style-type: none"> - Демченко А.В., зам. директора по АХР - период обучения с 19.06.2023 г. по 30.06.2023 г. - по программе: «Противодействие терроризму и экстремизму» - удостоверение о повышении квалификации № 663103605050, дата выдачи удостоверения – 30.06.2023 г., срок действия удостоверения – 5 лет). <p>1.2. По работе с документами ограниченного распространения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Титов Е.В., директор

1	2	3	4
			<p>- период обучения с 19.01.2022 г. по 26.01.2022 г. - по программе: «Обучение по вопросам работы со служебной информацией ограниченного пользования, содержащейся в паспорте безопасности объекта(территории) - удостоверение о повышении квалификации № 618, дата выдачи удостоверения – 26.01.2022 г., срок действия удостоверения – 5 лет).</p> <p>- Демченко А.В., зам. директора по АХР - период обучения с 14.01.2022 г. по 04.02.2022 г. - по программе: «Обучение по вопросам работы со служебной информацией ограниченного пользования, содержащейся в паспорте безопасности объекта(территории) - удостоверение о повышении квалификации № 884, дата выдачи удостоверения – 04.02.2022 г., срок действия удостоверения – 5 лет).</p> <p>2) Инструктажи сотрудников по антитеррористической безопасности проводится не реже одного раза в полгода в соответствии с Планом работы МАОУ «Школа-интернат № 53» по антитеррористической, противодиверсионной и личной безопасности на 2024 – 2025 учебный год, утвержденным директором от 04.06.2024 г.</p> <p>Инструктаж с сотрудниками проводит Демченко А.В., зам. директора по АХР, прошедший курсы повышения квалификации и имеющий действующее удостоверение (см. пункт 1)). В 2023/2024 учебном году проведено 15 инструктажей, с охватом 212 чел.</p> <p>3) Практическая отработка действий персонала и обучающихся по антитеррористической</p>

1	2	3	4
			<p>безопасности проводится в сентябре, апреле в соответствии с Планом работы МАОУ «Школа-интернат № 53» по антитеррористической, противодиверсионной и личной безопасности на 2024 – 2025 учебный год, утвержденным директором от 04.06.2024 г.</p> <p>В 2023/2024 учебном году проведены практические тренировки отработки действий по антитеррористической безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акт № б/н от 01.09.2023 г., Тема: «Отработка действий персонала и обучающихся при вооруженном нападении на учебный корпус», с охватом 242 чел. - Акт № б/н от 26.10.2023 г., Тема: «Отработка действий персонала и обучающихся при угрозе совершения террористического акта», с охватом 126 чел. - Акт № б/н от 15.12.2023 г., Тема: «Отработка действий персонала и обучающихся при вооруженном нападении на учебный корпус», с охватом 175 чел.; - Акт № б/н от 21.12.2023 г., Тема: «Вооруженное нападение на учебный корпус», с охватом 134 чел. (совместные учения с представителями Администрации НГО и Росгвардии); - акт № б/н от 29.02.2024 г., Тема: «Отработка действия персонала и обучающихся при получении информации о нахождении на объекте взрывного устройства и (или) выявление подозрительного предмета, похожего на ВУ», с охватом 283 чел.; - Акт № б/н от 20.05.2024 г., Тема: «Действия работников, обучающихся и сотрудников охраны

1	2	3	4
			при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства», с охватом 309 чел.
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Планы эвакуации в наличии, утв. здание спального корпуса – 17.08.2007 г., 19.11.2010 г., 2011 г.; здание столовой – 2012 г.; здание медицинского корпуса – 03.02.2012 г.; здание учебного корпуса - 02.11.2011 г. Расположение планов: здание спального корпуса - в коридоре на каждом этаже; здание столовой - в обеденном зале; здание медицинского корпуса - в коридоре первого этажа; здание учебного корпуса - в коридоре на каждом этаже. В соответствии с требованиями пожарной безопасности размещены на путях эвакуации.
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Пропускной и внутриобъектовый режим регламентирован. Положение "О пропускном и внутриобъектовом режимах", утв. приказом директора МАОУ "Школа-интернат № 53" от 11.02.2020 г. № 28
49.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями ведомственной/вневедомственной охраны (указать реквизиты)	1) В штатном расписании предусмотрено должность сторож (вахтер) - 5 человек; 2) Договор № 24-169 от 27.05.2024 г. «Оказание услуг по физической охране(выставление поста охраны)», ООО ЧОО «Легион-Монтаж», с 01.09.2024 г. по 28.12.2024 г.
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность;	1) Объект оснащён 7 кнопками тревожной сигнализации, из них: - 3 стационарных КТС (размещение КТС: вахта учебного корпуса, вахта спального корпуса, пост

1	2	3	4
		<p>2) вывод КТС в ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) договор на реагирование (указать реквизиты);</p> <p>5) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>6) КТС не обслуживается (причина, меры)</p>	<p>охраны при въезде через транспортные ворота к спальному корпусу);</p> <p>- 4 переносных КТС (размещение КТС у сторожа (вахтера) учебного корпуса, спального корпуса (ответственный: Русанова Л.А., Вакина Е.С., Марусич Ю.В., Корсаков О.А., Сидорова Г.А., Клюкина Л.В.), в кабинете директора учреждения (ответственный: Титов Е.В.), в кабинете зам. директора по АХР (ответственный: Демченко А.В.).</p> <p>Все КТС в исправном состоянии, проверки осуществляются в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем сигнализации и журналом ежедневной проверки их работоспособности.</p> <p>2) Система тревожной сигнализации (КТС) выведена на ПЦН ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» в круглосуточном режиме.</p> <p>3) Договор от 29.12.2023 г. № 76/МО-24/24-36 на обслуживание системы тревожной сигнализации заключён с ООО «Сова-Монтаж». Лицензия МЧС России № 66-Б/00508от 06.07.2010 г., срок действия: бессрочно Срок действия договора – до 31.12.2024 г.</p> <p>4) Договор № 19/ТС-2024/24-2 от 01.01.2024 г. (срок действия договора – с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.) оперативное реагирование на сигналы КТС заключён с Росгвардией.</p> <p>5) Нет, КТС имеется</p> <p>6) Нет, обслуживается.</p>

1	2	3	4
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Экстренное оповещение о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с использованием системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) через блок управления речевым оповещением с микрофоном, расположенным в учебном корпусе - каб. № 102, спальня корпус (здание столовой) – помещение сторожа (вахтера), медицинский корпус – помещение № 4. <p>Система оповещения находится в исправном состоянии, проверки осуществляются обслуживающей организацией в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания и актами проведения практических тренировок по эвакуации.</p> <p>2) Договор № 76/МО-24/24-36 от 29.12.2023 г., № 773/МО-24/24-60 от 19.01.2024 г., с ООО «Сова-Монтаж»;</p> <p>Лицензия МЧС России № 66-Б/00508 от 06.07.2010 г., срок действия: бессрочно</p> <p>Срок действия договора – до 31.12.2024 г.</p> <p>3) Нет, имеется в наличии.</p> <p>4) Нет, обслуживается.</p>
52.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность;	<p>1) Охранной сигнализацией защищено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - периметр первого этажа здания. <p>Охранная сигнализация в работоспособном состоянии, проверки осуществляются обслуживающей организацией в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем</p>

1	2	3	4
		<p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>сигнализации. Сигнал «тревога» выведен на ПЦН ООО ЧОО «Сова-Н».</p> <p>2) Договор № 76/МО-24/24-36 от 29.12.2023 г., № 773/МО-24/24-60 от 19.01.2024 г., с ООО «Сова-Монтаж»; Лицензия МЧС России № 66-Б/00508 от 06.07.2010 г., срок действия: бессрочно Срок действия договора – до 31.12.2024 г. Договор № 41/ТО-24/24-35 от 29.12.2023 г., № 42/ТО-24/24-59 от 19.01.2024 г. на оперативное реагирование на сигналы ОС заключён с ООО ЧОО «Сова-Н» (лицензия № 139 от 03.09.2007 г., срок действия: бессрочно). Срок действия договора – до 31.12.2024 г.</p> <p>3) Нет, имеется охранный сигнализация</p> <p>4) Нет, обслуживается.</p>
53.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p>	<p>1) В МАОУ «Школа-интернат № 53» смонтирована система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории).</p> <p>2) На объекте (территории) ОО установлено 55 внутренних камер, 28 уличных видеокамер, в том числе: в здании спального корпуса: - 28 видеокамер внутренних, 7 видеокамер уличных; Здание медицинского корпуса: - 3 видеокамеры внутренние, 7 видеокамер уличных; в здании учебного корпуса:</p>

1	2	3	4
		<p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p> <p>5) срок архивирования и хранения данных</p>	<p>- 15 видеокамер внутренних, 8 видеокамер уличных; в здании столовой: - 9 видеокамер внутренних, 6 видеокамер уличных; 3) Изображение с видеокамер выведено на мониторы, расположенные: на посту охраны при въезде через транспортные ворота к спальному корпусу, у сторожа (вахтера) учебного корпуса, спального корпуса, в кабинете директора. 4) Договор № 24-47 от 29.12.2024 г., договор 24-54 от 25.01.2024 г. на техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения заключён с ИП Кочерин А.В Срок действия договора – до 31.12.2024 г. 5) Система видеонаблюдения обеспечивает архивирование и хранение данных один месяц.</p>
54.	<p>Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»</p>	<p>1) наличие поста охраны;</p> <p>2) наличие на посту охраны: - системы видеонаблюдения; - системы охранной сигнализации; - средств передачи тревожных сообщений в Росгвардию;</p>	<p>1) На первом этаже спального корпуса, учебного корпуса оборудован пост охраны. (штатный сторож (вахтер); При въезде через транспортные ворота к спальному корпусу и зданию столовой имеется пост охраны ООО ЧОО «Легион-Монтаж». 2) Пост охраны оборудован: Монитором системы видеонаблюдения: -спальный корпус: 6 шт., - учебный корпус: 1 шт.; -при въезде через транспортные ворота к спальному корпусу и зданию столовой - 2 шт. Установлены прибор охранной сигнализации, контролирующей объект, находящийся под охраной: -пост охраны спального корпуса: первый этаж здания спального корпуса, здания столовой;</p>

1	2	3	4
		3) отсутствует (причина, принимаемые меры)	<p>-пост охраны учебного корпуса: первый этаж учебного корпуса. Пост охраны спального корпуса: имеется КТС переносная – 1 шт., КТС стационарная - 1 шт. Пост охраны учебного корпуса: имеется КТС переносная 1 шт., стационарная - 1 шт. Пост охраны при въезде через транспортные ворота к спальному корпусу и зданию столовой: имеет КТС стационарная - 1 шт. 3) Нет, имеется пост охраны.</p>
55.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	<p>1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Центральные входы в здания оборудованы постом охраны; 2) Нет, имеется пост охраны</p>
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	<p>1) наличие, количество, размещение; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) ручной металлодетектор SPHINX модель 612 - 1 шт. – расположен на посту охраны учебного корпуса; стационарный арочный металлодетектор МТД-КА – 1 шт. – расположен в фойе спального корпуса 2) Нет, в наличии металлодетекторы.</p>
57.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	<p>1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p>	<p>1). Объект оборудован системой контроля и управления доступом (СКУД): установлен на центральный вход здания. Замок электромагнитный - Vizit ML300-40 – 3 шт. Находится в исправном состоянии. 2) . Договор № 75/МО-24/24-37 от 29.12.2023 г. на техническое обслуживание и ремонт СКУД заключён с ООО «Сова-Монтаж». Срок действия договора – до 31.12.2024 г. 3). Нет, в наличии СКУД</p>

1	2	3	4
		4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	4). Нет, СКУД обслуживается
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) количество ворот всего; 2) количество ворот, имеющих жесткую фиксацию их створок в закрытом положении; 3) причина отсутствия жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении и принимаемые меры	1). Для въезда автотранспорта на территорию ОО имеется 3 ворот 2) 3 ворот обеспечивают жесткую фиксацию створок в закрытом положении. 3). Установленные ворота обеспечивают жесткую фиксацию створок в закрытом положении.
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1). В наличии один контрольно-пропускной пункт при входе (въезде) на прилегающую территорию к зданию спального корпуса. 2). Нет, в наличии контрольно-пропускной пункт
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Въезды на объект (территорию) не оснащены средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами. 2) Отсутствует, т.к. в соответствии с требованиями законодательства не подлежит оснащению средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами
61.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1). Для предотвращения доступа автотранспортных средств и посторонних лиц на территорию ОО имеется ограждение по всему периметру. 2) Состояние ограждения удовлетворительное.
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) Объект (территория) МАОУ «Школа-интернат № 53» оснащён системой наружного освещения в полном объеме. 2) Система наружного освещения находится в исправном состоянии.

1	2	3	4
63.	Раздел 7. Информационная безопасность		
64.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности проводится комиссией один раз в три месяца в соответствии с приказом директора учреждения от 07.06.2023г. № 126 «О назначении постоянно действующей комиссии», от 04.06.2024 г. № 121 «О назначении постоянно действующей комиссии», что подтверждается актами: 1. Акт проверки от 01.09.2023 г. № б/н; 2. Акт проверки от 01.12.2023 г. № б/н; 3. Акт проверки от 01.03.2024 г. № б/н; 4. Акт проверки от 03.06.2024 г. № б/н Федеральный список экстремистских материалов последний раз обновлен 02. июля 2024 г.
65.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	В наличии
66.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, в т.ч. имеющих доступ для обучающихся	указать количество компьютеров: 1) всего – 2) администрации учреждения – 3) с доступом для обучающихся –	1) К сети интернет подключено всего 114 компьютеров учреждения; 2) Имеют доступ только административный персонал - 90 компьютеров 3) Имеют доступ обучающиеся - 24 компьютера
67.	Наличие договорных обязательств с провайдером, в т.ч. на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Государственный контракт № 071/24/1 от 07.02.2024 г., ПАО «Ростелеком»
68.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) «Система ограничения доступа к информации» ПАО «Ростелеком» (Основание: Государственный контракт № 0071/24/1 от 07.02.2024 г.); 2) Все компьютеры, используемые в учебном процессе, имеют контент-фильтр

1	2	3	4
69.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка исправности контентной фильтрации проводится комиссией ежемесячно в соответствии с приказом от от 07.06.2023г. № 126 «О назначении постоянно действующей комиссии», от 04.06.2024 г. № 121 «О назначении постоянно действующей комиссии», что подтверждается актами: Акт б/н от 02.06.2023 г.; Акт б/н от 03.07.2023 г.; Акт б/н от 03.08.2023 г.; Акт б/н от 01.09.2023 г.; Акт б/н от 03.10.2023 г.; Акт б/н от 03.11.2023 г.; Акт б/н от 01.12.2023 г.; Акт б/н от 09.01.2024 г.; Акт б/н от 02.02.2024 г.; Акт б/н от 01.03.2024 г.; Акт б/н от 03.04.2024 г.; Акт б/н от 03.05.2024 г.; Акт б/н от 03.06.2024 г.; Акт б/н от 03.07.2024 г.
70.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Демченко А.В., заместитель директора по АХР, приказ директора учреждения от 04.06.2024 г. № 120 «О назначении ответственного лица за информационную безопасность»
71.	Принятие организационно-технических мер по повышению защищенности информационной инфраструктуры ОУ и устранению уязвимостей программного обеспечения по указаниям Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации о принятии дополнительных мер безопасности с введением ограничений для пользователей, информацию о выполнении мероприятий	Приказ директора МАОУ «Школа-интернат № 53» от «18» апреля 2022 г. № 83 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению защищенности объекта информационной инфраструктуры», определены дополнительные меры информационной безопасности, назначено ответственное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением правил использования информационной инфраструктуры Кочерин А.В.,

1	2	3	4
			<p>инженер-электроник. Приказ директора МАОУ «Школа-интернат № 53» от «26 апреля 2024 г. № 140 «О внесении дополнений в План мероприятий по повышению защищенности объекта информационной инфраструктуры». Информация о выполнении мероприятий докладывается директору МАОУ «Школа-интернат № 53» - ежемесячно</p>
72.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
73.	Безопасность школьных перевозок	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение 	<p>На балансе МАОУ "Школа-интернат № 53" отсутствуют транспортные средства для подвозки обучающихся в МАОУ "Школа-интернат № 53"</p>

1	2	3	4
		10) Порядок организации школьных перевозок в новом учебном году	
74.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Паспорт дорожной безопасности имеется, в том числе визуальный; 2) Утвержден, 26.06.2018 г.; 3) Согласован в ОГИБДД МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский», 26.06.2018 г.; 4) Согласован Главой Новоуральского городского округа, июнь 2018 г.
75.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется учебно-тренировочный перекресток, расположенный на внутришкольной территории
76.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Класс «Светофор» имеется
77.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	19 шт. (2 уголка в коридоре учебного корпуса и спального корпуса, 17 уголков в классных комнатах)
78.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров	1) ограждение территории МАОУ «Школа-интернат № 53», исключающее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода в наличие и не имеет нарушение целостности; 2) 1; 3) тротуары на маршрутах движения детей, исключающие их движение по проезжей части

1	2	3	4
		на маршрутах движения детей, исключаяющих их движение по проезжей части	имеются, состояние тротуаров соответствуют требованиям
79.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Площадок (помещений) для хранения средств индивидуальной мобильности в МАОУ «Школа-интернат» не имеется
80.	Раздел 9. Охрана труда		
81.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Демченко А.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе, приказ директора учреждения от 03.06.2024 г. № 119 «О назначении ответственных лиц за обеспечение безопасных условий и охраны труда»
82.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом МАОУ «Школа-интернат № 53» имеется на 2024-2026 г.г. Утвержден на собрании трудового коллектива, протокол № 03 от 26.12.2023 г. Зарегистрирован Государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Новоуральский центр занятости» 29.12.2023 г. запись за № 20-к.
83.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);	1) Титов Евгений Вячеславович, директор АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов,

1	2	3	4
			<p>источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г.</p> <p>Трифонова Наталия Викторовна, заместитель директора по УВР АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г.</p> <p>Вадас Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения»</p>

1	2	3	4
			<p>Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г.</p> <p>Короткова Светлана Федоровна, заместитель директора по ВР АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения»</p> <p>Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов)</p>

1	2	3	4
		<p>2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)</p>	<p>Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г.</p> <p>Демченко Андрей Владимирович, заместитель директора по АХР АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г.</p> <p>2) Приказ директора учреждения от 03.06.2024г. № 118 «О создании совместной комиссии по охране труда».</p> <p>Демченко Андрей Владимирович, заместитель директора по АХР АНО ДПО «Центр технической аттестации и</p>

1	2	3	4
			<p>обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г.</p> <p>Трифонова Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и</p>

1	2	3	4
			<p>оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023 г.</p> <p>Ишков Константин Александрович, председатель профкома АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе: «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-30/1 от 03.07.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-07-03/1 от 03.07.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-07-03/1 от 03.07.2023 г.</p> <p>Захаров Кирилл Владимирович, уполномоченный по охране труда АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения» Пройдено обучение и проведена проверка знаний требований охраны по программе:</p>

1	2	3	4
			<p>«Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов) Протокол № ОТ/А-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) Протокол № ОТ/Б-23-06-26/1 от 26.06.2023 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» (16 часов) Протокол № № ОТ/ПП-23-06-26/1 от 26.06.2023г.</p>
84.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	В наличии, утвержден директором учреждения Приказ № 11/1 от 25.01.2024 г.
85.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	<p>Инструкции по охране труда.</p> <p>Утверждены и введены в действие приказом № 129 от 11.06.2024 г. ИОТ.001-2024. «Для всех работников» ИОТ.002-2024. «Для педагога-библиотекаря» ИОТ.004-2024. «Для гардеробщика» ИОТ.005-2024. «Для дворника» ИОТ.006-2024. «Для кладовщика» ИОТ.009-2024. «Для кухонного работника» ИОТ.010-2024. «Для лаборанта (кабинета биологии)» ИОТ.011-2024. «Для инженера-электроника» ИОТ.012-2024. «Для лаборанта (кабинета физики)» ИОТ.013-2024. «Для лаборанта (кабинета химии)»</p>

1	2	3	4
			<p>ИОТ.014-2024. «Для лифтера малого грузового лифта»</p> <p>ИОТ.015-2024. «Для лифтера»</p> <p>ИОТ.016-2024. «Для машиниста моечных машин»</p> <p>ИОТ.017-2024. «Для медицинской сестры»</p> <p>ИОТ.018-2024. «Для мойщика посуды»</p> <p>ИОТ.021-2024. «Для повара детского питания»</p> <p>ИОТ.022-2024. «Для рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений»</p> <p>ИОТ.025-2024. «Для сторожа (вахтера)»</p> <p>ИОТ.026-2024. «Для уборщика производственных и служебных помещений»</p> <p>ИОТ.028-2024. «Для работников, выполняющих подсобные, транспортные и погрузочно-разгрузочные работы»</p> <p>ИОТ.029-2024. «Для ответственного за безопасную эксплуатацию лифтов»</p> <p>ИОТ.030-2024. «Для лица, ответственного по перевозке обучающихся автомобильным транспортом»</p> <p>ИОТ.031-2024. «По электробезопасности в объеме I квалификационной группы для лиц неэлектротехнического персонала»</p> <p>ИОТ.033-2024. «При кошении трав в ручную и с применением механизированного инструмента»</p> <p>ИОТ.034-2024. «При обращении с вредными веществами»</p> <p>ИОТ.035-2024. «При обслуживании зеленых насаждений»</p> <p>ИОТ.036-2024. «При первичной обработке мяса и рыбы»</p> <p>ИОТ.041-2024. «При работе с копировально-множительной техникой»</p>

1	2	3	4
			<p>ИОТ.042-2024. «При работе с персональными ЭВМ»</p> <p>ИОТ.043-2024. «При работе с ручным инструментом и на станках (сверлильных, заточных, обдирочно-шлифовальных)»</p> <p>ИОТ.044-2024. «При работе с электрифицированным инструментом»</p> <p>ИОТ.045-2024. «При стиральных и гладильных работах»</p> <p>ИОТ.046-2024. «При эксплуатации бытовых электроприборов»</p> <p>ИОТ.047-2024. «При эксплуатации и обслуживании аудио-видео записывающего и воспроизводящего оборудования»</p> <p>ИОТ.048-2024. «При эксплуатации технологического оборудования массового питания»</p> <p>ИОТ.049-2024. «При эксплуатации электрокипяильника, электроводонагревателя»</p> <p>ИОТ.050-2024. «При проведении экскурсий, прогулок»</p> <p>ИОТ.051-2024. «При уборке территории»</p> <p>ИОТ.052-2024. «Для санитарки»</p> <p>ИОТ.053-2024. «Для педагогических работников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков»</p> <p>ИОТ.054-2024. «При работе с бензомоторным снегоуборщиком»</p> <p>ИОТ.055-2024. «Для грузчика (при работе с продуктами питания)»</p> <p>ИОТ.056-2024. «При эксплуатации лестниц, стремянок и средств подмащивания»</p> <p>ИОТ.057-2024. «Оказание первой помощи»</p> <p>ИОТ.058-2024. «При проведении массовых</p>

1	2	3	4
			<p>мероприятий»</p> <p>Инструкции по безопасности:</p> <p>Утверждены и введены в действие приказом № 139 от 20.06.2024 г.</p> <p>ИБ.001-2024. «Для всех обучающихся»</p> <p>ИБ.002-2024. «Для участников занятий по военной подготовке (стрельба)»</p> <p>ИБ.003-2024. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (гимнастика)»</p> <p>ИБ.004-2024. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (легкая атлетика)»</p> <p>ИБ.005-2024. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (лыжные гонки)»</p> <p>ИБ.006-2024. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (плавание)»</p> <p>ИБ.007-2024. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (спортивные тренажеры, тяжести)»</p> <p>ИБ.008-2024. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (футбол, баскетбол, волейбол и другие игровые виды спорта)»</p> <p>ИБ.009-2024. «Для участников массовых мероприятий (вечеров, концертов, фестивалей, конференций, слетов, брейн-рингов и др.)»</p> <p>ИБ.010-2024. «Для участников туристских походов, экскурсий, прогулок»</p>

1	2	3	4
			<p>ИБ.011-2024. «Для занимающихся искусством танца (хореография, ритмика)»</p> <p>ИБ.012-2024. «Для занимающихся лечебной физической культурой»</p> <p>ИБ.013-2024. «Для занимающихся кройкой, шитьем, глажением»</p> <p>ИБ.014-2024. «Для занимающихся основами кулинарии»</p> <p>ИБ.015-2024. «Для занимающихся прикладным искусством»</p> <p>ИБ.016-2024. «Для занимающихся обслуживанием зеленых насаждений»</p> <p>ИБ.017-2024. «При занятиях общественно полезным трудом»</p> <p>ИБ.018-2024. «При проведении занятий по биологии (в кабинете биологии, демонстрационные работы, лабораторные работы, практические занятия)»</p> <p>ИБ.019-2024. «При проведении занятий по физике (в кабинете физики, демонстрационные, лабораторные опыты, лабораторные работы)»</p> <p>ИБ.020-2024. «При проведении занятий по химии (в кабинете химии, демонстрационные, лабораторные опыты, практические занятия)»</p> <p>ИБ.021-2024. «При проведении занятий с персональными ЭВМ»</p> <p>ИБ.022-2024. «При ручной обработке древесины»</p> <p>ИБ.024-2024. «При ручной обработке металла»</p> <p>ИБ.026-2024. «При поездках на автомобильном транспорте»</p> <p>ИБ.027-2024. «При эксплуатации звукового, звукозаписывающего и звуковоспроизводящего оборудования»</p>

1	2	3	4
			ИБ.028-2024. «По электробезопасности» ИБ.029-2024. «Для участников экскурсий, прогулок» ИБ.030-2024. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (борьба, кик-боксинг и другие виды единоборств)» ИБ.035-2024. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (велоспорт)» ИБ.036-2024. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (участники военно-спортивных занятий на полосе препятствий)» ИБ.037-2024. «Для участников занятий, спортивных соревнований и физкультурно-зрелищных мероприятий (настольный теннис)» ИБ.038-2024. «Для занимающихся игрой на музыкальных инструментах (гитара, гармонь, баян, ложки и др.)» ИБ.039-2024. «Для занимающихся рисованием»
86.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда – 1 шт. для работников МАОУ «Школа-интернат № 53» 1 шт. для работников сторонних организаций. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте – 6 шт. Журнал регистрации 1 группы по электробезопасности
87.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Периодичность проведения повторного инструктажа – не реже чем 1 раза в 6 месяцев: педагогические работники – 2-я декада августа и февраля; последний инструктаж – 15.02.2024 г.

1	2	3	4
			обслуживающий персонал – 1-я декада июня и декабря. последний инструктаж – 03.06.2024 г.
88.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) 91 рабочее место 2) Специальная оценка условий труда проведена на 91 рабочем месте: 3 рабочих мест, отчет утвержден 31.12.2019 г.; ООО «СанЭД» 22 рабочих мест, отчет утвержден 31.12.2019 г.; ООО «ПРОМЭКСПЕРТ» 24 рабочих места, отчет утвержден 14.12.2020 г.; 6 рабочих мест, отчет утвержден 14.12.2020 г.; ООО «СанЭД» 1 рабочее место, отчет утвержден 28.06.2023 г.; НИИОТ в г. Екатеринбурге 35 рабочих мест, отчет утвержден 28.06.2023 г. НИИОТ в г. Екатеринбурге 3) Рабочие места не прошедшие СОУТ отсутствуют; 4) В IV-м квартале 2024 года планируется переаттестация на 25 рабочих местах.
89.	Раздел 10. Ремонтные работы		
90.	Проведение капитального ремонта	виды работ	В помещениях спального корпуса выполнены работы по замене осветительных устройств на светодиодные, подрядчик ООО «ГК Наследие»
91.	Проведение текущего ремонта	виды работ	В июле - августе 2024 г. планируется проведение косметического ремонта в учебных классах, в коридорах учебного корпуса, в помещениях и в коридорах спального корпуса, в производственных цехах столовой
92.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы	Перспективный План капитального ремонта МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2024 г. и последующие годы (2024-2026 г.г.) имеется:

1	2	3	4
			2024: Замена осветительных устройств на светодиодные в здании спального корпуса 2025: Замена осветительных устройств на светодиодные в зданиях учреждения; Замена оконных блоков на пластиковые 2026: Замена осветительных устройств на светодиодные в зданиях учреждения; Замена оконных блоков на пластиковые